

**Aanbesteding:** Onderhoud installaties gemeentelijke gebouwen  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Borne  
**Referentie:** Z23001356

**Toelichting:**

**Ref.nr.** 24  
**Onderwerp:** Bestek Qurplus

**Vraag:**

Klopt het dat we van de Qurplus licentie gemeente Borne gebruik mogen maken en dat de licentiekosten rechtstreeks voor de Gemeente Borne zijn?

**Antwoord:**

Nee, dat is niet juist. Opdrachtnemer moet zelf een licentie bij Qurplus afnemen. In bijlage F "Staat van verrekenprijzen" kunt u het bedrag invullen dat de Opdrachtgever eventueel bij moet dragen aan de licentiekosten voor de Opdrachtnemer met een maximum van de licentiekosten van het abonnement QUR+Large. Wanneer de Opdrachtnemer al een abonnement Qur+ Large heeft, hoeft hij dit niet nogmaals af te sluiten.

**Percelen:** P1 Preventief en Correctief onderhoud technische installaties  
**Beantwoord op:** 10 jan. 2024  
**Label:** Inhoud

**Ref.nr.** 25  
**Onderwerp:** Onderhoud Maria Mediamatrix

**Vraag:**

Kunt u voor de brandmeld: merk, type centrale, aantal rookmelders, slow-whoops etc. opgeven om de onderhoudsprijs te bepalen voor de brandmeldinstallatie. Uit de schouw rapportage en uw lijst is dit niet te herleiden. De gegevens zijn nu te summier.

**Antwoord:**

Merk Hertek  
Type Penta 5000  
Bouwjaar 2015  
Aantal lussen/steeklijnen: 12 stuks  
Aantal zones of groepen: 28 stuks  
Aantal subcentrales: 2 stuk  
Aantal handbrandmelders: 42 stuks  
Aantal automatische melders: 461 stuks

Aantal slow Woops: 83 stuks

**Percelen:** P1 Preventief en Correctief onderhoud technische installaties

**Beantwoord op:** 10 jan. 2024

**Label:** Inhoud

**Ref.nr.**

26

**Onderwerp:**

Onderhoud Maria Mediamatrix

**Vraag:**

Kunt u voor deze locatie de m2 BVO opgeven ivm bepaling onderhoudsprijs ?

**Antwoord:**

Totaal aantal BVO voor Maria Mediamatrix is 8.650m2

**Percelen:** P1 Preventief en Correctief onderhoud technische installaties

**Beantwoord op:** 10 jan. 2024

**Label:** Inhoud