



In de TO-fase zullen wij onderzoeken of de latten van de houten borstwering verticaal of horizontaal moeten lopen in verband met klimbaarheid en veiligheid. Wat ons betreft speelt dit nu geen grote rol bij de goedkeuring van de gevelwijzigingen.

