

Handreiking - Inschrijvingsfase ‘Units tijdelijke gemeentelijke opvanglocatie (TGO) Eindhoveneweg 50’

Gemeente Eindhoven

Projectnummer / Kenmerk

RD2024-0117

Uitgave

Gemeente Eindhoven

Sector Ruimtelijke uitvoering

Datum

16-07-2024

Versie

Definitief 1.0

1. Inleiding

Deze handreiking maakt onderdeel uit van de aanbestedingsprocedure van 'Units tijdelijke gemeentelijke opvanglocatie (TGO) Eindhovenseweg 50' en heeft betrekking op de inschrijvingsfase.

Deze handreiking bevat aanwijzing(en) op welke wijze inschrijvers hun inschrijving moeten opstellen. Het is expliciet geen Nota van Inlichtingen met mededelingen van de aanbestedende dienst of de beantwoording van de door de Inschrijvers gestelde vragen.

2. Aanwijzing(en)

Er zijn geen mededelingen van de Aanbestedende dienst. Zie verder bijgaand bericht op TenderNed.

De Aanbestedende dienst doet de onderstaande mededelingen

Nr.	1	Betreft	Rekentool, stap 2
In stap 2 van de rekentool dient een inschrijver het dakoppervlak te kiezen voor "Extensief Groendak" en daarna voor "Natuurdak". Hierbij wordt aangegeven dat de substraatlaagdikte minimaal 100 mm moet zijn. Wat vooral van belang is, is dat een waterbergend vermogen van 60 mm (60 l/m ²) wordt gehaald. Mede daardoor wordt de laagdikte bepaald. Een inschrijver moet uiteindelijk aantonen door de rekentool in te vullen dat het gevraagde waterbergend vermogen wordt gehaald. De rekentool hoort bij de stukken van de inschrijving te zitten.			