

Nota van inlichtingen 2

Stichting Lucas Onderwijs

Leveren en installeren van zonnepanelen

Europese aanbesteding volgens de openbare procedure Aanbesteding volgens de
meervoudig onderhandse procedure

Nota van inlichtingen 2

20 juni 2024

Nota van inlichtingen

Inleiding

Algemeen

Deze Nota van inlichtingen bevat een verduidelijking dan wel toelichting op twee gedeelde antwoorden bij de eerste Nota van inlichtingen. Deze Nota van inlichtingen maakt onderdeel uit van de Aanbestedingsstukken en prevaleert boven het Beschrijvend document en de daarbij behorende Bijlagen.

Aanvullingen

Met deze Nota van inlichtingen hebben we de volgende documenten gewijzigd en bijgevoegd als Herziene documentatie:

- Bijlage K – Prijsopgaveformulier versie NvI2

Toelichting van Stichting Lucas Onderwijs op Nota van inlichtingen 2

Nr.	Document / onderwerp	Paragraaf of eis	Blz.	Toelichting/verduidelijking
1	Nota van inlichtingen 1	Vraag 17	5	Wat betreft het AC-traject wordt deze uitgevoerd door de huisinstallateur onder de coördinatie van Opdrachtnemer. Ofwel: Opdrachtnemer: - Levert de bekabelingen en trekt de bekabeling van omvormer naar de groepenkast, vanaf hier sluit huisinstallateur aan in de groepenkast - Verzorgt coördinatie van het AC-traject Huisinstallateur: - Uitvoering AC-traject - Uitvoering afdichten
2	Nota van inlichtingen 1	Vraag 68 en 69	11	Wat betreft de bliksembeveiligingsinstallatie heeft Aanbestedende dienst hier géén inventarisatie van. Inschrijver hoeft voor de Inschrijving dan ook geen rekening te houden met eventuele kosten voor de koppeling met de blikseminstallatie. Indien dit aan de orde is, dan zullen Partijen op dat moment in overleg treden.
3	Nota van inlichtingen 1	Vraag 111	17	De aansluiting voor locatie SBO Vliethorst is definitief vastgesteld op 3x25A. Dit is aangepast in Bijlage K – Prijsopgaveformulier versie NvI2, tabblad 1 “Totaaloverzicht”, cel G34.