Post Oudewater

tel: 088-2548120
info@alphazuidwest.nl
Bouwjaar 2016
Deurtype ALU-40
ordernummer 20168672 pos 1
Productie-Nr 21616092-2
deurbladgewic 192,6 KG
RW veer 1x RW Ø 95 8 L=877
LW veer 1x LW Ø 95 7,5 L=760
aantal slagen 9,81
Aandrijving SE6 65 25,4 TS971
EN 13241-1
CE
(305/2011/EU,2006/42/EC,2014/30/EU)
Eekhegstraat 5
6942 GB Didam
21616092-2
EN 13241-1
21616092
waterdoorlatendheid Klasse 2
weerstand tegen windbelasting Klasse 3
weerstand tegen warmteverlies 6,00 W/m²K
luchtdoorlatendheid Klasse 2
sluitkrachten OK
uittreding gevaarlijke stoffen Nee
en weerstand tegen warmteverlies tegen slechter wordende waardes 30.000 cycli Bedrijfsdeur voor commercieel gebruik ALU-40 / 21616092-1
Alpha deuren Zuid-West
Zeilschip 16
3991 CT Houten
24/7 Storingsnummer:
088 254 81 70
service@alphazuidwest.nl
OBJECTNUMMER:
853271
DEURNUMMER KLANT:
1
alpha
Gekeurd tot:

SERVICE HISTORIE
Datum 26-10-16 Monteur Roy Ordernr. 130 026
Type aanvraag Storing Service opdracht Jaarlijkse keuring
Uitgevoerde werkzaamheden Spelhad open hoek gezet + afstelling meer opnieuw afgesteld
Datum 21-3-2020 Monteur BS Ordernr. 5776
Type aanvraag Storing Service opdracht Jaarlijkse keuring
Uitgevoerde werkzaamheden onderhoud meer dw + buffers & aanbrenk
Datum 31/1/22 Monteur mb Ordernr.
Type aanvraag Storing Service opdracht Jaarlijkse keuring
Uitgevoerde werkzaamheden print kgtl w
Datum 28-2-23 Monteur BAS Ordernr.
Type aanvraag Storing Service opdracht Jaarlijkse keuring
Uitgevoerde werkzaamheden L BOVEN RAIL IETS HOGER GEZET. VERFBREEW VAST GELAT
J.M.
GARAGE- EN BEDRIJFSDEUREN
Logboek
H. Kamerlingh Onnesweg 24
2408 AW Alphen a/d Rijn
Tel. 0172 - 500 605
www.jm-deuren.nl
info@jm-deuren.nl
Datum
Order nr.
Omschrijving werkzaamheden
Monteur
29-08 2017
onderhoud + bijwerking uitgevoerd zoeren bij gesponnen
4-12 2018
onderhoud + inspectie uitgevoerd
13-8-19
OPB + insp
ALSTA NASSAU LOGKAART
Algemeen telefoonnummer: 0162 476000
Algemeen faxnummer: 0162 476094
Storing melden:
0800-0225405
service@alsta-nassau.nl
Order nr:
Positie nr: 1
In Bedrijf D.D:
Service Tag:
Call nr.
Datum
OHB
Omschrijving van de werkzaamheden
Mont.
28-12-21
bolsel gerecht
BUH



SERVICE HISTORIE

Datum 26-10-16 Monteur Ray Ordernr. 130020
Type aanvraag ☐ Storing ☐ Service opdracht ☐ Jaarlijkse keuring
Uitgevoerde werkzaamheden: Snel open hoger gezet + afstelling nee opnieuw afgesteld + opname zijafdichting (bi Re) L=3700 mm.

Datum 8/8/2011 Monteur B3 Ordernr.
Type aanvraag ☑ Storing ☐ Service opdracht ☐ Jaarlijkse keuring
Uitgevoerde werkzaamheden: APPIAFUJ

Datum 28-2-23 Monteur BAS Ordernr.
Type aanvraag ☐ Storing ☐ Service opdracht ☑ Jaarlijkse keuring
Uitgevoerde werkzaamheden: VEER ~~BREUK~~ GOED GEZET. GROENE LAMP NIEUWE POSITI AANGEGEED

Datum Monteur Ordernr.
Type aanvraag ☐ Storing ☐ Service opdracht ☐ Jaarlijkse keuring
Uitgevoerde werkzaamheden

J.M. GARAGE- EN BEDRIJFSDEUREN
Logboek
H. Kamerlingh Onnesweg 24
2408 AW Alphen a/d Rijn
Tel. 0172 - 500 605
www.jm-deuren.nl
info@jm-deuren.nl

Datum	Order nr.	Omschrijving werkzaamheden	Monteur
2-9-08		onderhoud + keuring uitgevoerd	edwin
2017		veren bijgespannen	Bryan
4-12		onderhoud + inspectie	Jan
2015		uitgevoerd	Jordel
13-12-19		OAB + insp	[illegible]

Eindgebruiker: Brandweer
Ordernummer
Montagedatum
Bediening: 2B
Fabrikaat
Ral type
Plaats
Deurnummer: 2
In bedrijf sinds
Veergegevens
Aantal slagen
Revisiedatum

GARAGE- EN BEDRIJFSDEUREN • BRANDWERENDE DEUREN • HEKAANDRIJVINGEN • ZONWERINGEN EN SCREENS • ROLLOOKEN



ONDERHOUD & SERVICE

Bedrijfsdeuren alsook laad- en lossystemen worden frequent gebruikt en bestaan hoofdzakelijk uit bewegende delen. Om dit soort installaties veilig, betrouwbaar en gebruiksvriendelijk te laten functioneren, adviseren wij als producent om uw installaties jaarlijks te inspecteren in combinatie met het laten uitvoeren van preventief onderhoud volgens EN-13241-1.

Volgens de Arbowet is beheersing van veiligheidsrisico's verplicht en stelt de arbeidsinspectie dat minimaal 1x per jaar onderhoud dient te worden uitgevoerd. Echter het belangrijkste argument is misschien wel het verlengen van de levensduur van uw installaties.

Naast ons eigen merk 'Alpha' leveren wij ook alle onderdelen van de andere deurmerken. Hierdoor zijn wij in staat om een compleet en merkonafhankelijk preventief onderhoud uit te voeren aan zowel bedrijfs-(overhead), brand- en snelloopdeuren, alsmede rolluiken

SERVICE HISTORIE

Datum 1-7-22 Monteur PHOET Ordernr. 19882
Type aanvraag □ Storing ☒ Service opdracht □ Jaarlijkse keuring
Uitgevoerde werkzaamheden: PRIVE 63971 VERV

Datum 28-2-23 Monteur BAS Ordernr.
Type aanvraag □ Storing □ Service opdracht ☒ Jaarlijkse keuring
Uitgevoerde werkzaamheden: GROEN LICHT AAN GEZET, VEERBREUK WAS GEBEURREED, DEZE VRIJ GEGEVEN

SERVICE HISTORIE

Datum 26-10-16 Monteur Roy Ordernr. 130080
Type aanvraag □ Storing □ Service opdracht □ Jaarlijkse keuring
Uitgevoerde werkzaamheden: Snelheid open hoger gezet + afstelling veer opnieuw afgesteld punt loopdeur blijft open staan.

Datum ..... Monteur ..... Ordernr.
Type aanvraag □ Storing □ Service opdracht □ Jaarlijkse keuring
Uitgevoerde werkzaamheden

Datum ..... Monteur ..... Ordernr.
Type aanvraag □ Storing □ Service opdracht □ Jaarlijkse keuring
Uitgevoerde werkzaamheden

SERVICE HISTORIE

Datum ..... Monteur ..... Ordernr.

J.M. GARAGE- EN BEDRIJFSDEUREN
Logboek
H. Kamerlingh Onnesweg 24
2408 AW Alphen a/d Rijn
Tel. 0172 - 500 605
www.jm-deuren.nl
info@jm-deuren.nl

Datum	Order nr.	Omschrijving werkzaamheden	Monteur
29-08-2017		onderhoud + bekeuring uitgevoerd + veerwissel gepleegd	Edwin Bryan
4-12-2018		onderhoud + inspectie uitgevoerd	Dion Michel
15-12-19		OHB + APK	