

Post Tolsteeg



Crawford Kabels 5/06

Crawford Deur B.V.
Postbus 159
1700 AD Heerhugowaard
Telefoon (072) 575 21 25
Costerstraat 20
Telefax (072) 571 33 76
E-mail: crawford@crawford.nl
Internet: www.crawford.nl

SERIENUMMER: 259704160
ORDERNUMMER: 39739510
POS. NUMMER:

ONDERHOUDSLIJST
Motor 99 S32
T85143 - T85144

GEMONTREED d.d. IN BEDRIJF GESTELD d.d. BIJZONDERHEDEN

DATUM	TELLERSTAND	OMSCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN	MONTEUR
06-10-2005		KS uitgevoerd, staafkabel te oud, middenlager was vit-afgevoerd, dit hersteld.	U. Rijkman
16-10-2005		Geen storing kunnen vinden, deur zou niet dichtgaan n.k.	
2/5/06 22/11/06		Nieuw Kabels + ONTWAANDE 433 ^{MA} + 4200000 KS uitgevoerd Midden Lager weer terug gezet	Ba Rm
11-12-2006		430P print vervangen, Boutafzet verbrand.	U. Rijkman
1/12/07		KS-uitgevoerd M Lager terug gezet	Rm
02-12-2008		Deur opgenomen ium breuk	PC
1/12/08		By best is vorgeen van de deur de motor een machine - de deur is al gedaan	

DATUM	TELLERSTAND	OMSCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN	MONTEUR
05-12-2008		Verven vervangen	K. T.
19/12/09		KS uitgevoerd 2x Rol verv	Rm
14-12-2010		KS uitgevoerd 4x Roller Lichtschakelaar vervangen Linker veer +1 slag	M.K.
4-8-2011		Lichtschakelaar weer vervangen	M.K.
13-12-2011		KS uitgevoerd SPIRAAL KABEL + Schip koppelingen VERVANGEN	Y. B. RO
6-10-2012		KS uitgevoerd - aft voor kabels lijst + VT-bodemrubbers en 1,2 fruit-voor top paneel	
08-01-2013		Staal kabels, VT-Kabels en bodembrubben vervangen	H. Rijkman
03-10-13		contract service 4 Rollen verv	FB
24/8-2014		By aankomst geen storing, dan kabel rogeken afgevoerd	M. H.
25-11-2014		Werkzaamheden afgevoerd aan drahting kast ium	Rm
14/5-2015		drahting kast gemonteerd (OROE)	M. H.
20/10-2015		KS uitgevoerd DW40 + 158.00	

Crawford Kabels 29-3-2021

Crawford - ASSA ABLOY
Keltstraat 9
Postbus 159, 1700 AD Heerhugowaard
Telefoon: (072) 57 52 125
Fax: (072) 57 13 376
E-mail: info@nrcrawford.nl
Internet: www.crawford.nl

SERIENUMMER: 259704160
ORDERNUMMER:
POS. NUMMER:

ONDERHOUDSLIJST
Voor storing en of spoedeisende schade
0800-0247365

GEMONTREED d.d. IN BEDRIJF GESTELD d.d. BIJZONDERHEDEN

DATUM	TELLERSTAND	OMSCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN
19/12-2015		Forcel versterken verv
23-12-2015		nieuw forcel versterken vervangen voor nieuw gewaarde storting
06-06-16		bij volgend bezoek forcellen vervangen storting thermisch uit en Hoofd schakel ook
9-6-16		bij activeren OLS staat de storting erop licht schakelaar vervangen, blijft nu werkt iot contact persoon. offerte 3x motor + aanbouw vervangen iot storting + defijne
12/6-2016		afkroep en afgevoerd
16/6-2016		verbreuk opstellen bestel T85143 + 85144
19/6-2016		leak vervangen + 15
24-1-2017		voedpomp aan BS + ms offerte voor verv. BS + ms incl. Ramen pde macht
24/2-2017		BS + ms Levensgel
14/8-2017		KS DW40 + 2x Rol
11-12-2018		KS uitgevoerd, 2 x rol verv.
15-12-2020		KS uitgevoerd 4x roller vervangen offerte staalkabels + vt kabel
15-03-2021	0	motor vervangen + alles weer aangesloten
29-3-2021	0	kabels + vt kabel vervangen
1-12-2021	2	Inspectie uitgevoerd, alles ok.
2-11-2022	6000	KS uitgevoerd



 Crawford		Crawford Group B.V. Postbus 159 1700 AD Heerhugowaard Telefoon (072) 571 25 25 Costcenter 20 Telefax (072) 571 33 76 E-mail: crawford@crawford.nl Internet: www.crawford.nl	
SERIENUMMER 15970415P ORDERNUMMER 1597395P POS. NUMMER		MOTOER 99553 T000 ID Heerhugowaard ONDERHOUDSLIJST Kabel 5166	
GEMONTREED d.d. IN BEDRUF GESTELD d.d.		BUZONDERHEIDEN T 85143 T 85146 1/2 Stg.	
datum	TELLERSTAND	OMSCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN	MONTEUR
3-11-2000		Konst. een slip slap kruisen wijder gezogen	F. Litter
21/11/01		Omsluiting afv. op spoor 1 en 2 Rosa Voss + 1 km en 2 slip opgeschuurd	Bern V Bern V
03/02/2002		contract service uitgevoerd	Murat
02-10-2002		fotocellie op 20 cm gemonteerd + 1 knops ingeschild i.p.v. open forke	W. Litter
20-04-2003		schijflijst verkleint naar 1/6 ber. print gewijzigd met dunn. id. van plaatje	W. Litter Bern
31/11/03		Komputer 8 uitgeroepen geest. bediening, bediening groepen bed	MD
02-02-2004		Konst. een wijder kruisen ingeschild	MD
10-04-2005		Boedemrolhouder links gemonteerd (parkeren dol)	W. Litter

[illegible]

 Crawford ERENUMMERS 2597/041 S8 ERENUMMER NL397/2519 OS. NUMMER MONTEUR 0.6 1 BEKLEF GESTELD 0.6		Crawford Door B.V. Postbus 178 1710 AD Heerhooftweg telefoon (072) 519 31 25 Telefaxnummer (072) 519 31 26 E-mail: crawford@crawford.nl Internet: www.crawford.nl		Water storing en of spoelwaterverval  WATER ONDERHOUDSLIJST 165143 T85164 1 1/2	
BTU/GESTELDEN 165143 27.5 2021		OMSCHRIJVING VAN DE TOEGEVOEGDE MONTEUR			
ATUM	TIELSTAND				
04		p-pent, spr-pend, b-spr, p-p-spr, p-p-spr, b-spr, b-spr, b-spr, 2 x			MONTEUR
08		rollen, l-eneren, 1 x b-spr, p-p-spr, p-p-spr, b-spr, b-spr, b-spr, 2 x			WATER
11		b-spr, l-eneren, 1 x b-spr, p-p-spr, p-p-spr, b-spr, b-spr, b-spr, 2 x			WATER
16		b-spr, l-eneren, 1 x b-spr, p-p-spr, p-p-spr, b-spr, b-spr, b-spr, 2 x			WATER
18		b-spr, l-eneren, 1 x b-spr, p-p-spr, p-p-spr, b-spr, b-spr, b-spr, 2 x			WATER
21		b-spr, l-eneren, 1 x b-spr, p-p-spr, p-p-spr, b-spr, b-spr, b-spr, 2 x			WATER
23		b-spr, l-eneren, 1 x b-spr, p-p-spr, p-p-spr, b-spr, b-spr, b-spr, 2 x			WATER
25		b-spr, l-eneren, 1 x b-spr, p-p-spr, p-p-spr, b-spr, b-spr, b-spr, 2 x			WATER
27		b-spr, l-eneren, 1 x b-spr, p-p-spr, p-p-spr, b-spr, b-spr, b-spr, 2 x			WATER
29		b-spr, l-eneren, 1 x b-spr, p-p-spr, p-p-spr, b-spr, b-spr, b-spr, 2 x			WATER
31		b-spr, l-eneren, 1 x b-spr, p-p-spr, p-p-spr, b-spr, b-spr, b-spr, 2 x			WATER
03		b-spr, l-eneren, 1 x b-spr, p-p-spr, p-p-spr, b-spr, b-spr, b-spr, 2 x			WATER
05		b-spr, l-eneren, 1 x b-spr, p-p-spr, p-p-spr, b-spr, b-spr, b-spr, 2 x			WATER
07		b-spr, l-eneren, 1 x b-spr, p-p-spr, p-p-spr, b-spr, b-spr, b-spr, 2 x			WATER
09		b-spr, l-eneren, 1 x b-spr, p-p-spr, p-p-spr, b-spr, b-spr, b-spr, 2 x			WATER
11		b-spr, l-eneren, 1 x b-spr, p-p-spr, p-p-spr, b-spr, b-spr, b-spr, 2 x			WATER
13		b-spr, l-eneren, 1 x b-spr, p-p-spr, p-p-spr, b-spr, b-spr, b-spr, 2 x			WATER
15		b-spr, l-eneren, 1 x b-spr, p-p-spr, p-p-spr, b-spr, b-spr, b-spr, 2 x			WATER
17		b-spr, l-eneren, 1 x b-spr, p-p-spr, p-p-spr, b-spr, b-spr, b-spr, 2 x			WATER
19		b-spr, l-eneren, 1 x b-spr, p-p-spr, p-p-spr, b-spr, b-spr, b-spr, 2 x			WATER
21		b-spr, l-eneren, 1 x b-spr, p-p-spr, p-p-spr, b-spr, b-spr, b-spr, 2 x			WATER
23		b-spr, l-eneren, 1 x b-spr, p-p-spr, p-p-spr, b-spr, b-spr, b-spr, 2 x			WATER
25		b-spr, l-eneren, 1 x b-spr, p-p-spr, p-p-spr, b-spr, b-spr, b-spr, 2 x			WATER
27		b-spr, l-eneren, 1 x b-spr, p-p-spr, p-p-spr, b-spr, b-spr, b-spr, 2 x			WATER
29		b-spr, l-eneren, 1 x b-spr, p-p-spr, p-p-spr, b-spr, b-spr, b-spr, 2 x			WATER
31		b-spr, l-eneren, 1 x b-spr, p-p-spr, p-p-spr, b-spr, b-spr, b-spr, 2 x			WATER

[illegible]

ASSA ABLOY ERENUMMER <i>25970618</i> SOERNUMMER COL. NUMMER <i>2</i> SEMONTERO d.d. IN BEDRIJF GESTELD d.d.		ASSA ABLOY Entrance Systems Kerkstraat 3, Hoop en Waagwegendaal Tielsum 3561, NL Telefoon: (030) 57 52 125 Fax: (030) 57 52 76 E-mail: info.nl@assaabloy.com Internet: www.assaabloy.com		Voor storing en/of spoedeisende schade  0800-547785 0900-547785 0900-547785	
		BIJZONDERHEDEN <i>AB5-143 AB5144</i>		ONDERHOUDSLIJST	
DATUM <i>10-9-2002</i> <i>1-11-2002</i>		OMSCHRIJVING VAN DE WERKZAAMHEDEN <i>voorbereit opmaken, deuren uitgezet</i> <i>KS uitgevoerd baden roller mechanisme vastgezet</i>			MONITOR <i>62</i> <i>MS</i>

