

Algemene informatie

Aanbesteding: Klein onderhoud straatwerk en riool
Aanbestedende Dienst: Gemeente Kampen
Referentie: 24.K.067

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1 **Onderwerp:**
BPN 103010 en 103020:

Vraag:
Herstraten op zandbed op in specie?

Antwoord:
Op zandbed

Percelen: P1 Klein onderhoud straatwerk en riool
Beantwoord op: 16 okt. 2024

Ref.nr. 2 **Onderwerp:**
BPN 203030

Vraag:
Deze is dubbel met 203010?

Antwoord:
Post 203030: "300x300x45" wijzigen in "300x300x60"

Percelen: P1 Klein onderhoud straatwerk en riool
Beantwoord op: 16 okt. 2024

Ref.nr. 3 **Onderwerp:**
BPN 203040

Vraag:
Deze is dubbel met 203020?

Antwoord:
Post 203040: "300x300x45" wijzigen in "300x300x60"

Percelen: P1 Klein onderhoud straatwerk en riool
Beantwoord op: 16 okt. 2024

Ref.nr. 4
Onderwerp: BPN 203050 + 203060 + 204:

Vraag:
Welke kleur?

Antwoord:
Post 203050: antraciet, post 203060: standaard grijs, 204: standaard grijs

Percelen: P1 Klein onderhoud straatwerk en riool
Beantwoord op: 16 okt. 2024

Ref.nr. 5
Onderwerp: BPN 502080:

Vraag:
Moet hier zand voor zandbed toegepast worden?

Antwoord:
zand voor zandbed

Percelen: P1 Klein onderhoud straatwerk en riool
Beantwoord op: 16 okt. 2024

Ref.nr. 6
Onderwerp: BPN 701010:

Vraag:
Moet hier zand voor zandbed toegepast worden?

Antwoord:
zand voor zandbed

Percelen: P1 Klein onderhoud straatwerk en riool
Beantwoord op: 16 okt. 2024

Ref.nr. 7
Onderwerp: Elementenverhardingen:

Vraag:

Aanbrengen elementenverhardingen mogen wij uitgaan van opnieuw aan te brengen d.m.v. vleien?

Antwoord:

ja, vleien is uitgangspunt

Percelen: P1 Klein onderhoud straatwerk en riool

Beantwoord op: 16 okt. 2024