

Tegels of klinker verharding.
Soms is een betonnen ring
om de grondpot aanwezig

Straatpot / opbouwgar­ni­tuur
nieuw straatniveau

De rioolbuis moet zo geplaatst
worden dat er evenveel ruimte
zit bij zowel de spindel en de
baionet voor het opzetstuk.

Het opzetstuk van PVC
moet minimaal 5 cm onder
de voet van de spindel
worden aangebracht

Maximaal 50 cm

Stelring van PVC diam. 315 mm
de hoogte afstemmen op de
diepte van de brandkraan en
de ophoging

5 cm

Brandkraan

LET OP:

Wanneer de koppeling voor het opzetstuk dieper zit dan 50 cm onder het nieuwe straatniveau, dient dit terstond aan de opzichter te worden gemeld



Postbus 1000 1140 BA Monnickendam, Bezoekadres Pierebaan 3
Telefoon 0299 - 658585 Telefax 0299 - 658599

Onderwerp	Datum	Bladnr
Ondergrondse brandkranen	Januari 2013	100
Betreffende	Schaal	
Aanpassing straatpot ivm ophoging	1:5	