

Bijlage bij de 2^{de} nota van inlichtingen aanbesteding Z24524916 Realisatie Unilocatie Grevenbicht-Obbicht.

Vraag 141:

In de uitgangspunten voor de ENG-berekeningen staat vermeld dat er warmtepompen geplaatst gaan worden. Indien deze installaties buiten opgesteld worden, zullen deze een geluidemissie naar de omgeving hebben. Is hier akoestisch onderzoek naar verricht? Kunnen we ervan uitgaan dat aan de gestelde eisen qua geluidniveau bij omliggende geluidgevoelige objecten en op de eigen gevels voldaan wordt?

Antwoord:

Gezien de opstelling achter de schermen is er alleen een afstraling naar boven. Daarnaast komt er een demper op elke WP van ca. 1,5 m, waarmee wordt voldaan aan de geluideisen.

