

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Preventief- en correctief onderhoud rioolgemalen en bergbezinkinstallaties, gemeente Hoeksche Waard  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Hoeksche Waard  
**Referentie:** Z/24/260595

## Toelichting:

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.**            **Onderwerp:**  
1                    Algemeen

**Vraag:**  
Goedemorgen,

Waar kan ik de eisen, gewenste plannen en in te dienen prijzen met bijbehorende documenten vinden op TenderNed

**Antwoord:**  
De kunt u terugvinden bij de Aanbestedingsdocumenten onder het tabblad Documenten op TenderNed.

**Percelen:**                    P1 Gehele areaal  
**Beantwoord op:**            8 nov. 2024

**Ref.nr.**            **Onderwerp:**  
2                    inschrijfstaat post 29

**Vraag:**  
welk pomptype wordt gevraagd ? Een uitvraag op deze manier geeft te veel mogelijkheden waardoor er mogelijk de verkeerde pomp wordt aangeboden, tevens kan dit mogelijk een te groot prijsverschil opleveren tussen de inschrijvers (door verkeerde interpretatie van de post) aanbestede dient moet een gelijk speelveld waarborgen tussen de inschrijvers.

**Antwoord:**  
Er kunnen geen specifieke pomptypes worden gegeven, omdat de gemeente Hoeksche Waard veel verschillende pompen in zijn gemalen hanteert (dit is locatiespecifiek). U kunt aan de hand van een kijkaccount in XDM en bijlage 4 'lijst rioolgemalen en bergbezinkinstallaties' zien welke pompen er in de gemalen in de gemeente Hoeksche Waard zitten. Op basis hiervan wordt de inschrijver geacht dit af te kunnen prijzen.

**Percelen:** P1 Gehele areaal  
**Beantwoord op:** 8 nov. 2024

**Ref.nr.** 3  
**Onderwerp:** inschrijfstaat post 85 tm 90

**Vraag:**

welk pomptype wordt gevraagd ? Een uitvraag op deze manier geeft te veel mogelijkheden waardoor er mogelijk de verkeerde pomp wordt aangeboden, tevens kan dit mogelijk een te groot prijsverschil opleveren tussen de inschrijvers (door verkeerde interpretatie van de post) aanbestede dient moet een gelijk speelveld waarborgen tussen de inschrijvers.

**Antwoord:**

Er kunnen geen specifieke pomptypes worden gegeven, omdat de gemeente Hoeksche Waard veel verschillende pompen in zijn gemalen hanteert (dit is locatiespecifiek). U kunt aan de hand van een kijkaccount in XDM en bijlage 4 'lijst rioolgemalen en bergbezinkinstallaties' zien welke pompen er in de gemalen in de gemeente Hoeksche Waard zitten. Op basis hiervan wordt de inschrijver geacht dit af te kunnen prijzen.

**Percelen:** P1 Gehele areaal  
**Beantwoord op:** 8 nov. 2024

**Ref.nr.** 4  
**Onderwerp:** inschrijfstaat post 31 t/m 33

**Vraag:**

welk pomptype wordt gevraagd ? Een uitvraag op deze manier geeft te veel mogelijkheden waardoor er mogelijk de verkeerde pomp wordt aangeboden, tevens kan dit mogelijk een te groot prijsverschil opleveren tussen de inschrijvers (door verkeerde interpretatie van de post) aanbestede dient moet een gelijk speelveld waarborgen tussen de inschrijvers.

**Antwoord:**

Er kunnen geen specifieke pomptypes worden gegeven, omdat de gemeente Hoeksche Waard veel verschillende pompen in zijn gemalen hanteert (dit is locatiespecifiek). U kunt aan de hand van een kijkaccount in XDM en bijlage 4 'lijst rioolgemalen en bergbezinkinstallaties' zien welke pompen er in de gemalen in de gemeente Hoeksche Waard zitten. Op basis hiervan wordt de inschrijver geacht dit af te kunnen prijzen.

**Percelen:** P1 Gehele areaal  
**Beantwoord op:** 8 nov. 2024

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
5                            inschrijfstaat post 30

**Vraag:**

welk pomptype wordt gevraagd ? Een uitvraag op deze manier geeft te veel mogelijkheden waardoor er mogelijk de verkeerde pomp wordt aangeboden, tevens kan dit mogelijk een te groot prijsverschil opleveren tussen de inschrijvers (door verkeerde interpretatie van de post) aanbestede dient moet een gelijk speelveld waarborgen tussen de inschrijvers.

**Antwoord:**

Er kunnen geen specifieke pomptypes worden gegeven, omdat de gemeente Hoeksche Waard veel verschillende pompen in zijn gemalen hanteert (dit is locatiespecifiek). U kunt aan de hand van een kijkaccount in XDM en bijlage 4 'lijst rioolgemalen en bergbezinkinstallaties' zien welke pompen er in de gemalen in de gemeente Hoeksche Waard zitten. Op basis hiervan wordt de inschrijver geacht dit af te kunnen prijzen.

**Percelen:**                    P1 Gehele areaal  
**Beantwoord op:**            8 nov. 2024

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
6                            inschrijfstaat post 28

**Vraag:**

welk pomptype wordt gevraagd ? Een uitvraag op deze manier geeft te veel mogelijkheden waardoor er mogelijk de verkeerde pomp wordt aangeboden, tevens kan dit mogelijk een te groot prijsverschil opleveren tussen de inschrijvers (door verkeerde interpretatie van de post) aanbestede dient moet een gelijk speelveld waarborgen tussen de inschrijvers.

**Antwoord:**

Er kunnen geen specifieke pomptypes worden gegeven, omdat de gemeente Hoeksche Waard veel verschillende pompen in zijn gemalen hanteert (dit is locatiespecifiek). U kunt aan de hand van een kijkaccount in XDM en bijlage 4 'lijst rioolgemalen en bergbezinkinstallaties' zien welke pompen er in de gemalen in de gemeente Hoeksche Waard zitten. Op basis hiervan wordt de inschrijver geacht dit af te kunnen prijzen.

**Percelen:**                    P1 Gehele areaal  
**Beantwoord op:**            8 nov. 2024

**Ref.nr.**                    **Onderwerp:**  
7                            Programma van Eisen pag. 41 par. 7.6.2

**Vraag:**

"De gemeente Hoeksche Waard beschikt niet over een installatieverantwoordelijke welke verantwoordelijk is voor alle gemalen in het areaal. Na het doorzetten van een storing wordt de verantwoordelijkheid van de betreffende gemalen echter wel aan de opdrachtnemer overgedragen. De opdrachtnemer wijst voorafgaand aan het werk voor de gehele contractduur een werk- en installatieverantwoordelijke aan. Na oplevering worden de installaties terug overgedragen aan de gemeente Hoeksche Waard. Deze taak brengt nogal wat werk met zich mee (administratief) wilt u voor deze werkzaamheden een (stel)post opnemen in de verrekenprijslijst ?"

**Antwoord:**

Nee, voor deze werkzaamheden kan geen verrekenprijs worden opgegeven, dit dient in de prijs per storing verdisconteerd te zijn.

**Percelen:** P1 Gehele areaal

**Beantwoord op:** 8 nov. 2024

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Programma van Eisen pag. 40 par. 7.5.3

**Vraag:**

het hernoemen van foto's is een onwerkbaar taak, de gemaakte foto's worden middels een tablet of telefoon meteen geüpload in XDM, door deze eis moeten de foto's eerst worden opgeslagen, hernoemd en daarna worden geüpload, ons inziens kost dit onnodig veel tijd en bied geen meerwaarde omdat de foto al bij het betreffende object staat. Wilt u deze eis laten vervallen ?

**Antwoord:**

De foto kan meteen worden geüpload in XDM, je kunt per geüpload foto in XDM een tekst toevoegen. Hierdoor hoeft de bestandsnaam dus niet te worden gewijzigd en gaat er ook geen tijd verloren.

**Percelen:** P1 Gehele areaal

**Beantwoord op:** 8 nov. 2024

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Programma van Eisen pag. 39 par. 7.5

**Vraag:**

met welke vervuilingsgraad van de rioolgemalen en randvoorzieningen dient de inschrijver rekening te houden in zijn calculatie

**Antwoord:**

Dat verschilt per locatie, dit is niet eenduidig door de gemeente Hoeksche Waard aan te geven. Er zijn weinig/geen bijzonderheden bekend wat betreft vervuilingsgraad bij de gemeente Hoeksche Waard.

**Percelen:** P1 Gehele areaal

**Beantwoord op:** 8 nov. 2024

**Ref.nr.**  
10

**Onderwerp:**

Programma van Eisen pag. 36 par. 7.4

**Vraag:**

Het leveren en plaatsen van tijdelijke pompen zijn niet verrekenbaar. Waarom moet de opdrachtnemer deze werkzaamheden kosteloos uitvoeren? Verdisconteren in de prijs is niet mogelijk, de inzet is vooraf geheel niet in te schatten.

**Antwoord:**

Er is in de nieuwe inschrijfstaat een post toevoegd voor het leveren, plaatsen en weer verwijderen van alle typen tijdelijk pompen. Tijdelijke pompen kunnen worden verrekend volgens de post 68 in de nieuwe inschrijfstaat, hiervoor is altijd toestemming van opdrachtgever nodig. Er is een nieuwe inschrijfstaat bijgeleverd bij deze Nota van Inlichtingen.

**Percelen:** P1 Gehele areaal

**Beantwoord op:** 8 nov. 2024

**Ref.nr.**  
11

**Onderwerp:**

Programma van Eisen pag. 31 par. 7.3

**Vraag:**

moeten variabelen zoals het afstellen van de pompwaaier, snijmes, olie vervangen op voorhand in de prijs per gemaaltje zijn opgenomen? Zo ja met welke hoeveelheden dient de inschrijver te rekenen?

**Antwoord:**

Ja dat is correct. Hoeveelheden zijn niet op voorhand te bepalen door de gemeente Hoeksche Waard. Alle door u genoemde variabele werkzaamheden vallen onder preventief onderhoud zoals opgenomen in de aanbestedingsstukken. Van de inschrijvers wordt verwacht dat ze hierin zelf een juiste afweging kunnen maken op basis van hun expertise.

**Percelen:** P1 Gehele areaal  
**Beantwoord op:** 8 nov. 2024

**Ref.nr.** 13  
**Onderwerp:** Programma van Eisen pag. 26 par. 5.8

**Vraag:**  
"In een aantal gevallen dient de opdrachtnemer de bewoners waar het gemaal zich op privéterrein bevindt vooraf telefonisch te informeren (minimaal één dag) over de werkzaamheden. Eventueel hieraan verbonden kosten dienen in de inschrijfprijs verdisconteerd te zijn. Met hoeveel adressen moet de inschrijver rekening houden in zijn calculatie?"

**Antwoord:**  
Dat is voor de gemeente Hoeksche Waard niet precies te zeggen. Inschrijvers dienen voor hun prijsvorming rekening te houden met ongeveer 20 adressen.

**Percelen:** P1 Gehele areaal  
**Beantwoord op:** 8 nov. 2024

**Ref.nr.** 14  
**Onderwerp:** Programma van Eisen pag. 25 par. 5.8

**Vraag:**  
24 uur, 7 dagen per week oplossen van alle storingen tegen een vast eenheidsprijs per storing. Met hoeveel uur moet de inschrijver rekening houden in zijn calculatie met het bepalen van de vaste eenheidsprijs per storing ?

**Antwoord:**  
Er wordt bedoeld dat de eerste 3 uur manuur (1 of meerdere personen) op locatie vallen binnen de inschrijfprijs voor het oplossen van een storing. De reistijd valt binnen deze post, maar de tijd voor het oplossen van een storing (dus de 3 uur) gaat pas in wanneer er aan de werkzaamheden wordt begonnen op locatie. Mocht in de praktijk blijken dat het verhelpen van de storing op locatie langer dan 3 uur duurt, dient er met de opdrachtgever te worden overlegd of hier extra kosten voor in rekening mogen worden gebracht.

**Percelen:** P1 Gehele areaal  
**Beantwoord op:** 8 nov. 2024

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
15                              Programma van Eisen pag. 22 par. 5.2

**Vraag:**

De opdrachtnemer geeft een schriftelijke (her)leveringsgarantie (garantie dat product binnen hieronder aantal aangegeven jaar nog geleverd kan worden) dit is ons inziens geen verantwoordelijkheid van de aannemer maar van de leverancier, wilt u deze eis aanpassen ?

**Antwoord:**

Dit is inderdaad geen verantwoordelijkheid van de aannemer, maar van de leverancier. De aannemer is echter wel verantwoordelijk voor het kunnen leveren van een aantoonbaar vergelijkbaar product (na goedkeuring met de gemeente Hoeksche Waard), indien het originele product niet meer leverbaar is.

**Percelen:**                      P1 Gehele areaal  
**Beantwoord op:**              8 nov. 2024

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
16                              Programma van Eisen pag. 19 par. 3

**Vraag:**

u geeft een aanzienlijke meerwaarde bij reactietijden van < 30 minuten hierbij sluit u niet lokale partijden uit om kansrijk deel te nemen aan deze aanbesteding en borgt u geen gelijk speelveld voor alle inschrijvers, wilt u deze meerwaardes versoepelen naar meer realistische waarden ?

**Antwoord:**

Dit is een van de punten waar de gemeente Hoeksche Waard meerwaarde aan hecht. Dit is echter maar 1 van de 6 punten waarop de inschrijvers beoordeeld worden. Partijen worden hiermee niet uitgesloten, want dit betreft enkel een wens van de gemeente Hoeksche Waard. Het is de wens van de gemeente om storingen zo snel mogelijk te verhelpen, omdat in veel gevallen het water nergens naar toe kan en hierdoor dus milieudelicten of overlast voor bewoners kan ontstaan. Dit wil de gemeente Hoeksche Waard te allen tijde voorkomen.

**Percelen:**                      P1 Gehele areaal  
**Beantwoord op:**              8 nov. 2024

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
17                              Programma van Eisen pag. 11 par. 2.3

**Vraag:**

Alle preventieve onderhoudswerkzaamheden dienen door de opdrachtnemer in eigen beheer te worden uitgevoerd. , er mag dus geen gebruik worden gemaakt van een onderaannemer of 3e ?

**Antwoord:**

Dat is correct, enkel reinigingswerkzaamheden mogen door derden uitgevoerd worden, maar dienen door de inschrijver bij inschrijving aan de aanbestedende dienst ter goedkeuring voorgelegd te worden. Er wordt hieraan vast gehouden zodat één partij kennis opbouwt en expertise deelt over het gehele areaal.

**Percelen:** P1 Gehele areaal

**Beantwoord op:** 8 nov. 2024

**Ref.nr.**

18

**Onderwerp:**

Programma van Eisen pag. 11 par. 2.3

**Vraag:**

Alle correctieve onderhoudswerkzaamheden dienen door de opdrachtnemer in eigen beheer te worden uitgevoerd, er mag dus geen gebruik worden gemaakt van een onderaannemer of 3e ?

**Antwoord:**

Dat is correct, enkel reinigingswerkzaamheden mogen door derden uitgevoerd worden, maar dienen door de inschrijver bij inschrijving aan de aanbestedende dienst ter goedkeuring voorgelegd te worden. Er wordt hieraan vast gehouden zodat één partij kennis opbouwt en expertise deelt over het gehele areaal.

**Percelen:** P1 Gehele areaal

**Beantwoord op:** 8 nov. 2024

**Ref.nr.**

19

**Onderwerp:**

Wijziging inschrijfstaat

**Vraag:**

In post 9 en 10 in de huidige inschrijfstaat zijn de aantallen verkeerd weergegeven, deze dienen te worden gecorrigeerd.

**Antwoord:**

In de huidige inschrijfstaat wordt er uitgegaan van een enkele reinigingsronde per jaar voor alle gemalen en bergbezinkinstallaties, maar er dient twee keer per jaar een reinigingsronde plaats te vinden. Daarom zijn de aantallen aangepast. Er is een nieuwe inschrijfstaat bijgeleverd bij deze Nota

van Inlichtingen.

**Percelen:** P1 Gehele areaal  
**Beantwoord op:** 8 nov. 2024

**Ref.nr.** 20  
**Onderwerp:** Programma van Eisen pag. 27 par. 5.9

**Vraag:**  
is de beheersapplicatie XDM voor de aanbesteding in te zien zodat de inschrijver zich op de hoogte kan stellen betreffende de toestand en bereikbaarheid van de installaties ?

**Antwoord:**  
"Er is een kijkaccount aangemaakt voor alle inschrijvers. Deze is terug te vinden op;

Gebruikersnaam: HWrioolgemalen  
Wachtwoord: wumEVdL4t1Co  
<https://xdm-online.nl/>"

**Percelen:** P1 Gehele areaal  
**Beantwoord op:** 8 nov. 2024