

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Vervangen brug Nieuwedieptil te Appingedam  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Eemsdelta  
**Referentie:** 2024-WIL023265-01

### Toelichting:

Er is een aanvullende vraag binnengekomen over de tweede nota van inlichtingen. Officieel is er geen ruimte meer voor het stellen van vragen over de aanbesteding. De opdrachtgever heeft besloten deze vraag alsnog te beantwoorden ten behoeve van de prijsvorming.

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.** 56  
**Onderwerp:** Aanvullende vraag nota van inlichtingen 2

### Vraag:

Graag willen wij een aanvullende vraag stellen over het antwoordt uit de NvI 2 m.b.t. de staalkwaliteit:

‘Al het constructieve staal dient genormaliseerd te zijn of ten minste gelijkwaardige eigenschappen als genormaliseerd staal "+N" te hebben’.  
Geldt dit ook voor de stalen brugdekken genoemd onder bestekspostnummer 52 van het civiele bestek? Hier wordt S355 genoemd.  
Als dit ook ‘+N’ moet zijn dan wordt dit zeer kostenverhogend.

### Antwoord:

Dit geldt niet voor de onder bestekspostnummer 52 genoemde stalen onderdelen (aanbruggen). De toevoeging "+N" geldt ook niet voor de stalen leuningwerken.

**Percelen:** P1 Vervangen brug Nieuwedieptil te Appingedam  
**Beantwoord op:** 22 jul. 2024