

Algemene informatie

Aanbesteding: Realisatie 3 bruggen Oude Hockeyvelden
Aanbestedende Dienst: Gemeente Hoorn
Referentie: 2194252

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1 **Onderwerp:**
Ontwerpvoorwaarden

Vraag:

- Mogen wij een randbalk zonder randafschuining of significant minder randafschuining aanbieden?

Antwoord:

Nee, er zijn architectonische eisen waarop de welstand van de gemeente Hoorn zal toetsen. Deze eisen zijn verwerkt in de tekening.

Percelen: P1 Realisatie 3 bruggen Oude Hockeyvelden
Beantwoord op: 4 nov. 2024

Ref.nr. 2 **Onderwerp:**
Ontwerpvoorwaarden

Vraag:

- Mogen er rechte liggers worden aangeboden? (zonder toog)

Antwoord:

Nee, er zijn architectonische eisen waarop de welstand van de gemeente Hoorn zal toetsen. Deze eisen zijn verwerkt in de tekening.

Percelen: P1 Realisatie 3 bruggen Oude Hockeyvelden
Beantwoord op: 4 nov. 2024

Ref.nr. 3 **Onderwerp:**
indienen inschrijving

Vraag:

Interpreteren wij de leidraad correct wanneer bij inschrijving ingediend moet worden om te komen tot een geldige inschrijving:
- Inschrijfformulier zoals verstrekt ingevuld en ondertekent

- Open begroting, vormvrij
 - KvK papieren waaruit rechtsgeldige ondertekening blijkt
 - UEA ingevuld en ondertekend
 - referentieformulier ingevuld met referentiewerk wat voldoet aan hetgeen opgenomen in de leidraad
 - optioneel een kansendossier, vormvrij
- waarbij we er vanuit gaan dat overige bewijsdocumenten , na inschrijving op verzoek van aanbestedende dienst overlegd dienen te worden.

Antwoord:

De aanvullende bewijsstukken:
Gedragsverklaring aanbesteden en verklaring belastingdienst mogen later aangeleverd worden maar dienen op datum van inschrijving wel in uw bezit te zijn. Het is dan een kleine moeite om ze gelijktijdig in te dienen bij de inschrijving. Dit scheelt voor u en voor ons tijd en geld.

Percelen: P1 Realisatie 3 bruggen Oude Hockeyvelden

Beantwoord op: 31 okt. 2024

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Betalingsregeling 1.8

Vraag:

Als ik de betalingsregeling goed beschouw dan staat er dat er pas gefactureerd kan worden nadat de bruggen helemaal gereed zijn?

Antwoord:

Facturatie tijdens de bouw vindt plaats in afstemming op de voortgang van het werk.

Percelen: P1 Realisatie 3 bruggen Oude Hockeyvelden

Beantwoord op: 4 nov. 2024

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Programma van eisen en werkschrijving

Vraag:

Gezien de stukken die door u zijn gepubliceerd kan ik zien dat er al eerder een soortgelijke brug in het gebied is gerealiseerd. Kunt u de gegevens hiervan verstrekken? Gezien de korte doorlooptijden is iedere (extra) informatie welkom om zo straks een goede aanbidding te kunnen doen die aansluit bij uw wensen.

Antwoord:

De tekeningen die gebruikt zijn voor de aanvraag van de bouwvergunning

van de al geleverde brug zijn bij deze nota gepubliceerd.

Percelen: P1 Realisatie 3 bruggen Oude Hockeyvelden
Beantwoord op: 4 nov. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
6 Open begroting

Vraag:

Het is niet gebruikelijk om bij de inschrijving een open begroting in te dienen, kunnen wij ervan uitgaan dat een inschrijfstaat ook volstaat?

Antwoord:

Nee wij willen een begroting op hoofdelementen ontvangen. Uw open begroting dient wel op verzoek van ons binnen twee werkdagen te kunnen worden aangeleverd.

Percelen: P1 Realisatie 3 bruggen Oude Hockeyvelden
Beantwoord op: 4 nov. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
7 Afmetingen

Vraag:

De breedtes van het trottoir welke genoemd staan in paragraaf 2.2.2 en 2.2.3 van het PvE komen niet overeen met tekening 241019-OT-101-A0-Bruggen_IKEC. Welke afmetingen dienen wij aan te houden?

Antwoord:

De afmetingen op tekening moet worden aangehouden, dit wordt aangepast in de werkomschrijving/PVE

Percelen: P1 Realisatie 3 bruggen Oude Hockeyvelden
Beantwoord op: 4 nov. 2024

Ref.nr. **Onderwerp:**
8 Handregel

Vraag:

In het PvE staat bij 2.2.1 d dat de handregel rond moet zijn van Billinga hout. In de tekening staan rechthoekige houten handregels getekend. Wat dienen wij aan te houden?

Antwoord:

De handregel moet rechthoekig worden uitgevoerd, conform tekening. Het PVE wordt hierop aangepast

Percelen: P1 Realisatie 3 bruggen Oude Hockeyvelden
Beantwoord op: 4 nov. 2024