

BIJLAGE TE REGISTREREN TOESTANDSAPECTEN

De opdrachtnemer dient de toestandsaspecten op basis van de NEN-EN 13508-2 volgens onderstaande tabel te registreren.

In onderstaande tabel wordt onderscheid gemaakt tussen toestandsaspecten die informatie geven over de stabiliteit van het riool (alles moet geregistreerd worden) en toestandsaspecten die informatie geven over de gebruiksfunctie van het riool (alleen waarden boven een drempelwaarde moeten geregistreerd worden).

De zwarte hokjes uit de tabel zijn niet gedefinieerd in de NEN-EN13508-2. Deze onderdelen kan de hoeven niet te worden meegenomen. De groene hokjes moet de opdrachtnemer volledig registreren c.q. registreren vanaf de genoemde drempelwaarde.

Leidingen

		Regulier			
		Karakterisering 1	Karakterisering 2	Kwantificering	Plaats om omtrek
BAA	Deformatie			> 5%	
BAB	Scheur				
BAC	Breuk / instorting				
BAD	Defecte bakstenen of defect metselwerk				
BAE	Ontbrekende metselspecie				
BAF	Oppervlakteschade				
BAG	Instekende inlaat			>10%	
BAH	Defecte aansluiting				
BAI	Indringend afdichtingsmateriaal	A			
		Z		> 5%	
BAJ	Verplaatste verbinding	A		> 20 mm	
		B		> 10 mm	
		C		Niet	Geen hoekmeting
BAK	Lining				
BAL	Defecte reparatie				
BAM	Lasfouten				

BAN	Poreuze buis				
BAO	Grond zichtbaar dóór defect				
BAP	Holle ruimte zichtbaar dóór defect				
BBA	Wortels				
BBB	Aangehechte afzettingen		> 10%		
BBC	Bezonken afzettingen		> 10%		
BBD	Binnendringen van grond				
BBE	Andere obstakels		>10%		
BBF	Infiltratie				
BBG	Exfiltratie				
BBH	Ongedierte				
BCA	Aansluiting				Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
BCB	Plaatselijke reparatie				
BCC	Geprefabriceerd bochtstuk				
BCD	Beginknooppunt				Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
BCE	Eindknooppunt				Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
BDA	Algemene foto				
BDB	Algemene opmerking				Alleen een opmerking
BDC	Inspectie beëindigd voor het eindknooppunt				
BDD	Waterpeil		> 10%		
BDE	Instroom vanuit binnenkomende buis				
BDF	Atmosfeer in leiding				Let op: eventueel kwantificering 2 toevoegen
BDG	Verlies van beeld				