

91355 • VLTC
De Ruijterkade 4 • Amsterdam

Conditie 9

731262 Keukenapparatuur verwarmen, inductie wok

Tag

1.12

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731287 Keukenapparatuur diversen, waterkoker

Tag

5.03A

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	




731293 Keukenapparatuur diversen, slanghaspel met handdouche

Tag

1.15

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731297 Keukenapparatuur diversen, broodrooster

Tag

5.03A

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91355 • VLTC
De Ruijterkade 4 • Amsterdam

Conditie 9

731298 Keukenapparatuur diversen, grillrooster

Tag

1.14

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731298 Keukenapparatuur diversen, grillrooster

Tag

5.03A

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



Conditie 3

731230 Afzuigkap keukenblok algemeen

Tag

5.03A

K14GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 pst



91355 • VLTC
De Ruijterkade 4 • Amsterdam

Conditie 3

731230 Afzuigkap keukenblok algemeen

Tag

5.03A

K14GO02 Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	2	1	Veiligheid en Gezondheid - gering effect Technische vervolgschade - matig effect Beleving en Esthetica - gering effect



Activiteit: 2023 Hvh
Reinigen 1,00 pst



731253 Keukenapparatuur verwarmen, inductie fornuis

Tag

5.03A

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect



Hvh
1,00 st

731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

1.11

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect



Hvh
1,00 st

91355 • VLTC
De Ruijterkade 4 • Amsterdam

Conditie 3

731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

0.04

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

0.04

NVT Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	2	1	Technische vervolgschade - matig effect

Activiteit: 2023 Hvh
Reinigen 1,00 pst



731270 Keukenapparatuur koelen, diepvrieskast

Tag

5.03A

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731270 Keukenapparatuur koelen, diepvrieskast

Tag

5.03A

Defecte knop

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	3	1	1	Technische vervolgschade - matig effect

Activiteit: 2023 Hvh
Knop herstellen 1,00 st



91355 • VLTC
De Ruijterkade 4 • Amsterdam

Conditie 3

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast


Tag

5.03A

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast


Tag

5.03A

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

0.04

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731294 Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine

Tag

5.03A

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



91355 • VLTC
De Ruijterkade 4 • Amsterdam

Conditie 2

731230 Afzuigkap keukenblok algemeen

Tag

1.14

K14GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731230 Afzuigkap keukenblok algemeen

Tag

1.15

K14GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731241 Keukenapparatuur verwarmen, bakplaat/slede

Tag

1.14

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731244 Keukenapparatuur verwarmen, elektrisch fornuis

Tag

1.14

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



91355 • VLTC
De Ruijterkade 4 • Amsterdam

Conditie 2

731251 Keukenapparatuur verwarmen, heteluchtoven

Tag

1.14

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731258 Keukenapparatuur verwarmen, warmtebrug

Tag

1.14

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731258 Keukenapparatuur verwarmen, warmtebrug

Tag

1.14

NVT Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	1	1	Veiligheid en Gezondheid - gering effect Technische vervolgschade - gering effect



Activiteit: 2023 Hvh
Reinigen 1,00 pst

731259 Keukenapparatuur verwarmen, warmteplaat

Tag

1.14

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91355 • VLTC
De Ruijterkade 4 • Amsterdam

Conditie 2

731259 Keukenapparatuur verwarmen, warmteplaat

Tag

1.14

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731272 Keukenapparatuur koelen, koelbuffet

Tag

1.14

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

1.14

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



91355 • VLTC
De Ruijterkade 4 • Amsterdam

Conditie 2

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

3.19

Scheur in bak

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	1	2	Beleving en Esthetica - gering effect

Activiteit: 2023 Hvh
Bak vervangen 1,00 st



731294 Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine

Tag

1.15

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731295 Keukenapparatuur diversen, waterontharder

Tag

1.15

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



Conditie 1

731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

5.03A

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91355 • VLTC
De Ruijterkade 4 • Amsterdam

Conditie 1

731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

5.03A

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731270 Keukenapparatuur koelen, diepvrieskast

Tag

1.12

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	




731270 Keukenapparatuur koelen, diepvrieskast

Tag

1.10

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

1.10

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91355 • VLTC
De Ruijterkade 4 • Amsterdam

Conditie 1

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

1.01

NVT Scheur in bak

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	3	1	1	Gebruik en Bedrijfsproces - gering effect

Activiteit: 2023 Hvh
Bak vervangen 1,00 pst



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

2.04

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

1.14

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

4.20

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91355 • VLTC
De Ruijterkade 4 • Amsterdam

Conditie 1

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

4.01a

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731275 Keukenapparatuur koelen, koelmeubel

Tag

1.12

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731275 Keukenapparatuur koelen, koelmeubel

Tag

1.14

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731276 Keukenapparatuur koelen, koelvitrine

Tag

1.14

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91355 • VLTC
De Ruijterkade 4 • Amsterdam

Conditie 1

731280 Keukenapparatuur dranken, koffiecontainer

Tag

1.12

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91357 • ICB locatie Eindhoven
Professor Dr Dorgelolaan 10A • Eindhoven

Conditie 9

731287 Keukenapparatuur dranken, waterkoker

Tag

0.12

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731297 Keukenapparatuur diversen, broodrooster

Tag

0.12

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731298 Keukenapparatuur diversen, grillrooster

Tag

0.12

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731300 Keukenapparatuur diversen, blender

Tag

0.05

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91357 • ICB locatie Eindhoven
Professor Dr Dorgelolaan 10A • Eindhoven

Conditie 3

731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

0.12

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



Conditie 1

731230 Afzuigkap keukenblok algemeen

Tag

0.12

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731253 Keukenapparatuur verwarmen, inductie fornuis

Tag

0.12

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

0.12

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91357 • ICB locatie Eindhoven
Professor Dr Dorgelolaan 10A • Eindhoven

Conditie 1

731270 Keukenapparatuur koelen, diepvrieskast

Tag

0.12

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

0.12

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731294 Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine

Tag

0.12

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91358 • Opleidingscentrum gebouw
Professor Dr Dorgelolaan 8 • Eindhoven

Conditie 3

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

0.2 - gang

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91356 • The Core
Prof. Dr. Dorgelolaan 14 • Eindhoven

Conditie 1

532120 Boiler elektrisch

Tag

3.48

K3GB01 Garantie nog niet actief - registratie

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	1	0	0	Technische vervolgschade - matig effect

Activiteit: 2023

Bevestigingsinrichting herstellen



532120 Boiler elektrisch

Tag

3.45

K3GB01 Garantie (sticker) niet aanwezig + registratie

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	1	1	Technische vervolgschade - matig effect

Activiteit: 2023

Bevestigingsinrichting herstellen



532120 Boiler elektrisch

Tag

2.48

K3GB01 Garantie nog niet actief - registratie

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	1	1	Technische vervolgschade - matig effect

Activiteit: 2023

Bevestigingsinrichting herstellen



532120 Boiler elektrisch

Tag

2.45

K3GB01 Garantie (sticker) niet aanwezig + registratie

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	1	1	Technische vervolgschade - matig effect

Activiteit: 2023

Bevestigingsinrichting herstellen



91356 • The Core
Prof. Dr. Dorgelolaan 14 • Eindhoven

Conditie 1

532120 Boiler elektrisch

Tag

1.48

K3GB01 Garantie nog niet actief - registratie

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	1	1	Technische vervolgschade - matig effect

Activiteit: 2023

Bevestigingsinrichting herstellen




731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

2.48

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

2.45

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

3.45

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91356 • The Core
Prof. Dr. Dorgelolaan 14 • Eindhoven

Conditie 1

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

3.48

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

2.45

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91359 • VL-post Eindhoven
Professor Dr Dorgelolaan 10 • Eindhoven

Conditie 9

731297 Keukenapparatuur diversen, broodrooster

Tag

1.07

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731298 Keukenapparatuur diversen, grillrooster

Tag

1.07

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



Conditie 4

731230 Afzuigkap keukenblok algemeen

Tag

1.07

K14GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 pst



731230 Afzuigkap keukenblok algemeen

Tag

1.07

K14GO02 Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	3	4	3	Beleving en Esthetica - ernstig effect

Activiteit: 2023 Hvh
Reinigen 1,00 pst



91359 • VL-post Eindhoven
Professor Dr Dorgelolaan 10 • Eindhoven

Conditie 3

731253 Keukenapparatuur verwarmen, inductie fornuis

Tag

1.07

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

1.07

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

1.07

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731294 Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine

Tag

1.07

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



91359 • VL-post Eindhoven
Professor Dr Dorgelolaan 10 • Eindhoven

Conditie 2

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

1.07

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



Conditie 1

731243 Keukenapparatuur verwarmen, convectomaat

Tag

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

1.07

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

1.07

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91359 • VL-post Eindhoven
Professor Dr Dorgelolaan 10 • Eindhoven

Conditie 1

731270 Keukenapparatuur koelen, diepvrieskast

Tag

1.07

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91361 • ICB locatie Rotterdam
Berkenwoudestraat 18 • Rotterdam

Conditie 9

731287 Keukenapparatuur diversen, waterkoker

Tag

0.10

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731297 Keukenapparatuur diversen, broodrooster

Tag

0.10

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



Conditie 3

731245 Keukenapparatuur verwarmen, elektrische oven

Tag

0.10

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731253 Keukenapparatuur verwarmen, inductie fornuis

Tag

0.10

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



91361 • ICB locatie Rotterdam
Berkenwoudestraat 18 • Rotterdam

Conditie 3

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

0.10

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

0.10

NVT Ijs aangroei

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	1	1	Technische vervolgschade - matig effect Energie - matig effect

Activiteit: 2023 Hvh
Ontdooien 1,00 0



731294 Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine

Tag

0.10

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



91361 • ICB locatie Rotterdam
Berkenwoudestraat 18 • Rotterdam

Conditie 1

731230 Afzuigkap keukenblok algemeen

Tag

0.10

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91377 • ICB locatie Schiphol
Uiverweg 2-6 • Schiphol

Conditie 9

731248 Keukenapparatuur verwarmen, airfryer

Tag

0.05

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731287 Keukenapparatuur dranken, waterkoker

Tag

0.05

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731297 Keukenapparatuur diversen, broodrooster

Tag

0.05

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



Conditie 3

731230 Afzuigkap keukenblok algemeen

Tag

0.05

K14GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 pst



91377 • ICB locatie Schiphol
Uiverweg 2-6 • Schiphol

Conditie 3

731253 Keukenapparatuur verwarmen, inductie fornuis

Tag

0.05

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

0.05

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

0.05

NVT Loszittende delen/verankeringen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	2	1	

Activiteit: 2023

Herstellen



731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

0.05

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



91377 • ICB locatie Schiphol
Uiverweg 2-6 • Schiphol

Conditie 3

731275 Keukenapparatuur koelen, koelkast combi diepvrieskast

Tag

0.05

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731275 Keukenapparatuur koelen, koelkast combi diepvrieskast


Tag

0.05

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731294 Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine

Tag

0.05

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



91364 • Admiraal Helfrichlaan incl. OCCR
Admiraal Helfrichlaan 1 • Utrecht

Conditie 9

731281 Keukenapparatuur dranken, koffiezetapparaat

Tag

5.10

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731287 Keukenapparatuur diversen, waterkoker

Tag

5.10

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731287 Keukenapparatuur diversen, waterkoker

Tag

A2.22

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731287 Keukenapparatuur diversen, waterkoker

Tag

A2.05

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91364 • Admiraal Helfrichlaan incl. OCCR
Admiraal Helfrichlaan 1 • Utrecht

Conditie 9

731293 Keukenapparatuur diversen, slanghaspel met handdouche

Tag

9.06

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731298 Keukenapparatuur diversen, grillrooster

Tag

9.01

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731298 Keukenapparatuur diversen, grillrooster

Tag

A2.22

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731298 Keukenapparatuur diversen, grillrooster

Tag

C3.22

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91364 • Admiraal Helfrichlaan incl. OCCR
Admiraal Helfrichlaan 1 • Utrecht

Conditie 9

731301 Keukenapparatuur diversen, staafmixer

Tag

9.03

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731303 Keukenapparatuur diversen, overig

Tag

A2.22

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



Conditie 3

731220 Keukenapparatuur koelen, vriescellen incl. aggregaat

Tag

9.03b

K11GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 pst



91364 • Admiraal Helfrichlaan incl. OCCR
Admiraal Helfrichlaan 1 • Utrecht

Conditie 3

731230 Afzuigkap keukenblok algemeen

Tag

A2.22

K14GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 pst



731252 Keukenapparatuur verwarmen, hotpot

Tag

9.05

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

A3.24

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

A3.24

NVT Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	2	1	Beleving en Esthetica - matig effect

Activiteit: 2023 Hvh
Reinigen 1,00 pst



91364 • Admiraal Helfrichlaan incl. OCCR
Admiraal Helfrichlaan 1 • Utrecht

Conditie 3

731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

A2.20

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

A2.20

NVT Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	2	1	Beleving en Esthetica - matig effect

Activiteit: 2023 Hvh
Reinigen 1,00 pst



731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

C1.06

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

D3.10

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



91364 • Admiraal Helfrichlaan incl. OCCR
Admiraal Helfrichlaan 1 • Utrecht

Conditie 3

731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

D2.09

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731270 Keukenapparatuur koelen, diepvrieskast

Tag

A2.22

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731270 Keukenapparatuur koelen, diepvrieskast

Tag

A2.22

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731270 Keukenapparatuur koelen, diepvrieskast


Tag

A2.22

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



91364 • Admiraal Helfrichlaan incl. OCCR
Admiraal Helfrichlaan 1 • Utrecht

Conditie 3

731270 Keukenapparatuur koelen, diepvrieskast

Tag

A2.22

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731270 Keukenapparatuur koelen, diepvrieskast


Tag

A2.22

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast


Tag

8.12

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast


Tag

7.13

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



91364 • Admiraal Helfrichlaan incl. OCCR
Admiraal Helfrichlaan 1 • Utrecht

Conditie 3

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag


6.08

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag


5.10

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

A3.05

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



91364 • Admiraal Helfrichlaan incl. OCCR
Admiraal Helfrichlaan 1 • Utrecht

Conditie 3

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

A3.05

NVT Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	1	1	Beleving en Esthetica - gering effect

Activiteit: 2023 Hvh
Reinigen 1,00 pst



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

A2.22

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

A2.22

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



91364 • Admiraal Helfrichlaan incl. OCCR
Admiraal Helfrichlaan 1 • Utrecht

Conditie 3

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

A2.22

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

A2.22

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

A2.22

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

A2.22

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



91364 • Admiraal Helfrichlaan incl. OCCR
Admiraal Helfrichlaan 1 • Utrecht

Conditie 3

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

A2.22

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

A2.24

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

A2.05

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

4.10

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



91364 • Admiraal Helfrichlaan incl. OCCR
Admiraal Helfrichlaan 1 • Utrecht

Conditie 3

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

HAL-0.2

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast


Tag

C1.06

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

D3.10

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

D2.09

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



91364 • Admiraal Helfrichlaan incl. OCCR
Admiraal Helfrichlaan 1 • Utrecht

Conditie 3

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast


Tag

A0.16

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731294 Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine

Tag

9.06

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731294 Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine

Tag

6.08

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731294 Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine

Tag

C3.22

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



91364 • Admiraal Helfrichlaan incl. OCCR
Admiraal Helfrichlaan 1 • Utrecht

Conditie 3

731294 Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine

Tag

D2.09

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731302 Keukenapparatuur diversen, quooker

Tag

A3.24

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731302 Keukenapparatuur diversen, quooker

Tag

A2.20

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731302 Keukenapparatuur diversen, quooker

Tag

A2.22

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



91364 • Admiraal Helfrichlaan incl. OCCR
Admiraal Helfrichlaan 1 • Utrecht

Conditie 3

731302 Keukenapparatuur diversen, quooker

Tag

A2.22

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731302 Keukenapparatuur diversen, quooker

Tag

C1.06

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731302 Keukenapparatuur diversen, quooker

Tag

C3.22

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731302 Keukenapparatuur diversen, quooker

Tag

C3.28

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



91364 • Admiraal Helfrichlaan incl. OCCR
Admiraal Helfrichlaan 1 • Utrecht

Conditie 3

731302 Keukenapparatuur diversen, quooker

Tag

D2.09

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



Conditie 2


731210 Keukenapparatuur koelen, koelcellen incl. aggregaat

Tag

9.03a

K11GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731230 Afzuigkap keukenblok algemeen

Tag

9.06

K14GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



91364 • Admiraal Helfrichlaan incl. OCCR
Admiraal Helfrichlaan 1 • Utrecht

Conditie 2

731230 Afzuigkap keukenblok algemeen

Tag

9.01

K14GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731230 Afzuigkap keukenblok algemeen

Tag

9.01

K14GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731240 Keukenapparatuur verwarmen, bain marie

Tag

9.01

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731251 Keukenapparatuur verwarmen, heteluchtoven

Tag

9.01

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



91364 • Admiraal Helfrichlaan incl. OCCR
Admiraal Helfrichlaan 1 • Utrecht

Conditie 2

731253 Keukenapparatuur verwarmen, inductie fornuis

Tag

9.01

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731258 Keukenapparatuur verwarmen, warmtebrug

Tag

9.01

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731259 Keukenapparatuur verwarmen, warmteplaat

Tag

9.01

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect




731259 Keukenapparatuur verwarmen, warmteplaat

Tag

9.01

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



91364 • Admiraal Helfrichlaan incl. OCCR
Admiraal Helfrichlaan 1 • Utrecht

Conditie 2

731259 Keukenapparatuur verwarmen, warmteplaat

Tag

9.01

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731260 Keukenapparatuur verwarmen, warmtelamp

Tag

9.05

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731260 Keukenapparatuur verwarmen, warmtelamp

Tag

9.05

NVT Ontbreken van lamp

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	3	1	1	Gebruik en Bedrijfsproces - ernstig effect

Activiteit: 2023 Hvh
Lamp plaatsen 1,00 pst



731260 Keukenapparatuur verwarmen, warmtelamp

Tag

9.01

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



91364 • Admiraal Helfrichlaan incl. OCCR
Admiraal Helfrichlaan 1 • Utrecht

Conditie 2

731273 Keukenapparatuur koelen, koeleiland

Tag

9.01

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731273 Keukenapparatuur koelen, koeleiland

Tag

9.01

Corrosie koudeleiding

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	2	1	1	Veiligheid en Gezondheid - gering effect Technische vervolgschade - ernstig effect

Activiteit: 2023 Hvh
Corrosie bijwerken 1,00 st



731275 Keukenapparatuur koelen, koelmeubel

Tag

9.01

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731275 Keukenapparatuur koelen, koelmeubel

Tag

9.01

Corrosie

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	1	1	1	Technische vervolgschade - matig effect

Activiteit: 2023 Hvh
Rooster vervangen 1,00 st



91364 • Admiraal Helfrichlaan incl. OCCR
Admiraal Helfrichlaan 1 • Utrecht

Conditie 2

731276 Keukenapparatuur koelen, koelvitrine

Tag

9.01

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731281 Keukenapparatuur dranken, koffiezetapparaat

Tag

9.03

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731294 Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine

Tag

A3.05

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731294 Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine

Tag

4.10

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



91364 • Admiraal Helfrichlaan incl. OCCR
Admiraal Helfrichlaan 1 • Utrecht

Conditie 2


731295 Keukenapparatuur diversen, waterontharder

Tag

9.06

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



Conditie 1


731253 Keukenapparatuur verwarmen, inductie fornuis

Tag

A2.22

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731253 Keukenapparatuur verwarmen, inductie fornuis

Tag

A2.22

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

A3.05

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91364 • Admiraal Helfrichlaan incl. OCCR
Admiraal Helfrichlaan 1 • Utrecht

Conditie 1

731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

A2.22

NVT Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	2	1	Beleving en Esthetica - matig effect

Activiteit: 2023 Hvh
Reinigen 1,00 pst



731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

A2.22

NVT Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	2	1	Beleving en Esthetica - matig effect

Activiteit: 2023 Hvh
Reinigen 1,00 pst



731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

A2.22

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

A2.22

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91364 • Admiraal Helfrichlaan incl. OCCR
Admiraal Helfrichlaan 1 • Utrecht

Conditie 1

731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

C2.20

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

C3.22

NVT Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	1	1	Beleving en Esthetica - matig effect

Activiteit: 2023 Hvh
Reinigen 1,00 pst



731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

C3.22

NVT Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	1	1	Beleving en Esthetica - matig effect

Activiteit: 2023 Hvh
Reinigen 1,00 pst



731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

C3.28

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91364 • Admiraal Helfrichlaan incl. OCCR
Admiraal Helfrichlaan 1 • Utrecht

Conditie 1

731270 Keukenapparatuur koelen, diepvrieskast

Tag

A2.22

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731270 Keukenapparatuur koelen, diepvrieskast

Tag

A2.22

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731271 Keukenapparatuur koelen, ijsblokjesmachine

Tag

9.03

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

A3.24

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91364 • Admiraal Helfrichlaan incl. OCCR
Admiraal Helfrichlaan 1 • Utrecht

Conditie 1

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

A2.20

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

A1.14

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

C2.20

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

C3.22

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91364 • Admiraal Helfrichlaan incl. OCCR
Admiraal Helfrichlaan 1 • Utrecht

Conditie 1

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

C3.22

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

C3.22

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

C3.22

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

C3.28

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91364 • Admiraal Helfrichlaan incl. OCCR
Admiraal Helfrichlaan 1 • Utrecht

Conditie 1

731282 Keukenapparatuur dranken, koudwaterautomaat

Tag

A3.24

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731282 Keukenapparatuur dranken, koudwaterautomaat

Tag

A2.20

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731282 Keukenapparatuur dranken, koudwaterautomaat

Tag

C2.20

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731282 Keukenapparatuur dranken, koudwaterautomaat

Tag

C3.22

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91364 • Admiraal Helfrichlaan incl. OCCR
Admiraal Helfrichlaan 1 • Utrecht

Conditie 1

731282 Keukenapparatuur dranken, koudwaterautomaat

Tag

C3.28

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731294 Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine

Tag

A2.22

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731294 Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine

Tag

A2.22

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731294 Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine

Tag

C2.20

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91364 • Admiraal Helfrichlaan incl. OCCR
Admiraal Helfrichlaan 1 • Utrecht

Conditie 1

731294 Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine

Tag

C3.28

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731294 Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine

Tag

D3.10

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731302 Keukenapparatuur diversen, quooker

Tag

C2.20

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91363 • De Spot
Mineurslaan 9A • Utrecht

Conditie 9

731281 Keukenapparatuur dranken, koffiezetapparaat

Tag

2.15

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731287 Keukenapparatuur diversen, waterkoker

Tag

2.15

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



Conditie 1


731230 Afzuigkap keukenblok algemeen

Tag

2.15

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731253 Keukenapparatuur verwarmen, inductie fornuis

Tag

2.15

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91363 • De Spot
Mineurslaan 9A • Utrecht

Conditie 1

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

2.15

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

2.15

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731294 Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine

Tag

2.15

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91365 • ICB locatie Utrecht
Bielsstraat 1 • Utrecht

Conditie 1

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

0.01

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91366 • Inktpot
Moreelsepark 3 • Utrecht

Conditie 9

731281 Keukenapparatuur dranken, koffiezetapparaat

Tag

G5.07

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	




731293 Keukenapparatuur diversen, slanghaspel met handdouche

Tag

H0.08

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



Conditie 3

731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

A1.09

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

G0.08

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



91366 • Inktpot
Moreelsepark 3 • Utrecht

Conditie 3

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

E5.12

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

E5.12

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

E5.12

NVT Mechanische beschadigingen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	2	2	1	

Activiteit: 2023
Herstellen



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

E5.12

NVT Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	2	1	

Activiteit: 2023
Reinigen



91366 • Inktpot
Moreelsepark 3 • Utrecht

Conditie 3

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

G-A5-3

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

G-A5-3

NVT Materiaaldefecten

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	1	3	1	

Activiteit: 2023
Herstellen



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

C5.07

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

G4.01

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



91366 • Inktpot
Moreelsepark 3 • Utrecht

Conditie 3

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

G4.01

NVT Mechanische beschadigingen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	1	2	1	

Activiteit: 2023

Herstellen



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

C4.01

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

E4.07

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



91366 • Inktpot
Moreelsepark 3 • Utrecht

Conditie 3

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

E4.07

NVT Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	3	1	

Activiteit: 2023
Reinigen



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

E1.09

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

A1.05

NVT Materiaaldefecten lichtbron

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serieus	3	1	1	

Activiteit: 2023
Herstellen



91366 • Inktpot
Moreelsepark 3 • Utrecht

Conditie 3

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

A1.05

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

G1.01

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

C3.01

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

E3.07

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



91366 • Inktpot
Moreelsepark 3 • Utrecht

Conditie 3

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

G2.01

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

C1.01

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

G-E1-2

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

C0.01

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



91366 • Inktpot
Moreelsepark 3 • Utrecht

Conditie 3

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

C5.07

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

G0.08

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

G0.08

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



731275 Keukenapparatuur koelen, koelmeubel

Tag

H0.08

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



91366 • Inktpot
Moreelsepark 3 • Utrecht

Conditie 3
731276 Keukenapparatuur koelen, koelvitrine
Tag

G0.08

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st


731281 Keukenapparatuur dranken, koffiezetapparaat
Tag

H0.08

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st


731294 Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine
Tag

G5.07

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st


731294 Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine
Tag

G5.07

NVT Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	0	0	0	

Activiteit: 2023
Reinigen



91366 • Inktpot
Moreelsepark 3 • Utrecht

Conditie 3

731294 Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine

Tag

H0.08

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731295 Keukenapparatuur diversen, waterontharder

Tag

H0.08

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



Conditie 2

731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

E1.09

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

G-E1-2

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



91366 • Inktpot
Moreelsepark 3 • Utrecht

Conditie 2

731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag


G-E1-2

NVT Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	0	0	0	

Activiteit: 2023

Reinigen



731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

G-E1-2

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

G-E1-2

NVT Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	0	0	0	

Activiteit: 2023

Reinigen




731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

G-E1-2

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



91366 • Inktpot
Moreelsepark 3 • Utrecht

Conditie 2

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

C0.01

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

C0.01

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



Conditie 1

731252 Keukenapparatuur verwarmen, hotpot

Tag

G0.08

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731259 Keukenapparatuur verwarmen, warmteplaat

Tag

G0.08

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91368 • VL-post Utrecht (NVLU)
Bielsstraat 1 • Utrecht

Conditie 9

731281 Keukenapparatuur dranken, koffiezetapparaat

Tag

2.21

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731281 Keukenapparatuur dranken, koffiezetapparaat

Tag

2.21

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731281 Keukenapparatuur dranken, koffiezetapparaat

Tag

2.21

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731287 Keukenapparatuur diversen, waterkoker

Tag

2.21

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91368 • VL-post Utrecht (NVLU)
Bielsstraat 1 • Utrecht

Conditie 9

731287 Keukenapparatuur diversen, waterkoker

Tag

2.21

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731297 Keukenapparatuur diversen, broodrooster

Tag

2.21

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731298 Keukenapparatuur diversen, grillrooster

Tag

2.21

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731299 Keukenapparatuur diversen, mixer

Tag

2.21

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91368 • VL-post Utrecht (NVLU)
Bielstraat 1 • Utrecht

Conditie 9

731300 Keukenapparatuur diversen, blender

Tag

2.21

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731301 Keukenapparatuur diversen, staafmixer

Tag

2.21

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731303 Keukenapparatuur diversen, overig

Tag

2.21

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731303 Keukenapparatuur diversen, overig

Tag

2.21

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91368 • VL-post Utrecht (NVLU)
Bielsstraat 1 • Utrecht

Conditie 9

731303 Keukenapparatuur diversen, overig

Tag

2.21

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



Conditie 5

731294 Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine

Tag

2.21

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



731294 Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine

Tag

2.21

Defect

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	4	5	Gebruik en Bedrijfsproces - ernstig effect

Activiteit: 2022 Hvh

Vaatwasser vervangen (nieuwe is besteld) 1,00 st



Conditie 3

731230 Afzuigkap keukenblok algemeen

Tag

2.21

K14GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 pst



91368 • VL-post Utrecht (NVLU)
Bielsstraat 1 • Utrecht

Conditie 3

731253 Keukenapparatuur verwarmen, inductie fornuis

Tag

2.21

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



731253 Keukenapparatuur verwarmen, inductie fornuis

Tag

2.21

Scheuren/gaten

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	2	1	1	Veiligheid en Gezondheid - matig effect Technische vervolgschade - gering effect

Activiteit: 2023 Hvh

Herstellen 1,00 st



731253 Keukenapparatuur verwarmen, inductie fornuis

Tag

2.21

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

2.21

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



91368 • VL-post Utrecht (NVLU)
Bielsstraat 1 • Utrecht

Conditie 3

731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

2.21

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

2.21

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



Conditie 2

731270 Keukenapparatuur koelen, diepvrieskast

Tag

2.21

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

0.24

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



91368 • VL-post Utrecht (NVLU)
Bielsstraat 1 • Utrecht

Conditie 2

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

2.21

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

2.21

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

2.21

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

3.25

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



91368 • VL-post Utrecht (NVLU)
Bielsstraat 1 • Utrecht

Conditie 2

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

2.28

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

2.28

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



Conditie 1

731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

2.21

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731270 Keukenapparatuur koelen, diepvrieskast

Tag

2.21

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91368 • VL-post Utrecht (NVLU)
Bielstraat 1 • Utrecht

Conditie 1

731270 Keukenapparatuur koelen, diepvrieskast

Tag

2.21

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

2.21

NVT Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	1	1	Beleving en Esthetica - matig effect

Activiteit: 2023 Hvh
Reinigen 1,00 pst



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

2.21

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731294 Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine

Tag

2.21

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91367 • Tulpenburgh
Moreelsepark 2 • Utrecht

Conditie 9

731293 Keukenapparatuur diversen, slanghaspel met handdouche

Tag

0.35

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	




731293 Keukenapparatuur diversen, slanghaspel met handdouche

Tag

0.34

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731297 Keukenapparatuur diversen, broodrooster

Tag

1.14

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731300 Keukenapparatuur diversen, blender

Tag

0.35a

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91367 • Tulpenburgh
Moreelsepark 2 • Utrecht

Conditie 9

731303 Keukenapparatuur diversen, overig

Tag

0.36

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



Conditie 4

731230 Afzuigkap keukenblok algemeen

Tag

0.35

K14GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 pst



731230 Afzuigkap keukenblok algemeen

Tag

0.35

K14SB03 Ontbreken van filters

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	3	2	2	Veiligheid en Gezondheid - gering effect Technische vervolgschade - matig effect

Activiteit: 2023 Hvh

Filters plaatsen 1,00 pst



731275 Keukenapparatuur koelen, koelmeubel

Tag

0.100

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



91367 • Tulpenburgh
Moreelsepark 2 • Utrecht

Conditie 4

731275 Keukenapparatuur koelen, koelmeubel

Tag

0.100

Defecte koelwerkbank

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	3	3	3	Gebruik en Bedrijfsproces - matig effect

Activiteit: 2023 Hvh
Koelwerkbank vervangen 1,00 st



731275 Keukenapparatuur koelen, koelmeubel

Tag

0.100

Corrosie

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	2	1	1	Technische vervolgschade - ernstig effect

Activiteit: 2023 Hvh
Corrosie verwijderen 1,00 st



731300 Keukenapparatuur diversen, blender

Tag

0.36

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731300 Keukenapparatuur diversen, blender


Tag

0.36

Defecte beveiliging

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	2	3	Veiligheid en Gezondheid - matig effect Technische vervolgschade - ernstig effect

Activiteit: 2023 Hvh
Vervangen 1,00 st



91367 • Tulpenburgh
Moreelsepark 2 • Utrecht

Conditie 4

731301 Keukenapparatuur diversen, staafmixer

Tag

0.36

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



731301 Keukenapparatuur diversen, staafmixer

Tag

0.36

Defecte

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	3	3	4	Veiligheid en Gezondheid - gering effect Gebruik en Bedrijfsproces - ernstig effect

Activiteit: 2023 Hvh

Vervangen 1,00 st



Conditie 3

731210 Keukenapparatuur koelen, koelcellen incl. aggregaat

Tag

0.38

K11GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



91367 • Tulpenburgh
Moreelsepark 2 • Utrecht

Conditie 3

731210 Keukenapparatuur koelen, koelcellen incl. aggregaat

Tag

0.38

K11SB01 Ijsvorming rondom leidingen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	2	2	1	Veiligheid en Gezondheid - matig effect Technische vervolgschade - matig effect

Activiteit: 2023 Hvh
Ijsvorming verwijderen en leidingen beschermen 1,00 pst



731220 Keukenapparatuur koelen, vriescellen incl. aggregaat

Tag

0.38a

K11GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 pst



91367 • Tulpenburgh
Moreelsepark 2 • Utrecht

Conditie 3

731220 Keukenapparatuur koelen, vriescellen incl. aggregaat

Tag

Buitenberging

K11GO03 Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	1	1	Technische vervolgschade - ernstig effect

Activiteit: 2023 Hvh
Reinigen 1,00 pst



731220 Keukenapparatuur koelen, vriescellen incl. aggregaat

Tag

0.38a

K11SC04 Beschadigde lamellen

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serius	3	1	1	Technische vervolgschade - matig effect Energie - gering effect

Activiteit: 2023 Hvh
Lamellen kammen 1,00 pst



731230 Afzuigkap keukenblok algemeen

Tag

0.100

K14GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 pst



731230 Afzuigkap keukenblok algemeen

Tag

0.100

K14GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 pst



91367 • Tulpenburgh
Moreelsepark 2 • Utrecht

Conditie 3

731230 Afzuigkap keukenblok algemeen

Tag

0.35

K14GV02 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 pst



731240 Keukenapparatuur verwarmen, bain marie

Tag

0.100

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731241 Keukenapparatuur verwarmen, bakplaat/slede

Tag

0.100

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731241 Keukenapparatuur verwarmen, bakplaat/slede

Tag

0.35

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



91367 • Tulpenburgh
Moreelsepark 2 • Utrecht

Conditie 3

731246 Keukenapparatuur verwarmen, friteuse dubbel

Tag

0.100

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



731246 Keukenapparatuur verwarmen, friteuse dubbel

Tag

0.35

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



731252 Keukenapparatuur verwarmen, hotpot

Tag

0.100

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



91367 • Tulpenburgh
Moreelsepark 2 • Utrecht

Conditie 3

731252 Keukenapparatuur verwarmen, hotpot

Tag

0.100

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731253 Keukenapparatuur verwarmen, inductie fornuis

Tag

0.35

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731253 Keukenapparatuur verwarmen, inductie fornuis

Tag

0.35

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731253 Keukenapparatuur verwarmen, inductie fornuis

Tag

0.35

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



91367 • Tulpenburgh
Moreelsepark 2 • Utrecht

Conditie 3

731258 Keukenapparatuur verwarmen, warmtebrug

Tag

0.100

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731258 Keukenapparatuur verwarmen, warmtebrug

Tag

0.100

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731262 Keukenapparatuur verwarmen, inductie wok

Tag

0.100

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



91367 • Tulpenburgh
Moreelsepark 2 • Utrecht

Conditie 3

731273 Keukenapparatuur koelen, koeleiland

Tag

0.100

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



731273 Keukenapparatuur koelen, koeleiland

Tag

0.100

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



91367 • Tulpenburgh
Moreelsepark 2 • Utrecht

Conditie 3

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

1.53

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

1.46

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

1.46

NVT Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	1	1	Beleving en Esthetica - gering effect

Activiteit: 2023 Hvh
Reinigen 1,00 pst



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

2.53

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



91367 • Tulpenburgh
Moreelsepark 2 • Utrecht

Conditie 3

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

2.53

NVT Defecte lamp

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	1	1	Beleving en Esthetica - matig effect

Activiteit: 2023 Hvh
Lichtbron vervangen 1,00 pst



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

2.46

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

1.46

NVT Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	1	1	Beleving en Esthetica - gering effect

Activiteit: 2023 Hvh
Reinigen 1,00 pst



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

3.53

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



91367 • Tulpenburgh
Moreelsepark 2 • Utrecht

Conditie 3

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

3.46

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

3.46

NVT Defecte lamp

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	1	1	Beleving en Esthetica - matig effect

Activiteit: 2023 Hvh
Lichtbron vervangen 1,00 pst



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

G-4.3

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

G-4.3

NVT Defecte lamp

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	1	1	Beleving en Esthetica - matig effect

Activiteit: 2023 Hvh
Lichtbron vervangen 1,00 pst



91367 • Tulpenburgh
Moreelsepark 2 • Utrecht

Conditie 3

731275 Keukenapparatuur koelen, koelmeubel

Tag

0.100

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731275 Keukenapparatuur koelen, koelmeubel

Tag

0.100

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



91367 • Tulpenburgh
Moreelsepark 2 • Utrecht

Conditie 3

731275 Keukenapparatuur koelen, koelmeubel

Tag

0.100

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731275 Keukenapparatuur koelen, koelmeubel

Tag

0.100

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



91367 • Tulpenburgh
Moreelsepark 2 • Utrecht

Conditie 3

731275 Keukenapparatuur koelen, koelmeubel

Tag

0.100

NVT Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	2	1	Veiligheid en Gezondheid - gering effect Technische vervolgschade - matig effect

Activiteit: 2023 Hvh
Reinigen 1,00 pst



731275 Keukenapparatuur koelen, koelmeubel


Tag

0.36

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



91367 • Tulpenburgh
Moreelsepark 2 • Utrecht

Conditie 3

731275 Keukenapparatuur koelen, koelmeubel

Tag

0.36

Corrosie

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Ernstig	2	1	1	Technische vervolgschade - ernstig effect

Activiteit: 2023 Hvh
Corrosie verwijderen 1,00 st



731275 Keukenapparatuur koelen, koelmeubel

Tag

0.36

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731275 Keukenapparatuur koelen, koelmeubel


Tag

0.36

NVT Materiaalaantasting

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Serieus	2	2	1	Veiligheid en Gezondheid - gering effect Gebruik en Bedrijfsproces - ernstig effect

Activiteit: 2023 Hvh
Herstellen 1,00 pst



91367 • Tulpenburgh
Moreelsepark 2 • Utrecht

Conditie 3

731276 Keukenapparatuur koelen, koelvitrine

Tag

0.100

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731293 Keukenapparatuur diversen, slanghaspel met handdouche

Tag

0.34

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



731295 Keukenapparatuur diversen, waterontharder

Tag

0.34

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



91367 • Tulpenburgh
Moreelsepark 2 • Utrecht

Conditie 3

851100 **Apparatuur diversen, vacumeer**

Tag

0.35a

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh
1,00 st



Conditie 2

731251 **Keukenapparatuur verwarmen, heteluchtoven**

Tag

0.100

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect




731259 **Keukenapparatuur verwarmen, warmteplaat**

Tag

0.100

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731259 **Keukenapparatuur verwarmen, warmteplaat**

Tag

0.100

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



91367 • Tulpenburgh
Moreelsepark 2 • Utrecht

Conditie 2

731259 Keukenapparatuur verwarmen, warmteplaat

Tag

0.100

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731260 Keukenapparatuur verwarmen, warmtelamp

Tag

0.100

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731270 Keukenapparatuur koelen, diepvrieskast

Tag

0.100

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731270 Keukenapparatuur koelen, diepvrieskast

Tag

0.100

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



91367 • Tulpenburgh
Moreelsepark 2 • Utrecht

Conditie 2

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

0.35

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731281 Keukenapparatuur dranken, koffiezetapparaat

Tag

0.35

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect




731284 Keukenapparatuur dranken, sapdispenser

Tag

0.100

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731298 Keukenapparatuur diversen, grillrooster

Tag

0.35

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



91367 • Tulpenburgh
Moreelsepark 2 • Utrecht

Conditie 1

731251 Keukenapparatuur verwarmen, heteluchtoven

Tag

0.100

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731251 Keukenapparatuur verwarmen, heteluchtoven

Tag

0.35

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731271 Keukenapparatuur koelen, ijsblokjesmachine

Tag

0.35a

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

0.100

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91367 • Tulpenburgh
Moreelsepark 2 • Utrecht

Conditie 1

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

1.14

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731294 Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine

Tag

0.34

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91369 • Brandweer Kijfhoek
Develsingel 11a • Zwijndrecht

Conditie 9

731281 Keukenapparatuur dranken, koffiezetapparaat

Tag

0.02

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731287 Keukenapparatuur diversen, waterkoker

Tag

0.02

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731298 Keukenapparatuur diversen, grillrooster

Tag

0.02

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91369 • Brandweer Kijfhoek
Develsingel 11a • Zwijndrecht

Conditie 3

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag


0.02

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



Conditie 2

731230 Afzuigkap keukenblok algemeen

Tag

0.02

K14GV01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



91369 • Brandweer Kijfhoek
Develsingel 11a • Zwijndrecht

Conditie 2

731230 Afzuigkap keukenblok algemeen

Tag

0.02

K14GO02 Vervuiling

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	2	1	Veiligheid en Gezondheid - matig effect Beleving en Esthetica - gering effect

Activiteit: 2023 Hvh
Reinigen 1,00 pst



731253 Keukenapparatuur verwarmen, inductie fornuis

Tag

0.02

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

0.02

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



91369 • Brandweer Kijfhoek
Develsingel 11a • Zwijndrecht

Conditie 2

731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

0.02

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

0.02

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



731294 Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine

Tag

0.02

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



Conditie 1


731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

0.02

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91369 • Brandweer Kijfhoek
Develsingel 11a • Zwijndrecht

Conditie 1

731294 **Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine**

Tag

0.02

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91370 • Portiersloge Kijfhoek
Develsingel 11 • Zwijndrecht

Conditie 9

731281 Keukenapparatuur dranken, koffiezetapparaat

Tag

0.4

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731281 Keukenapparatuur dranken, koffiezetapparaat

Tag

0.4

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731287 Keukenapparatuur diversen, waterkoker

Tag

0.4

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731297 Keukenapparatuur diversen, broodrooster

Tag

0.4

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91370 • Portiersloge Kijfhoek
Develsingel 11 • Zwijndrecht

Conditie 2

731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

0.4

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



Conditie 1

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

0.4

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91372 • ICB locatie Zwolle
Parallelweg 2 • Zwolle

Conditie 9

731297 Keukenapparatuur diversen, broodrooster

Tag

1.01

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



Conditie 3

731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

1.01

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

1.01

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



731294 Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine

Tag

1.01

B91GA01 Verval meer dan 75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	2	5	3	Technische vervolgschade - gering effect

Hvh

1,00 st



91372 • ICB locatie Zwolle
Parallelweg 2 • Zwolle

Conditie 1

731253 **Keukenapparatuur verwarmen, inductie fornuis**

Tag

1.01

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91374 • Zwolle Schellepoort
Lübeckplein 20 • Zwolle

Conditie 9
731281 Keukenapparatuur dranken, koffiezetapparaat

Tag

01.09

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	


731287 Keukenapparatuur diversen, waterkoker

Tag

01.09

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731293 Keukenapparatuur diversen, handdouche

Tag

01.08

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	


731297 Keukenapparatuur diversen, broodrooster

Tag

01.09

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91374 • Zwolle Schellepoort
Lübeckplein 20 • Zwolle

Conditie 9

731298 Keukenapparatuur diversen, grillrooster

Tag

01.09

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731300 Keukenapparatuur diversen, blender

Tag

01.09

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731301 Keukenapparatuur diversen, staafmixer

Tag

01.09

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



Conditie 2

731259 Keukenapparatuur verwarmen, warmteplaat

Tag

01.10

B91GA01 Verval tussen 50%-75% van de levensduur

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
Gering	1	5	2	Technische vervolgschade - gering effect



91374 • Zwolle Schellepoort
Lübeckplein 20 • Zwolle

Conditie 1

731230 Afzuigkap keukenblok algemeen

Tag

01.09

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731251 Keukenapparatuur verwarmen, heteluchtoven

Tag

01.09

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731253 Keukenapparatuur verwarmen, inductie fornuis

Tag

01.09

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731256 Keukenapparatuur verwarmen, magnetron

Tag

01.09

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91374 • Zwolle Schellepoort
Lübeckplein 20 • Zwolle

Conditie 1

731259 Keukenapparatuur verwarmen, warmteplaat

Tag

01.10

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731260 Keukenapparatuur verwarmen, warmtelamp

Tag

01.10

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731270 Keukenapparatuur koelen, diepvrieskast

Tag

1.16

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

01.10

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91374 • Zwolle Schellepoort
Lübeckplein 20 • Zwolle

Conditie 1

731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

1.16

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

01.30

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

02.02

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731274 Keukenapparatuur koelen, koelkast

Tag

02.08

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



91374 • Zwolle Schellepoort
Lübeckplein 20 • Zwolle

Conditie 1

731276 Keukenapparatuur koelen, koelvitrine

Tag

01.10

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731294 Keukenapparatuur diversen, vaatwasmachine

Tag

01.08

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	



731295 Keukenapparatuur diversen, waterontharder

Tag

S01.03

Geen gebreken geconstateerd

Ernst	Intensiteit	Omvang	Conditie	Risico/prioriteit
	0	0	0	

