

**Tweede nota van inlichtingen Tijdelijke voorzieningen basisschool Uniek
Gemeente Halderberge, kenmerk K010733
Datum: 28 november 2024**

Ref. nr.	Onderwerp	Vraag	Antwoord
1	Nvl 1, vraag 29	U geeft aan bij vraag 29 Nvl-1 dat de tijdelijke huisvesting dient te voldoen aan de volgende RC-waardes: Gevels Rc 4,7 m2K/W - Daken Rc 6,3 m2K/W - Vloeren Rc 3,7 m2K/W. Bent u er van bewust dat dit de RC-waardes zijn voor permanente bouw? Dit zal grote financiële gevolgen met zich meebrengen. Het verzoek de RC-waardes terug te brengen naar minimaal wand Rc 4.0, Rc 3,3 dak en Rc vloer 3.5	Als voldaan wordt aan de isolatiewaarde van gebouwen, zoals vastgelegd in de Bouwbesluit en het Energieprestatieadvies (EPA) zijn wij bereid om de RC-waardes terug te brengen naar minimaal wand Rc 4.0, Rc 4,0 dak en Rc vloer 3.5'.