ATM GIESSENLANDE
OPEN TOERIT WEST
DIENST GEBOUW WEST
×D.91=
TUNNEL SECTIE
POMP-GEBOUW
×D.92=
TUNNEL SECTIE
DIENST GEBOUW OOST
×D.93=
OPEN TOERIT OOST
17.500
17.654
17.995
18.135
18.452
18.457
18.495
TUNNELBUIS NOORD
×D.10=
TUNNEL-COMPLEX
×D.00=
TUNNELBUIS ZUID
×D.20=
IO NETWERK 1 PLC TUNNELBUIS NOORD
IO NETWERK 3 PLC TUNNELBUIS NOORD
IO NETWERK 1 PLC TUNNELBUIS ZUID
IO NETWERK 3 PLC TUNNELBUIS ZUID
IO NETWERK 1 PLC TUNNELCOMPLEX SCHEDULED
IO NETWERK 2 PLC TUNNELCOMPLEX UNSCHEDULED
×D.91=ZAB100EH01
×D.91=ZAB100ED02
×D.91=ZAB100ED01
×D.10=ZAB100EH02
×D.10=ZAB100EH05
×D.10=ZAB100EH07
×D.93=ZAB100EH03
×D.93=EKB003
TUNNELVENTILATIE DEVICENET. MCC
×D.00=XZB000EH01
I/O TREIN.
×D.91=EWG000EX01
×D.93=EWG000EX02
LAN 1
LAN 2
BACKBONE SWITCH
GLASLADE
PATCH/NETWERKPANEEL
SCADA SERVER
DATA SERVER
SERVER PANEEL
BEDIENINGS-STATION CLIENT 1
BEDIENINGS-STATION CLIENT 2
PRINTER 1
×D.91=ZKA800ED01
×D.91=ZKA800-EY001
×D.91=ZKA800-ES002
×D.91=ZKA800-ES001
×D.93=ZKA900-ES001
×D.93=ZKA900-ES002
×D.93=ZKA900-EY001
×D.91=JPA921EA01
×D.91=JPA911EA01
VAK
×D.91=EUE001
GATEWAY
RS485
UPS
×D.91=ZAB001EH01
×D.91=ZAB001ED01
PLC TUNNELCOMPLEX
RIO TUNNELCOMPLEX
×D.92=JBA800EA01
PLC BRANDSTOF VOORZIENING
×D.20=JPA922EA01
×D.10=JPA912EA01
×D.92=SGA800EA1
REMOTE I/O SPRINKLER
I/O ALG.
×D.92=ZAB001EH02
×D.93=JBA900EA01
×D.93=JPA923EA01
×D.93=JPA913EA01
×00=JPA901EA01
VAS
×D.93=EUE002
×D.93=ZAB001EH03
RIO ALGEMEEN BRAND
PLC BRAND NOORDBUIS
PLC ALGEMEEN NOORDBUIS
PLC BRAND ZUIDBUIS
PLC ALGEMEEN ZUIDBUIS
RIO KLEPPENKAST
RIO TUNNEL
PLC
I/O BRAND1
I/O BRAND2
×D.91=ZAB200EH01
×D.91=ZAB200ED02
×D.91=ZAB200ED01
×D.20=ZAB200EH02
×D.20=ZAB200EH05
×D.20=ZAB200EH07
×D.93=ZAB200EH03

APPARATUUR

	CONTROLNET GLASVEZEL RINGREPEATER
	CONTROLNET GLASVEZEL REPEATER
	ETHERNET GLASVEZEL REPEATER
	CONTROLNET DEVICENET REPEATER
I/O ALG.	REMOTE I/O, ALGEMEEN
I/O BRAND1	REMOTE I/O, BRANDBESTRIJDING BLUSSECTIE 1
I/O BRAND2	REMOTE I/O, BRANDBESTRIJDING BLUSSECTIE 2
I/O TREIN.	REMOTE I/O, BEVEILIGING TREIN
GATEWAY	CONTROLNET SERIAL GATEWAY TBV BRANDDETECTIEUNITS EN ENERGIE (UPS EN EM)
POMPK.	PLC + I/O TUNNELBUISCOMPLEX POMPENKELDER OF BRANDSTOFVOORZIENING (FLEXLOGIX)
PLC	PLC PRIMAIRY OF SECONDAIRY
SCADA SERVER	SCADA SERVER PRIMAIRY OF SECONDAIRY
DATA SERVER	DATA SERVER PRIMAIRY EN SECUNDAIRY
CLIENT	PC BEDIENING EN ONDERHOUDSSTATIONS
PRINTER 1	PRINTER TUNNELBUIS INFORMATIE NETWERK PRIMAIRY
PRINTER 2	PRINTER TUNNELBUIS INFORMATIE NETWERK SECUNDAIRY
LAN 1	LAN TUNNEL INFORMATIE NETWERK PRIMAIRY
LAN 2	LAN TUNNEL INFORMATIE NETWERK SECUNDAIRY
	SPLITSING GLASVEZELKABEL NAAR PIGTAILS VIA CONNECTOR ADAPTER
	SPLITSING GLASVEZELKABEL NAAR PIGTAILS VIA KTU'S

NETWERKEN

- CONTROLNETWERK PRIMAIRY, COAX
- CONTROLNETWERK SECUNDAIRY, COAX
- IO CONTROLNETWERK PLC TUNNELBUIS NOORD, COAX
- IO CONTROLNETWERK PLC TUNNELBUIS ZUID, COAX
- IO CONTROLNETWERK PLC TUNNELCOMPLEX, COAX
- TUNNEL INFORMATIE ETHERNETNETWERK PRIMAIRY, UTP
- TUNNEL INFORMATIE ETHERNETNETWERK SECUNDAIRY, UTP
- IO DEVICENETWERK PLC TUNNELBUIS NOORD
- IO DEVICENETWERK PLC TUNNELBUIS ZUID
- IO DEVICENETWERK PLC TUNNELBUIS NOORD
- CONTROLNETWERK PRIMAIRY, GLASVEZEL
- CONTROLNETWERK SECUNDAIRY, GLASVEZEL
- IO CONTROLNETWERK PLC TUNNELBUIS NOORD, GLASVEZEL
- IO CONTROLNETWERK PLC TUNNELBUIS ZUID, GLASVEZEL
- IO CONTROLNETWERK PLC TUNNELCOMPLEX, GLASVEZEL
- TUNNEL INFORMATIE ETHERNETNETWERK PRIMAIRY, GLASVEZEL
- TUNNEL INFORMATIE ETHERNETNETWERK SECUNDAIRY, GLASVEZEL

Giessentunnel
CONFIGURATIESCHEMA

gti Rockwell Automation

DOCUMENTATIE

Ref.num. 13-842

VERSIE 05