

BRANDBEVEILIGINGSSYSTEEM



sprinklersysteem

Certificaatnummer : BVIS/22564-DSP nr. 5a

Locatiegegevens:

CODA-gebouw (expositie- en bibliotheekgebouw)

Vosselmanstraat 299

7311 CL APELDOORN

Bureau Veritas Industrial Services verklaart dat het brandbeveiligingssysteem bestaande uit de installatietechnische maatregelen met een sprinklersysteem en de hieraan verbonden bouwkundige en organisatorische maatregelen voldoet aan de volgende afgeleide doelstelling(en):

Beoogde afgeleide doelstelling(en) sprinklersysteem

een beginnende brand in een vroeg stadium detecteren, signaleren en onder controle houden zodat het bestrijden ervan door de interne en externe brandbestrijdings-organisaties kan plaatsvinden waardoor schade wordt beperkt, binnen de context van het basisontwerp.

Omvang van het geheel of conclusie van delen, waarop dit certificaat betrekking heeft

Expositiegebouw:
het souterrain, de begane grond en de
1e verdieping van het expositiegebied
Bibliotheek:
de gehele bibliotheek

- Inspectieschema : CCV-Inspectieschema brandbeveiliging - Inspectie brandbeveiligingssysteem (VBB-BMI-OAI-RBI) op basis van afgeleide doelstellingen versie 12.0.
- Inspectierapport : RAP-22564-DSP-01-22-TR
- Inspecteur : persoonsnaam
- Type inspectie : sprinklersysteem: vervolg inspectie
- Datum inspectie : 14 november 2022 / vervolg inspectie 06 maart 2023 / her inspectie
- (vervolg-)Peildatum : 25 november 2023
- Inspectiefrequentie : jaarlijks
- De inspectie is gebaseerd op steekproeven

Namens de directie:

Dit document is digitaal geautoriseerd door persoonsnaam



Bureau Veritas Industrial Services
Plotterweg 38
3821 BB Amersfoort

sprinklersysteem

Dit certificaat geeft niet alle details van de inspectie weer, deze zijn opgenomen in het inspectierapport.

Dit certificaat blijft eigendom van Bureau Veritas Industrial Services.

De geldigheid van de accreditatie kan nagegaan worden bij www.rva.nl.



BUREAU
VERITAS

