

Algemene informatie

Aanbesteding: Onderhoud daken en goten vastgoedobjecten gemeente Stichtse Vecht
Aanbestedende Dienst: Gemeente Stichtse Vecht
Referentie: 402577

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr.	Onderwerp:
1	Aanbesteding

Vraag:

- Zijn er keuringsrapporten aanwezig?, zo ja zouden wij deze mogen ontvangen?
- Niet alle mtr2/mtr1 worden weergegeven, zijn deze vrij in te vullen of valt dit buiten de aanvraag?.
- Er wordt gevraagd de inspecties uit te voeren conform de NEN 2767, dit houdt in dat jullie geen genoegen nemen met het aanduiden van goed tot slecht per onderdeel. Conform de NEN 2767 dienen de gebreken per onderdeel in percentages te worden uitgedrukt. hieruit komt dan een score van 1 tot 6. Wat is jullie eis/wens?

Antwoord:

1. Van niet alle gebouwen zijn onderhoudsrapporten aanwezig. De beschikbare onderhoudsrapporten die in bezit zijn van Opdrachtgever zijn als bijlage bij deze NVI toegevoegd.
2. Niet alle m1 of m2 zijn bekend bij de aanbestedende dienst. U krijgt tijdens de schouw de gelegenheid de voor u noodzakelijk gegevens op te nemen.
3. Bij dit onderwerp dient u de leidraad en technische omschrijving aan te houden. Dat betekent dat de Opdrachtnemer de conditie moet baseren op het gestelde volgens de NEN 2767.

Percelen: P1 Onderhoud daken en goten vastgoedobjecten gemeente Stichtse Vecht

Beantwoord op: 27 jun. 2024