

Project : AZC Utrecht Projectnummer : 3198EW-190 Fase : Haalbaarheid Onderwerp : Ventilatiestaat begane grond Datum : 22-09-2023 VENTILATIESTAAT 												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nr.	Ruimte	Functie Bouwbesluit	Opp. m²	Hoogte m	Pers. (n)	Minimale vereist debiet BB 2012 m³/h m²	Vereist debiet BB 2012 m³/h	Minimale vereist debiet TPvE n-voudig	Minimale vereist debiet TPvE m³/h p.p.	Minimale vereist debiet TPvE m³/h	Ontwerp debiet m³/h	Opmerkingen:
A001	Woonkamer	woonfunctie	36,0		2	3,2	117		35	70	155	
	Slaapkamer 2p	woonfunctie			2	3,2	0		35	70	70	
	Slaapkamer 1p	woonfunctie			1	3,2	0		35	35	35	
	Badkamer	Bad-/toilettruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toilettruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
Totaal											260	
A002	Woonkamer	woonfunctie	74,0		4	3,2	240		35	140	140	+135 m3/h afzuiging
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 2p	woonfunctie			2	3,2	0		35	70	70	
	Badkamer	Bad-/toilettruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toilettruimte					25			50	[75]	Alleen afzuiging
Totaal											420	
A003	Woonkamer	woonfunctie	75,0		4	3,2	243		35	140	140	+135 m3/h afzuiging
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 2p	woonfunctie			2	3,2	0		35	70	70	
	Badkamer	Bad-/toilettruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toilettruimte					25			50	[75]	Alleen afzuiging
Totaal											420	
A004	Woonkamer	woonfunctie	89,0		5	3,2	288		35	175	175	+5 m3/h afzuiging
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Badkamer	Bad-/toilettruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Badkamer	Bad-/toilettruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toilettruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toilettruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
Totaal											525	
A005	Woonkamer	woonfunctie	76,0		4	3,2	246		35	140	140	+135 m3/h afzuiging
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Badkamer	Bad-/toilettruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toilettruimte					25			50	[75]	Alleen afzuiging
Totaal											420	
A006	Woonkamer	woonfunctie	69,0		4	3,2	224		35	140	140	+125 m3/h afzuiging
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 2p	woonfunctie			2	3,2	0		35	70	70	
	Slaapkamer 2p	woonfunctie			2	3,2	0		35	70	70	
	Badkamer	Bad-/toilettruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toilettruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
Totaal											385	
A007	Woonkamer	woonfunctie	82,0		4	3,2	266		35	140	140	+135 m3/h afzuiging
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 2p	woonfunctie			2	3,2	0		35	70	70	
	Badkamer	Bad-/toilettruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toilettruimte					25			50	[75]	Alleen afzuiging
Totaal											420	
A008	Woonkamer	woonfunctie	86,0		4	3,2	279		35	140	140	+135 m3/h afzuiging
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Badkamer	Bad-/toilettruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toilettruimte					25			50	[75]	Alleen afzuiging
Totaal											420	
A009	Woonkamer	woonfunctie	90,0		5	3,2	292		35	175	175	+175 m3/h afzuiging
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 2p	woonfunctie			2	3,2	0		35	70	70	
	Badkamer	Bad-/toilettruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toilettruimte					25			50	[105]	Alleen afzuiging
Totaal											490	
A010	Woonkamer	woonfunctie	119,0		6	3,2	386		35	210	210	+110 m3/h afzuiging
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 2p	woonfunctie			2	3,2	0		35	70	70	
	Badkamer	Bad-/toilettruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Badkamer	Bad-/toilettruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toilettruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toilettruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
Totaal											630	
A011	Woonkamer	woonfunctie	84,0		4	3,2	272		35	140	140	+135 m3/h afzuiging
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 1p	woonfunctie			1	3,2	0		35	35	35	
	Badkamer	Bad-/toilettruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toilettruimte					25			50	[75]	Alleen afzuiging
Totaal											420	
A012	Woonkamer	woonfunctie	68,0		4	3,2	220		35	140	140	+125 m3/h afzuiging
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Badkamer	Bad-/toilettruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toilettruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
Totaal											385	
A013	Woonkamer	woonfunctie	95,0		5	3,2	308		35	175	205	
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 2p	woonfunctie			2	3,2	0		35	70	70	
	Badkamer	Bad-/toilettruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Badkamer	Bad-/toilettruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toilettruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toilettruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
Totaal											520	
A014	Woonkamer	woonfunctie	77,0		4	3,2	249		35	140	140	+135 m3/h afzuiging
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Badkamer	Bad-/toilettruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toilettruimte					25			50	[75]	Alleen afzuiging
Totaal											420	
A015	Woonkamer	woonfunctie	77,0		4	3,2	249		35	140	140	+125 m3/h afzuiging
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Badkamer	Bad-/toilettruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nr.	Ruimte	Functie Bouwbesluit	Opp.	Hoogte	Pers.	Minimale vereist debiet BB 2012 m³/h m²	Vereist debiet BB 2012 m³/h	Minimale vereist debiet TPvE n-voudig	Minimale vereist debiet TPvE m³/h p.p.	Minimale vereist debiet TPvE m³/h	Ontwerp debiet m³/h	Opmerkingen:
			m²	m	(n)							
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
Totaal											385	
A016	Woonkamer	woonfunctie	110,0		6	3,2	356		35	210	210	+75 m3/h afzuiging
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
Totaal											595	
A017	Woonkamer	woonfunctie	88,0		5	3,2	285		35	175	205	
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 2p	woonfunctie			2	3,2	0		35	70	70	
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
Totaal											520	
A018	Woonkamer	woonfunctie	85,0		4	3,2	275		35	140	140	+135 m3/h afzuiging
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Slaapkamer 2p	woonfunctie			2	3,2	0		35	70	70	
	Slaapkamer 2p	woonfunctie			2	3,2	0		35	70	70	
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[75]	Alleen afzuiging
Totaal											420	
A019	Woonkamer	woonfunctie	102,0		5	3,2	330		35	175	175	+5 m3/h afzuiging
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
Totaal											525	
A020	Woonkamer	woonfunctie	62,0		3	3,2	201		35	105	105	+55 m3/h afzuiging
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Slaapkamer 2p	woonfunctie			2	3,2	0		35	70	70	
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
Totaal											315	
A021	Woonkamer	woonfunctie	79,0		4	3,2	256		35	140	140	+160 m3/h afzuiging
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 2p	woonfunctie			2	3,2	0		35	70	70	
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
Totaal											420	
A022	Woonkamer	woonfunctie	96,0		5	3,2	311		35	175	175	+5 m3/h afzuiging
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 2p	woonfunctie			2	3,2	0		35	70	70	
	Slaapkamer 2p	woonfunctie			2	3,2	0		35	70	70	
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
Totaal											525	
	TOTAAL		1819,0								9840	

Project Projectnummer Fase Onderwerp Datum : AZC Utrecht : 3198EW-190 : Haalbaarheid : Ventilatiestaat 1e verdieping : 22-09-2023 VENTILATIESTAAT 												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Nr.	Ruimte	Functie Bouwbesluit	Opp. m²	Hoogte m	Pers. (n)	Minimale vereist debiet BB 2012 m³/h m²	Vereist debiet BB 2012 m³/h	Minimale vereist debiet TPvE n-voudig	Minimale vereist debiet TPvE m³/h p.p.	Minimale vereist debiet TPvE m³/h	Ontwerp debiet m³/h	Opmerkingen:
A101	Woonkamer	woonfunctie	88,0		5	3,2	285		35	175	205	
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 2p	woonfunctie			2	3,2	0		35	70	70	
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
Totaal											520	
A102	Woonkamer	woonfunctie	85,0		5	3,2	275		35	175	175	+155 m3/h afzuiging
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[75]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
Totaal											490	
A103	Woonkamer	woonfunctie	77,0		4	3,2	249		35	140	140	+135 m3/h afzuiging
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 2p	woonfunctie			2	3,2	0		35	70	70	
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[75]	Alleen afzuiging
Totaal											420	
A104	Woonkamer	woonfunctie	71,0		4	3,2	230		35	140	190	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 2p	woonfunctie			2	3,2	0		35	70	70	
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
Totaal											470	
A105	Woonkamer	woonfunctie	76,0		4	3,2	246		35	140	140	+135 m3/h afzuiging
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[75]	Alleen afzuiging
Totaal											420	
A106	Woonkamer	woonfunctie	81,0		4	3,2	262		35	140	140	+135 m3/h afzuiging
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 2p	woonfunctie			2	3,2	0		35	70	70	
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[75]	Alleen afzuiging
Totaal											420	
A107	Woonkamer	woonfunctie	85,0		4	3,2	275		35	140	140	+135 m3/h afzuiging
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[75]	Alleen afzuiging
Totaal											420	
A108	Woonkamer	woonfunctie	96,0		5	3,2	311		35	175	205	
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 2p	woonfunctie			2	3,2	0		35	70	70	
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
Totaal											520	
A109	Woonkamer	woonfunctie	113,0		6	3,2	366		35	210	210	+110 m3/h afzuiging
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 2p	woonfunctie			2	3,2	0		35	70	70	
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
Totaal											630	
A110	Woonkamer	woonfunctie	77,0		4	3,2	249		35	140	140	+135 m3/h afzuiging
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[75]	Alleen afzuiging
Totaal											420	
A111	Woonkamer	woonfunctie	86,0		4	3,2	279		35	140	140	+135 m3/h afzuiging
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 1p	woonfunctie			1	3,2	0		35	35	35	
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[75]	Alleen afzuiging
Totaal											420	
A112	Woonkamer	woonfunctie	66,0		4	3,2	214		35	140	140	+125 m3/h afzuiging
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
Totaal											385	
A113	Woonkamer	woonfunctie	93,0		5	3,2	301		35	175	205	
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Slaapkamer 2p	woonfunctie			2	3,2	0		35	70	70	
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging
Totaal											520	
A114	Woonkamer	woonfunctie	111,0		6	3,2	360		35	210	210	+75 m3/h afzuiging
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Slaapkamer 4p	woonfunctie			4	3,2	0		35	140	140	
	Slaapkamer 3p	woonfunctie			3	3,2	0		35	105	105	
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Badkamer	Bad-/toiletruimte					50			210	[210]	Alleen afzuiging
	Toilet	Bad-/toiletruimte					25			50	[50]	Alleen afzuiging

Project : AZC Utrecht
Projectnummer : 3198EW-190
Fase : Haalbaarheid
Onderwerp : Overzicht schachten
Datum : 22-09-2023



Functie Bouwbesluit	woonfunctie							
Schacht	Nr.	Som van Pers.	Som van Ontwerp debiet m3/h		Schacht	Debiet [m3/h]	Kanaal	
1		72	2635		1	2635	400x400	
	A001	5	260		2	420	180	
	A002	12	420		3	420	180	
	A003	12	420		4	2640	400x400	
	A004	15	525		5	3705	400x550	
	A101	14	520		6	1260	315	
	A102	14	490		7	1365	315	
2		12	420		8	1365	300x300	
	A103	12	420		9	1040	315	
3		12	420		10	1190	315	
	A105	12	420		11	770	250	
4		74	2640		12	2085	400x300	
	A005	12	420		13	1470	355	
	A006	11	385		14	1050	315	
	A007	12	420		15	840	250	
	A104	12	470					
	A106	12	420					
	A201	15	525					
5		105	3705					
	A008	12	420					
	A009	14	490					
	A010	18	630					
	A107	12	420					
	A108	14	520					
	A109	18	630					
	A202	17	595					
6		36	1260					
	A014	12	420					
	A110	12	420					
	A204	12	420					
7		39	1365					
	A011	12	420					
	A111	12	420					
	A203	15	525					
8		39	1365					
	A012	11	385					
	A112	11	385					
	A205	17	595					
9		28	1040					
	A013	14	520					
	A113	14	520					
11		22	770					
	A115	11	385					
	A015	11	385					
10		34	1190					
	A114	17	595					
	A016	17	595					
12		57	2085					
	A116	14	520					
	A117	14	520					
	A017	14	520					
	A019	15	525					
13		42	1470					
	A118	12	420					
	A119	9	315					
	A018	12	420					
	A020	9	315					
14		30	1050					
	A121	15	525					
	A022	15	525					
15		24	840					
	A120	12	420					
	A021	12	420					
Eindtotaal		626	22255					