

RUIMTETABEL TPVE 2019 BEHOOREND BIJ HET TPvE NIEUWBOUW 2019

DISCIPLINE: BOUWFYSISCH												
Ruimtenaam	Onderwerp: Const.		Thermisch comfort				Luchtkwaliteit					
	Minimale variabele vloerbelasting (Eurocode 1) (* afh. van gebruik / inrichting) kN/m²	Min. operatieve temperatuur - winter °C	Max. operatieve temperatuur - zomer °C	lokaal discomfort klasse	Individuele regelbaarheid	Aanvullende lokale koeling	CO₂-sturing ppm	debiet bij stand "hoog" (* indicatieve waarde) m³/h	debiet bij stand "basis" (* indicatieve waarde) m³/h	debiet per vierkante meter (minimaal) (* indicatieve waarde) m³/h/m²	debiet per persoon (* indicatieve waarde) m³/h p.p.	Relatieve vochtigheid %
Ruimtenaam												
WONEN												
Wonen												
Entree-gang	1,75	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Technische ruimte	1,75	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meterkast	1,75	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Woonkamer (4p)	1,75	21	-	B	+/- 2°C	-	1000	140*	20*	-	-	-
Keuken	1,75	21	-	-	-	-	1000	160*	75*	-	-	-
1-en 2persoonsslaapkamer	1,75	21	-	B	-	-	1000	35/70*	20*	-	-	-
Badkamer	1,75	22	-	-	-	-	-	210*	50*	-	-	0,7
Badkamer MIVA	1,75	22	-	-	-	-	-	210*	50*	-	-	0,7
Toiletruimte	1,75	15	-	-	-	-	-	50*	25*	-	-	-
Toiletruimte MIVA	1,75	15	-	-	-	-	-	50*	25*	-	-	-
Wassen en drogen												
Was- en droogruimte	1,75	15	-	-	-	-	-	dm3/hr	-	dm3/hr/m	-	-
VOORZIENINGEN												
Activiteiten												
OLC (Open Leer Centrum)	2,5	20 - 23	23 - 26	B	ja	ja	800	ja*	ja*	-	35*	-
Leslokaal	4	20 - 23	-	B	ja	-	800	ja*	ja*	-	35*	-
Kinderspeelzaal	4	20 - 23	-	B	ja	-	800	ja*	ja*	-	35*	-
Kindertoilet	2,5	18	-	-	ja	-	-	50	25	-	-	-
Activiteitenruimte	4	20 - 23	-	B	ja	-	800	ja*	ja*	-	35*	-
Recreatiezaal groot en klein	4	20 - 23	-	B	-	-	1000	ja*	ja*	-	35*	-
Bergingen	2,5	18	-	-	-	-	-	50	25	-	-	-
Pantry	2,5	20 - 23	23 - 26	B	-	-	-	-	-	-	-	-
Werkkast	2,5	15	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
Toilet bewoners	1,75	15	-	-	-	-	-	50	25	-	-	-
Toilet MIVA	1,75	15	-	-	-	-	-	50	25	-	-	-
Technische ruimte	5*	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangen												
Entree / tochtportaal	2,5	18	26	B	-	-	-	-	-	4,5	-	-
Wachtruimte	2,5	21	26	B	-	-	1000	ja*	ja*	4,5*	-	-
Informatiebalie	2,5	20 - 23	23 - 26	B	-	-	800	ja*	ja*	-	-	-
Biometrie / meldruimte	2,5	20 - 23	23 - 26	B	-	-	800	ja*	ja*	-	50*	-
Receptie / beveiliging	2,5	20 - 23	23 - 26	A	ja	ja	800	ja*	ja*	-	-	-
Toiletten	1,75	15	-	-	-	-	-	50	25	-	-	-
Technische ruimte	5*	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SER	2,5	Voor de eisen van deze ruimte wordt verwezen naar het PVE ICT met bijbehorende oplegnotitie.										
Werkkast	2,5	15	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
KANTOOR & WERKRUIMTE												
Kantoor COA												
Wachtruimte	2,5	21	26	B	-	-	1000	ja*	ja*	4,5*	-	-
Spreekkamer beveiligd	2,5	20 - 23	23 - 26	B	ja	-	800	ja*	ja*	4,5*	-	-
Spreekkamer	2,5	20 - 23	23 - 26	B	ja	-	800	ja*	ja*	4,5*	-	-
Werkruimte locatiemanger	2,5	20 - 23	23 - 26	B	+/- 2°C	-	800	ja*	ja*	-	50*	-
Werkruimte 1 persoonskamer	2,5	20 - 23	23 - 26	B	+/- 2°C	-	800	ja*	ja*	-	50*	-
Werkruimte meer persoons	2,5	20 - 23	23 - 26	B	+/- 2°C	-	800	ja*	ja*	-	50*	-
Vergaderruimte	2,5	20 - 23	23 - 26	B	ja	-	800	ja*	ja*	-	20*	-
Personeelskantine / vergaderruimte	4	20 - 23	23 - 26	B	ja	-	1000	ja*	ja*	-	35*	-
Repro	2,5	18	-	B	-	-	-	-	-	4,5	-	-
Archief / berging	8 - 10 *	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pantry	2,5	20 - 23	23 - 26	B	-	-	-	-	-	-	-	-
Douche kantoor	2,5	22	-	-	-	-	-	75	25	-	-	0,7
Toiletten personeel	2,5	18	-	-	-	-	-	50	25	-	-	-
Toiletten bewoners	1,75	15	-	-	-	-	-	50	25	-	-	-
Toilet MIVA	2,5	18	-	-	-	-	-	50	25	-	-	-
Werkkast kantoren	2,5	15	-	-	-	-	-	-	25	-	-	-
MER (ICT)	2,5	Voor de eisen van deze ruimte wordt verwezen naar het PVE ICT met bijbehorende oplegnotitie.										
Technische ruimte	5*	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kantoor ketenpartners (VWN)												
Wachtruimte & entreehal	2,5	21	26	B	-	-	1000	ja*	ja*	4,5*	-	-
Administratieruimte / balie VWN	2,5	20 - 23	23 - 26	B	ja	-	800	ja*	ja*	-	50*	-
Werkruimte VWN	2,5	20 - 23	23 - 26	B	+/- 2°C	-	800	ja*	ja*	-	50*	-
Pantry	2,5	20 - 23	23 - 26	B	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorlichtingsruimte	2,5	20 - 23	23 - 26	B	ja	-	800	ja*	ja*	-	20*	-
Archief	8 - 10 *	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SER	2,5	Voor de eisen van deze ruimte wordt verwezen naar het PVE ICT met bijbehorende oplegnotitie.										
Kantoor ketenpartners (GCA)												
Wachtruimte & entreehal	2,5	21	26	B	-	-	1000	ja*	ja*	4,5*	-	-
Administratie + triage ruimte	2,5	20 - 23	23 - 26	B	+/- 2°C	-	800	ja*	ja*	-	50*	-
Archief / opslag	8 - 10 *	15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Behandel-/onderzoekskamer	2,5	20 - 23	23 - 26	B	ja	-	800	ja*	ja*	8*	-	-
Spoel-/onderzoekruimte	2,5	20 - 23	23 - 26	B	ja	-	800	ja*	ja*	10*	-	-
Toiletten personeel	2,5	18	-	-	-	-	-	50	25	-	-	-
Toiletten bewoners	1,75	15	-	-	-	-	-	50	25	-	-	-
Toilet MIVA	1,75	15	-	-	-	-	-	50	25	-	-	-
SER	2,5	Voor de eisen van deze ruimte wordt verwezen naar het PVE ICT met bijbehorende oplegnotitie.										
OPSLAG / WERKPLAATS												
Magazijn en opslag algemeen	8 - 10 *	18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uitgifte goederen	2,5	18	-	-	ja	-	-	-	-	4,5*	-	-
Werkplaats	2,5	18	-	-	ja	-	-	-	-	4,5*	-	-
Opstelplaats transportmiddelen	2,5	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RUIMTETABEL TPVE 2019

DISCIPLINE:		BOUWFYSISCH												
Onderwerp:		Akoestisch comfort					Visueel comfort							
	Max. geluidnivo - gebouwinstallaties (L Aeq)	Max. geluidnivo - omgeving	Geluidsisolatie tussen ruimten onderling (Rw)	Geluidsisolatie tussen ruimte en verkeersruimten (R'w)	Nagalmijd	Verlichtingssterkte	Aanvullende lok. Verlichting	Per ruimte schakelbaar	Dimbare verlichting	Zonwering	Aan-/afwezigheidsdetectie	Lichtschakelaar	Hotelschakeling	Centraal geschakeld
Ruimtenaam	dB	dB	dB	dB	sec.	Lux								
WONEN														
Wonen														
Entree-gang	45	45	-	-	1,2	200	-	ja	-	-	af	2	ja	-
Technische ruimte	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	aan	-	-	-
Meterkast	70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Woonkamer (4p)	30	33	35	28	0,5 - 0,8	400	-	ja	ja	-	af	1	-	-
Keuken	30	33	35	28	0,5 - 0,8	300	ja	ja	-	-	af	2	-	-
1-en 2persoonsslaapkamer	30	33	40	28	0,5 - 0,8	200	-	ja	ja	-	af	1	-	-
Badkamer	45	45	35	26	-	200	ja	-	-	-	aan	-	-	-
Badkamer MIVA	45	45	35	26	-	200	ja	-	-	-	aan	-	-	-
Toiletruimte	45	45	35	26	-	200	-	-	-	-	aan	-	-	-
Toiletruimte MIVA	45	45	35	26	-	200	-	-	-	-	aan	-	-	-
Wassen en drogen														
Was- en droogruimte	70	-	-	-	-	300	-	-	-	-	aan	-	-	-
VOORZIENINGEN														
Activiteiten														
OLC (Open Leer Centrum)	30	33	38	28	< 1,0	300	-	ja	-	-	-	2	-	-
Leslokaal	30	28	44	28	0,8	300	-	ja	-	-	-	2	-	-
Kinderspeelzaal	30	33	38	28	< 1,0	300	-	ja	-	-	-	2	-	-
Kindertoilet	45	45	38	26	-	200	-	-	-	-	aan	-	-	-
Activiteitenruimte	30	33	38	28	< 1,0	300	-	ja	ja	-	-	1	-	-
Recreatiezaal groot en klein	30	33	38	28	< 1,0	300	-	ja	ja	-	-	2	-	-
Bergingen	45	-	-	-	-	200	-	-	-	-	aan	-	-	-
Pantry	30	33	38	28	-	300	-	ja	-	-	af	1	-	-
Werkkast	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	aan	-	-	-
Toilet bewoners	45	45	38	26	-	200	-	-	-	-	aan	-	-	-
Toilet MIVA	45	45	38	26	-	200	-	-	-	-	aan	-	-	-
Technische ruimte	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	aan	-	-	-
Ontvangen														
Entree / tochtportaal	45	45	-	-	1,2	200	-	-	-	-	-	-	-	ja
Wachtruimte	45	45	-	-	1,2	200	-	-	-	-	-	-	-	ja
Informatiebalie	30	33	38	28	0,8	300	-	ja	-	ja	-	1	-	-
Biometrie / meldruimte	30	33	38	28	0,8	500	-	ja	-	ja	-	1	-	-
Receptie / beveiliging	30	33	38	28	0,8	300	-	ja	-	ja	-	1	-	-
Toiletten	45	45	38	26	-	200	-	-	-	-	aan	-	-	-
Technische ruimte	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	aan	-	-	-
SER														
Werkkast	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	aan	-	-	-
KANTOOR & WERKRUIJTE														
Kantoor COA														
Wachtruimte	45	45	-	-	1,2	200	-	-	-	-	-	-	-	ja
Spreekkamer beveiligd	30	33	38	44	0,8	300	-	-	-	ja	aan	-	-	-
Spreekkamer	30	33	38	44	0,8	300	-	-	-	ja	aan	-	-	-
Werkruimte locatiemanger	30	33	38	28	0,8	500	-	ja	-	ja	af	1	-	-
Werkruimte 1 persoonskamer	30	33	38	28	0,8	500	-	ja	-	ja	af	1	-	-
Werkruimte meer persoons	30	33	38	28	0,8	500	-	ja	-	ja	af	1	-	-
Vergaderruimte	30	33	38	44	0,8	500	-	ja	-	ja	af	1	-	-
Personeelskantine / vergaderruimte	30	33	38	44	0,8	300	-	ja	-	ja	af	1	-	-
Repro	30	33	-	-	0,8	300	-	-	-	ja	aan	-	-	-
Archief / berging	70	-	-	-	-	200	-	-	-	-	aan	-	-	-
Pantry	30	33	38	-	-	300	-	ja	-	-	af	1	-	-
Douche kantoor	45	45	38	26	-	200	ja	-	-	-	aan	-	-	-
Toiletten personeel	45	45	38	26	-	200	-	-	-	-	aan	-	-	-
Toiletten bewoners	45	45	38	26	-	200	-	-	-	-	aan	-	-	-
Toilet MIVA	45	45	38	26	-	200	-	-	-	-	aan	-	-	-
Werkkast kantoren	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	aan	-	-	-
MER (ICT)														
Technische ruimte	70	-	-	-	-	100	-	-	-	-	aan	-	-	-
Kantoor ketenpartners (VWN)														
Wachtruimte & entreehal	45	33	-	-	1,2	200	-	ja	-	-	-	1	-	-
Administratieruimte / balie VWN	30	33	38	28	0,8	500	-	ja	-	ja	-	1	-	-
Werkruimte VWN	30	33	38	28	0,8	500	-	ja	-	ja	af	1	-	-
Pantry	30	33	38	-	-	300	-	ja	-	-	af	1	-	-
Voorlichtingsruimte	30	33	38	44	0,8	500	-	ja	-	ja	af	1	-	-
Archief	70	-	-	-	-	200	-	-	-	-	aan	-	-	-
SER														
Kantoor ketenpartners (GCA)														
Wachtruimte & entreehal	45	33	-	-	1,2	200	-	ja	-	-	-	1	-	-
Administratie + triage ruimte	30	33	38	28	0,8	500	-	ja	-	ja	af	1	-	-
Archief / opslag	70	-	-	-	-	200	-	-	-	-	aan	-	-	-
Behandel/onderzoekskamer	30	33	42	32	0,8	500	-	-	-	ja	aan	-	-	-
Spoel-/onderzoekruimte	30	33	38	28	0,8	500	-	-	-	ja	aan	-	-	-
Toiletten personeel	45	45	38	26	-	200	-	-	-	-	aan	-	-	-
Toiletten bewoners	45	45	38	26	-	200	-	-	-	-	aan	-	-	-
Toilet MIVA	45	45	38	26	-	200	-	-	-	-	aan	-	-	-
SER														
OPSLAG / WERKPLAATS														
Magazijn en opslag algemeen	70	-	35	-	-	300	-	ja	-	-	af	1	-	-
Uitgifte goederen	70	-	35	-	-	300	-	ja	-	-	af	1	-	-
Werkplaats	70	-	35	-	-	300	-	ja	-	-	af	1	-	-
Opstelplaats transportmiddelen	70	-	35	-	-	100	-	-	-	-	aan	1	-	-

RUIMTETABEL TPVE 2019

DISCIPLINE: Onderwerp:	WERKTUIGBOUWKUNDIGE INSTALLATIES						ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES							
	Luchtbehandelr	Gas	Waterinstallatie				Aansluitingen (minimaal NPR 5310, klasse eenvoudig)							
	Mechanische ventilatie	Alvoer droger	Gas aansluiting koken (* mogelijk tbv CV)	Koud water	Warm water	Alvoer	Alvoer-/schrofbput in vloer	enkele wcd's	dubbele wcd's (*: af per stramen van 1,8m)	Kindbeveiligd?	dubbel wcd vrij in de ruimte	Wandcontactdozen dubbel - aanvullend per ruimte	Wandgoot	Aansluiting 400 V
Ruimtenaam				Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal	Aantal		Aantal			
WONEN														
Wonen														
Entree-gang	-	-	-	-	-	-	-	1	-	ja	-	-	-	-
Technische ruimte	-	-	*	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Meterkast	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Woonkamer (4p)	ja	-	-	-	-	-	-	1	2	ja	-	-	-	-
Keuken	ja	-	ja	ja	ja	ja	-	6	4	ja	-	-	-	-
1-en 2persoonsslaapkamer	ja	-	-	-	-	-	-	1p. Bed	1 / 2	ja	-	-	-	-
Badkamer	ja	-	-	ja	ja	ja	ja	1	-	ja	-	-	-	-
Badkamer MIVA	ja	-	-	ja	ja	ja	ja	1	-	ja	-	-	-	-
Toiletruimte	ja	-	-	ja	-	ja	-	-	-	-	-	-	-	-
Toiletruimte MIVA	ja	-	-	ja	-	ja	-	-	-	-	-	-	-	-
Wassen en drogen														
Was- en droogruimte	ja	ja	-	ja	-	ja	ja	1	5	ja	-	-	-	-
VOORZIENINGEN														
Activiteiten														
OLC (Open Leer Centrum)	ja	-	-	-	-	-	-	-	2*	ja	-	-	ja	-
Leslokaal	ja	-	-	-	-	-	-	-	2*	ja	-	-	ja	-
Kinderspeelzaal	ja	-	-	ja	-	ja	-	-	2*	ja	-	-	-	-
Kindertoilet	ja	-	-	ja	-	ja	-	-	-	-	-	-	-	-
Activiteitsruimte	ja	-	-	ja	ja	ja	-	-	2*	ja	-	-	-	-
Recreatiezaal groot en klein	ja	-	-	ja	ja	ja	-	-	2*	ja	-	-	-	-
Bergingen	ja	-	-	ja	-	ja	-	-	-	-	-	-	-	-
Pantry	ja	-	-	ja	ja	ja	-	Bijl 2	Bijl 2	-	-	-	-	-
Werkkast	ja	-	-	ja	ja	ja	-	-	2*	-	-	-	-	-
Toilet bewoners	ja	-	-	ja	-	ja	-	-	-	-	-	-	-	-
Toilet MIVA	ja	-	-	ja	-	ja	-	-	-	-	-	-	-	-
Technische ruimte	-	-	*	ja	ja	ja	-	-	1	-	-	-	-	-
Ontvangen														
Entree / tochtportaal	ja	-	-	-	-	-	-	1	-	ja	-	-	-	-
Wachtruimte	ja	-	-	-	-	-	-	1	-	ja	-	-	-	-
Informatiebalie	ja	-	-	-	-	-	-	-	2*	-	-	4	ja	-
Biometrie / meldruimte	ja	-	-	-	-	-	-	-	2*	ja	-	4	ja	-
Receptie / beveiliging	ja	-	-	-	-	-	-	-	2*	-	-	10	ja	-
Toiletten	ja	-	-	ja	-	ja	-	-	-	-	-	-	-	-
Technische ruimte	-	-	*	ja	ja	ja	-	-	1	-	-	-	-	-
SER														
Werkkast	ja	-	-	ja	ja	ja	-	-	2*	-	-	-	-	-
KANTOOR & WERKRUIJTE														
Kantoor COA														
Wachtruimte	ja	-	-	-	-	-	-	1	-	ja	-	-	-	-
Spreekkamer beveiligd	ja	-	-	-	-	-	-	-	2*	-	-	-	ja	-
Spreekkamer	ja	-	-	-	-	-	-	-	2*	-	-	-	ja	-
Werkruimte locatiemanger	ja	-	-	-	-	-	-	-	2*	-	-	-	ja	-
Werkruimte 1 persoonskamer	ja	-	-	-	-	-	-	-	2*	-	-	-	ja	-
Werkruimte meer persoons	ja	-	-	-	-	-	-	-	2*	-	-	-	ja	-
Vergaderruimte	ja	-	-	-	-	-	-	-	2*	-	-	-	ja	-
Personeelskantine / vergaderruimte	ja	-	-	-	-	-	-	-	2*	-	-	-	ja	-
Repro	ja	-	-	-	-	-	-	-	2*	-	-	-	ja	-
Archief / berging	-	-	-	-	-	-	-	-	2*	-	-	-	-	-
Pantry	ja	-	-	ja	ja	ja	-	Bijl 2	Bijl 2	-	-	-	-	-
Douche kantoor	ja	-	-	ja	ja	ja	ja	-	-	-	-	-	-	-
Toiletten personeel	ja	-	-	ja	-	ja	-	-	-	-	-	-	-	-
Toiletten bewoners	ja	-	-	ja	-	ja	-	-	-	-	-	-	-	-
Toilet MIVA	ja	-	-	ja	-	ja	-	-	-	-	-	-	-	-
Werkkast kantoren	ja	-	-	ja	ja	ja	-	-	2*	-	-	-	-	-
MER (ICT)														
Technische ruimte	-	-	*	ja	ja	ja	-	-	1	-	-	-	-	-
Kantoor ketenpartners (VWN)														
Wachtruimte & entreehal	ja	-	-	-	-	-	-	-	2*	ja	-	-	-	-
Administratieruimte / balie VWN	ja	-	-	-	-	-	-	-	2*	-	-	-	ja	-
Werkruimte VWN	ja	-	-	-	-	-	-	-	2*	-	-	-	ja	-
Pantry	ja	-	-	ja	ja	ja	-	Bijl 2	Bijl 2	-	-	-	-	-
Voorlichtingsruimte	ja	-	-	-	-	-	-	-	2*	-	-	-	ja	-
Archief	-	-	-	-	-	-	-	-	2*	-	-	-	-	-
SER														
Kantoor ketenpartners (GCA)														
Wachtruimte & entreehal	ja	-	-	-	-	-	-	-	2*	ja	-	-	-	-
Administratie + triage ruimte	ja	-	-	-	-	-	-	-	2*	-	-	-	ja	-
Archief / opslag	-	-	-	-	-	-	-	-	2*	-	-	-	-	-
Behandel/onderzoekskamer	ja	-	-	ja	ja	ja	-	-	2*	ja	2	-	ja	-
Spoel-/onderzoekruimte	ja	-	-	ja	ja	ja	-	-	2*	-	2	-	-	-
Toiletten personeel	ja	-	-	ja	-	ja	-	-	-	-	-	-	-	-
Toiletten bewoners	ja	-	-	ja	-	ja	-	-	-	-	-	-	-	-
Toilet MIVA	ja	-	-	ja	-	ja	-	-	-	-	-	-	-	-
SER														
OPSLAG / WERKPLAATS														
Magazijn en opslag algemeen	ja	-	-	ja	ja	ja	-	-	6	-	-	-	-	4
Uitgifte goederen	ja	-	-	ja	ja	ja	-	-	6	-	-	-	-	4
Werkplaats	ja	-	-	ja	ja	ja	-	-	6	-	-	-	-	4
Opstelplaats transportmiddelen	ja	-	-	-	-	-	-	-	4	-	-	-	-	-

DISCIPLINE: ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIES						OVERIGE					
Onderwerp:	Verlichting	Communicatie / ICT						Overige			
	Noodverlichting	Beleidsignalering	Data-aansluiting (bedraad) (#: # per stralmen van 1,8m)	CAI-aansluiting	Telefonie-aansluiting	Telefonie-aansluiting (onbedraad)	Data/ spraak (VOIP) aansluiting	Data/ spraak (VOIP) aansluiting (bedraad)	Rookmelder Nen 2555	Beeldschermvriendelijke verlichting	Voorziening voor beamer
Ruimtenaam											
WONEN											
Wonen											
Entree-gang	-	-	-	-	-	-	-	-	ja	-	-
Technische ruimte	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Meterkast	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
Woonkamer (4p)	-	-	-	1	-	-	-	-	ja	-	-
Keuken	-	-	-	-	-	-	-	-	ja	-	-
1-en 2persoonsslaapkamer	-	-	-	1	-	-	-	-	ja	-	-
Badkamer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Badkamer MIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toiletruimte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toiletruimte MIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wassen en drogen											
Was- en droogruimte	-	-	-	-	-	-	-	-	evt	-	-
VOORZIENINGEN											
Activiteiten											
OLC (Open Leer Centrum)	ja	-	4	1	-	-	-	ja	-	ja	-
Leslokaal	ja	-	3	1	-	-	3	-	-	ja	-
Kinderspeelzaal	ja	-	3	1	-	-	3	-	-	-	-
Kindertoilet	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Activiteitsruimte	ja	-	3	1	-	-	3	-	-	ja	-
Recreatiezaal groot en klein	ja	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
Bergingen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pantry	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Werkkast	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
Toilet bewoners	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toilet MIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Technische ruimte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangen											
Entree / tochtportaal	ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wachtruimte	ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informatiebalie	-	-	2*	-	-	-	-	2	-	ja	-
Biometrie / meldruimte	-	-	2*	-	-	-	-	2	-	-	-
Receptie / beveiliging	ja	-	2*	-	-	-	-	2	-	ja	-
Toiletten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Technische ruimte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Werkkast	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
KANTOOR & WERKRUIJTE											
Kantoor COA											
Wachtruimte	ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spreekkamer beveiligd	ja	-	2*	-	1	-	-	2	-	ja	-
Spreekkamer	ja	-	2*	-	-	-	-	2	-	ja	-
Werkruimte locatiemanger	-	-	2*	-	-	-	-	2	-	ja	-
Werkruimte 1 persoonskamer	-	-	2*	-	-	-	-	2	-	ja	-
Werkruimte meer persoons	-	-	2*	-	-	-	-	2	-	ja	-
Vergaderruimte	-	-	2*	-	-	-	-	2	-	ja	ja
Personeelskantine / vergaderruimte	-	-	2*	-	-	-	-	2	-	-	ja
Repro	-	-	4*	-	-	-	-	4	-	-	-
Archief / berging	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pantry	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Douche kantoor	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toiletten personeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toiletten bewoners	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toilet MIVA	-	ja	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Werkkast kantoren	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
MER (ICT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Technische ruimte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kantoor ketenpartners (VWN)											
Wachtruimte & entreehal	ja	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Administratieruimte / balie VWN	-	-	2*	-	-	-	-	2	-	ja	-
Werkruimte VWN	-	-	2*	-	-	-	-	2	-	ja	-
Pantry	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Voorlichtingsruimte	-	-	2*	-	-	-	-	2	-	ja	ja
Archief	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kantoor ketenpartners (GCA)											
Wachtruimte & entreehal	ja	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
Administratie + triage ruimte	-	-	2*	-	-	-	-	2	-	ja	-
Archief / opslag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Behandel/onderzoekskamer	-	ja	2*	-	1	-	-	2	-	ja	-
Spoel-/onderzoekruimte	-	-	2*	-	-	-	-	2	-	-	-
Toiletten personeel	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toiletten bewoners	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toilet MIVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPSLAG / WERKPLAATS											
Magazijn en opslag algemeen	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Uitgifte goederen	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Werkplaats	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-
Opstelplaats transportmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RUIMTETABEL TPVE 2019												
DISCIPLINE: BOUWKUNDIGE AFWERKING												
Onderwerp:	Vloeren							Wanden				
	Tapijt	Marmoleum	Boldt	Computervloer	Medisch	Coating	Bijzonderheden	Robuust	Boldt	Systeemwand	Medisch	Bijzonderheden
Ruimtenaam	V1	V2	V3	V4	V5	V6	V7	W1	W2	W3	W4	W5
WONEN												
Wonen												
Entree-gang	-	•	-	-	-	-	s	•	-	-	-	k/p
Technische ruimte	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
Meterkast	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Woonkamer (4p)	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	k/m/p
Keuken	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	k/p
1-en 2persoonslaapkamer	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	k/p
Badkamer	-	-	•	-	-	-	a	-	•	-	-	-
Badkamer MIVA	-	-	•	-	-	-	a	-	•	-	-	-
Toiletruimte	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Toiletruimte MIVA	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Wassen en drogen												
Was- en droogruimte	-	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	t
VOORZIENINGEN												
Activiteiten												
OLC (Open Leer Centrum)	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-
Leslokaal	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	p
Kinderspeelzaal	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	p
Kindertoilet	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Activiteitenruimte	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	p
Recreatiezaal groot en klein	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	p
Bergingen	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Pantry	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	p
Werkkast	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	p
Toilet bewoners	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Toilet MIVA	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Technische ruimte	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
Ontvangen												
Entree / tochtportaal	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	p
Wachtruimte	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	p
Informatiebalie	•	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	p
Biometrie / meldruimte	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	p
Receptie / beveiliging	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	p
Toiletten	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Technische ruimte	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
SER	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	s
Werkkast	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	p
KANTOOR & WERKRUIJTE												
Kantoor COA												
Wachtruimte	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	p
Spreekkamer beveiligd	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	p
Spreekkamer	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	p
Werkruimte locatiemanger	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	p
Werkruimte 1 persoonskamer	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	p
Werkruimte meer persoons	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	p
Vergaderruimte	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	p
Personeelskantine / vergaderruimte	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	p
Repro	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	p
Archief / berging	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	p
Pantry	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	p
Douche kantoor	-	-	•	-	-	-	a	-	•	-	-	-
Toiletten personeel	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Toiletten bewoners	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Toilet MIVA	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Werkkast kantoren	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	p
MER (ICT)	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	s
Technische ruimte	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
Kantoor ketenpartners (VWN)												
Wachtruimte & entreehal	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	p
Administratieruimte / balie VWN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	p
Werkruimte VWN	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	p
Pantry	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-	p
Voorlichtingsruimte	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	p
Archief	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	p
SER	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	s
Kantoor ketenpartners (GCA)												
Wachtruimte & entreehal	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	p
Administratie + triage ruimte	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	p
Archief / opslag	-	•	-	-	-	-	-	-	-	•	-	p
Behandel/onderzoekskamer	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	p
Spoel-/onderzoekruimte	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	•	p
Toiletten personeel	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Toiletten bewoners	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Toilet MIVA	-	-	•	-	-	-	-	-	•	-	-	-
SER	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	s
OPSLAG / WERKPLAATS												
Magazijn en opslag algemeen	-	-	-	-	-	•	z	•	-	-	-	-
Uitgifte goederen	-	-	-	-	-	•	z	•	-	-	-	-
Werkplaats	-	-	-	-	-	•	z	•	-	-	-	-
Opstelplaats transportmiddelen	-	-	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-

RUIMTETABEL TPVE 2019												
DISCIPLINE: BOUWKUNDIGE AFWERKING												
Ruimtenaam	Onderwerp: Plafondafwerking					Deuren						
	Robuust	Vochtbestendig	Systeemplafond	Medisch	Bijzonderheden	Binnendeur	Binnendeur natte cel	Binnendeur ophoudkamer	Buitendeur	Overheaddeur (G=3,0x3,0m, K<2,5x2,5m)	Beslag	Bijzonderheden
	PL1	PL2	PL3	PL4	PL5	D1	D2	D3	D4	D5	D6	D7
WONEN												
Wonen												
Entree-gang	•	-	-	-	-	•	-	-	•	-	c1	-
Technische ruimte	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	c3	-
Meterkast	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	c3	-
Woonkamer (4p)	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	gs
Keuken	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-
1-en 2persoonsslaapkamer	•	-	-	-	-	•	-	-	-	-	c1	-
Badkamer	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	vb	-
Badkamer MIVA	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	vb	-
Toiletruimte	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	vb	-
Toiletruimte MIVA	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	vb	-
Wassen en drogen												
Was- en droogruimte	-	•	-	-	-	•	-	-	•	-	c3	-
VOORZIENINGEN												
Activiteiten												
OLC (Open Leer Centrum)	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	c1	gs
Leslokaal	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	c1	gs
Kinderspeelzaal	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	c1	gs
Kindertoilet	-	-	•	-	v	•	-	-	-	-	-	hh
Activiteitenruimte	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	c1	gs/dd
Recreatiezaal groot en klein	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	c1	gs/dd
Bergingen	-	-	•	-	v	•	-	-	-	-	vb	gs
Pantry	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	gs
Werkkast	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	c1	sp
Toilet bewoners	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	vb	-
Toilet MIVA	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	vb	-
Technische ruimte	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	c1	-
Ontvangen												
Entree / tochtportaal	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	c1	gs
Wachtruimte	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	c1	gs
Informatiebalie	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	c1	gs
Biometrie / meldruimte	•	-	-	-	m	•	-	-	-	-	c1	gs
Receptie / beveiliging	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	c1	gs
Toiletten	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	vb	-
Technische ruimte	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	c1	-
SER	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	c1	gs
Werkkast	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	c1	sp
KANTOOR & WERKRUIJTE												
Kantoor COA												
Wachtruimte	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	c1	gs
Spreekkamer beveiligd	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	c1	gs
Spreekkamer	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	c1	gs
Werkruimte locatiemanager	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	c1	gs
Werkruimte 1 persoonskamer	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	c1	gs
Werkruimte meer persoons	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	c1	gs
Vergaderruimte	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	c1	gs
Personeelskantine / vergaderruimte	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	c1	gs
Repro	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	c1	gs
Archief / berging	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	c1	-
Pantry	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	gs
Douche kantoor	-	•	-	-	-	-	•	-	-	-	vb	-
Toiletten personeel	-	-	•	-	v	•	-	-	-	-	vb	gs
Toiletten bewoners	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	vb	-
Toilet MIVA	-	-	•	-	v	•	-	-	-	-	vb	-
Werkkast kantoren	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	c1	sp
MER (ICT)	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	c1	gs
Technische ruimte	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	c1	-
Kantoor ketenpartners (VWN)												
Wachtruimte & entreehal	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	c1	gs
Administratieruimte / balie VWN	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	c1	gs
Werkruimte VWN	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	c1	gs
Pantry	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	-	gs
Voorlichtingsruimte	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	c1	gs
Archief	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	c1	-
SER	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	c1	gs
Kantoor ketenpartners (GCA)												
Wachtruimte & entreehal	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	c1	gs
Administratie + triage ruimte	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	c1	gs
Archief / opslag	-	-	•	-	-	•	-	-	-	-	c1	-
Behandel/onderzoekskamer	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	c1	gs
Spoel-/onderzoekruimte	-	-	-	•	-	•	-	-	-	-	c1	-
Toiletten personeel	-	-	•	-	v	•	-	-	-	-	vb	gs
Toiletten bewoners	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	vb	-
Toilet MIVA	-	•	-	-	-	•	-	-	-	-	vb	-
SER	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	c1	gs
OPSLAG / WERKPLAATS												
Magazijn en opslag algemeen	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	c1	gs/sp
Uitgifte goederen	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	c1	gs/sp
Werkplaats	-	-	•	-	-	•	-	-	•	-	c1	gs/sp
Opstelplaats transportmiddelen	-	-	-	-	d	•	-	-	-	K	c1	gs/sp

RUIMTETABEL TPVE 2019													
DISCIPLINE:		VASTE INRICHTING											
Onderwerp:	Keuken	Pantry	Sanitair					Balie		Armaturen			Overig
Ruimtenaam	K1	P1	S1	S2	S3	S4	S5	B1	B2	A1	A2	A3	O2
WONEN													
Wonen													
Entree-gang	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	sg	-
Technische ruimte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	sg	-
Meterkast	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Woonkamer (4p)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	sg	•
Keuken	•	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	sg	-
1-en 2persoonslaapkamer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	sg	•
Badkamer	-	-	D	•	•	-	sp / wb / zw	-	-	•	•	sp / sg	-
Badkamer MIVA	-	-	D	•	•	-	mi / wb / zw	-	-	•	•	sp / sg	-
Toiletruimte	-	-	T	-	•	-	zw	-	-	•	-	sp / sg	-
Toiletruimte MIVA	-	-	T	-	•	-	mi / zw	-	-	•	-	sp / sg	-
Wassen en drogen													
Was- en droogruimte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	sp	-
VOORZIENINGEN													
Activiteiten													
OLC (Open Leer Centrum)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Leslokaal	-	V	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kinderspeelzaal	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kindertoilet	-	-	T	-	•	-	ki / zw	-	-	•	-	-	-
Activiteitenruimte	-	M	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Recreatiezaal groot en klein	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Bergingen	-	-	-	-	-	-	ur / zw	-	-	•	-	-	-
Pantry	-	S	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Werkkast	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-
Toilet bewoners	-	-	T	-	•	-	zw	-	-	•	-	sp / sg	-
Toilet MIVA	-	-	T	-	•	-	mi / zw	-	-	•	-	sp / sg	-
Technische ruimte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangen													
Entree / tochtportaal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wachtruimte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Informatiebalie	-	M	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
Biometrie / meldruimte	-	-	-	-	-	-	-	1	-	•	-	sg	-
Receptie / beveiliging	-	M	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
Toiletten	-	-	T	-	•	-	zw	-	-	•	-	sp / sg	-
Technische ruimte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
SER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Werkkast	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-
KANTOOR & WERKRUIJTE													
Kantoor COA													
Wachtruimte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spreekkamer beveiligd	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-
Spreekkamer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Werkruimte locatiemanager	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Werkruimte 1 persoonskamer	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Werkruimte meer persoons	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Vergaderruimte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Personeelskantine / vergaderruimte	-	P	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Repro	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Archief / berging	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Pantry	-	S	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Douche kantoor	-	-	D	•	-	-	sp	-	-	•	-	sg	-
Toiletten personeel	-	-	T	-	•	-	ur / zw	-	-	•	-	-	-
Toiletten bewoners	-	-	T	-	•	-	zw	-	-	•	-	sp / sg	-
Toilet MIVA	-	-	T	-	•	-	mi / zw	-	-	•	-	-	-
Werkkast kantoren	-	-	-	-	-	•	-	-	-	•	-	-	-
MER (ICT)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Technische ruimte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kantoor ketenpartners (VWN)													
Wachtruimte & entreehal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administratieruimte / balie VWN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Werkruimte VWN	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pantry	-	S	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Voorlichtingsruimte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Archief	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
SER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Kantoor ketenpartners (GCA)													
Wachtruimte & entreehal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Administratie + triage ruimte	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Archief / opslag	-	-	-	-	-	-	-	-	-	•	-	-	-
Behandel/onderzoekskamer	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Spoel-/onderzoekruimte	-	-	B	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Toiletten personeel	-	-	T	-	•	-	ur / zw	-	-	•	-	-	-
Toiletten bewoners	-	-	T	-	•	-	zw	-	-	•	-	sp / sg	-
Toilet MIVA	-	-	T	-	•	-	mi / zw	-	-	•	-	sp / sg	-
SER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
OPSLAG / WERKPLAATS													
Magazijn en opslag algemeen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Uitgifte goederen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Werkplaats	-	-	-	-	•	-	-	-	-	-	-	-	-
Opstelplaats transportmiddelen	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

RUIMTETABEL TPVE 2019							
DISCIPLINE:		LOSSE INRICHTING					
Onderwerp:	Lichtwering		Sanitairgarnituren				
	L1	L2	SG1	SG2	SG3	SG4	SG5
Ruimtenaam	Lichtwering (Gordijnen, Lamellen, Glasstrook)	Bijzonderheden	Spiegel	Planchet	Kledinghaakje dubbel (aantal)	Closestrolhouder	Bijzonderheden
WONEN							
Wonen							
Entree-gang	-	-	-	-	-	-	-
Technische ruimte	-	-	-	-	-	-	-
Meterkast	-	-	-	-	-	-	-
Woonkamer (4p)	G	-	-	-	-	-	-
Keuken	L	-	-	-	-	-	-
1-en 2persoonsslaapkamer	G	vd	-	-	-	-	-
Badkamer	-	-	●	●	2	-	-
Badkamer MIVA	-	-	●	●	2	-	mi
Toiletruimte	-	-	-	-	1	●	m
Toiletruimte MIVA	-	-	-	-	1	●	mi
Wassen en drogen							
Was- en droogruimte	-	-	-	-	-	-	-
VOORZIENINGEN							
Activiteiten							
OLC (Open Leer Centrum)	L	-	-	-	-	-	-
Leslokaal	L	-	-	-	-	-	-
Kinderspeelzaal	L	-	-	-	-	●	-
Kindertoilet	-	-	-	-	1	-	-
Activiteitenruimte	L	gs	-	-	-	-	-
Recreatiezaal groot en klein	L	-	-	-	-	-	-
Bergingen	-	-	●	-	1	-	-
Pantry	-	-	-	-	-	-	-
Werkkast	-	-	-	-	-	-	-
Toilet bewoners	-	-	-	-	1	●	m
Toilet MIVA	-	-	-	-	1	●	mi
Technische ruimte	-	-	-	-	-	-	-
Ontvangen							
Entree / tochtportaal	-	-	-	-	-	-	-
Wachtruimte	-	-	-	-	-	-	-
Informatiebalie	L	-	-	-	-	-	-
Biometrie / meldruimte	L	-	-	-	-	-	-
Receptie / beveiliging	-	-	-	-	-	-	-
Toiletten	-	-	-	-	1	●	m
Technische ruimte	-	-	-	-	-	-	-
SER	-	-	-	-	-	-	-
Werkkast	-	-	-	-	-	-	-
KANTOOR & WERKRUIJTE							
Kantoor COA							
Wachtruimte	-	-	-	-	-	-	-
Spreekkamer beveiligd	L	-	-	-	-	-	-
Spreekkamer	L	-	-	-	-	-	-
Werkruimte locatiemanager	L	-	-	-	-	-	-
Werkruimte 1 persoonskamer	L	-	-	-	-	-	-
Werkruimte meer persoons	L	-	-	-	-	-	-
Vergaderruimte	L	-	-	-	-	-	-
Personeelskantine / vergaderruimte	L	-	-	-	-	-	-
Repro	-	-	-	-	-	-	-
Archief / berging	-	-	-	-	-	-	-
Pantry	-	-	-	-	-	-	-
Douche kantoor	-	-	●	●	2	-	-
Toiletten personeel	-	-	●	-	1	-	-
Toiletten bewoners	-	-	-	-	1	●	m
Toilet MIVA	-	-	●	-	1	-	mi
Werkkast kantoren	-	-	-	-	-	-	-
MER (ICT)	-	-	-	-	-	-	-
Technische ruimte	-	-	-	-	-	-	-
Kantoor ketenpartners (VWN)							
Wachtruimte & entreehal	-	-	-	-	-	-	-
Administratieruimte / balie VWN	L	-	-	-	-	-	-
Werkruimte VWN	L	-	-	-	-	-	-
Pantry	-	-	-	-	-	-	-
Voorlichtingsruimte	L	-	-	-	-	-	-
Archief	-	-	-	-	-	-	-
SER	-	-	-	-	-	-	-
Kantoor ketenpartners (GCA)							
Wachtruimte & entreehal	-	-	-	-	-	-	-
Administratie + triage ruimte	L	-	-	-	-	-	-
Archief / opslag	-	-	-	-	-	-	-
Behandel/onderzoekskamer	L	-	-	-	-	-	-
Spoel-/onderzoekruimte	L	-	-	-	-	-	-
Toiletten personeel	-	-	●	-	1	-	-
Toiletten bewoners	-	-	-	-	1	●	m
Toilet MIVA	-	-	-	-	1	●	mi
SER	-	-	-	-	-	-	-
OPSLAG / WERKPLAATS							
Magazijn en opslag algemeen	-	-	●	●	-	-	-
Uitgifte goederen	-	-	●	●	-	-	-
Werkplaats	-	-	●	●	-	-	-
Opstelplaats transportmiddelen	-	-	-	-	-	-	-