

Algemene informatie

Aanbesteding: 21322 | Renovatie grootkeuken Belastingdienst te Apeldoorn
Aanbestedende Dienst: Rijksvastgoedbedrijf
Referentie: 21322

Toelichting:

Er zijn nieuwe Werktuigbouwkundige tekeningen toegevoegd die leesbaarder moeten zijn.

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1 **Onderwerp:** 70.11.10-c

Vraag:
Welke norm voor de bliksembeveiliging moeten wij aanhouden is dat LP3 NEN 1014 of LPL3 NEN-en-iec-62305?

Antwoord:
De bliksemafleiderinstallatie dient te voldoen volgens de NEN-EN-IEC 62305-3. Conform STER RVB. Zie bijlage 70.05

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr. 2 **Onderwerp:** 75.11.21-b

Vraag:
Dienen de werkzaamheden aan de ontruimingsinstallatie door Equans uitgevoerd te worden, dit omdat de installatie reeds is overgedragen de belastingdienst?

Antwoord:

Ja, deze werkzaamheden dienen door Equans uitgevoerd te worden. Dit conform bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

75.11.21-a

Vraag:

Dienen de werkzaamheden aan de brandmeldinstallatie door Equans uitgevoerd te worden, dit omdat de installatie reeds is overgedragen de belastingdienst?

Antwoord:

Ja, deze werkzaamheden dienen door Equans uitgevoerd te worden. Dit conform bestek.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

tek E01 en 70.11.20-a

Vraag:

Als er geen aansluitpunt is getekend op de tekening is geprojecteerd is deze dan reeds aanwezig?

Antwoord:

Dit is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

tek E01 en 70.11.20-a

Vraag:

Dienen de aansluitpunten in het zwart aangelegd te worden?

Antwoord:

Dit is correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bestek 70.11.10-c

Vraag:

Kunnen wij schema's van de verdeelinrichtingen ontvangen om te bepalen of de energiemeters ingebouwd kunnen worden in de bestaande verdeelinrichtingen?

Antwoord:

Zie toegevoegde bijlagen:

100021G06_E-1273_sch.vdi.inst.m-e103-Layout1

100021G06_E-1279_sch.vdi.inst.m-e108-Layout1

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op:

30 jan. 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bestek 70.11.10-c

Vraag:

Wat is het fabricaat van de verdeelinrichtingen waar de energiemeters ingebouwd moeten worden?

Antwoord:

GENERAL-ELECTRIC (GE)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Bestek 70.11.10-b

Vraag:

kunnen wij de tekeningen van de bliksembeveiliging ontvangen zodat wij de omvang van de werkzaamheden kunnen bepalen?

Antwoord:

De omvang van het dakvangnet voor de bliksembeveiliging aanpassen is minimaal. De opvangsprietten dienen losgekoppeld en opnieuw aangesloten te worden. Hiervoor dient aan het dakvangnet aangepast te worden. Er zijn van het dakvangnet van de bliksembeveiliging geen tekeningen aanwezig.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Bestek 70.11.10-b

Vraag:

Kunnen wij de tekening van de bliksembeveiliging ontvangen zodat wij de omvang van de werkzaamheden aan deze installatie kunnen bepalen?

Antwoord:

De omvang van het dakvangnet voor de bliksembeveiliging aanpassen is minimaal. De opvangsprietten dienen losgekoppeld en opnieuw aangesloten te worden. Hiervoor dient aan het dakvangnet aangepast te worden. Er zijn van het dakvangnet van de bliksembeveiliging geen tekeningen aanwezig.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Bestek 70.11.10-a

Vraag:

Waar dienen de nieuwe aardrails geplaatst te worden?

Antwoord:

Daar waar nodig. Tevens dient alle benodigde vereffening van de keukeninrichting opgenomen te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Bestek 70.11.09-c

Vraag:

Bij punt 5 is niet duidelijk wat u bedoeld, dient er een zwakstroomkabel aangelegd te worden voor het aansluiten energiemeters verdeelinrichting op nieuwe regelkast?

Antwoord:

Alles wat benodigd is om de energiemeters werkend op de verdeelinrichtingen aan te sluiten dient in de aanbieding opgenomen te zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op:

30 jan. 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bestek 70.11.09-c

Vraag:

Is er een (reserve)groep beschikbaar voor de nieuwe regelkast?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 6.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op:

30 jan. 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Bestek 70.11.09-c

Vraag:

Is er voldoende ruimte in de verdeelinrichting(en) om de energiemeter(s) te plaatsen?

Antwoord:

Door de installateur te bepalen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op:

30 jan. 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Bestek 70.11.09-c

Vraag:

Kunnen wij de gegevens van deze verdeelinrichtingen ontvangen om te bepalen welke beveiligingen wij dienen te vervangen?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 6.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op:

30 jan. 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Bestek 70.11.09-a

Vraag:

Kunnen wij de tekeningen van de verdeelinrichtingen waar de apparatuur op aangesloten moeten worden ontvangen?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 6.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op:

30 jan. 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Bestek 70.11.09-a

Vraag:

Zijn er tekeningen van de verdeelinrichtingen waar de apparatuur op aangesloten beschikbaar? Zo ja, zou u deze kunnen verstrekken?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 6.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op:

30 jan. 2025

Ref.nr.

17

Onderwerp:

E01 laag -2

Vraag:

Is het juist dat het aansluitpunt in TR -2.245 de voeding is voor de nieuwe

regelkast, zoja is er een reserve groep vrij in de verdeelkast waar de voeding vandaag moet komen?

Antwoord:

Ja dit klopt. Er is een reserve eindgroep vrij met de juiste waarde voor deze aansluiting. Deze dient door de installateur eventueel aangepast te worden naar de juiste voorziening om de elektravoeding voor de nieuwe regelkast aan te kunnen sluiten. Zie voor bijlagen ook antwoord vraag 6.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.

18

Onderwerp:

E01 laag -2

Vraag:

De goot in gang-2.220 is niet rood gekleurd. Moet deze wel verwijderd worden?

Antwoord:

De bovenste kabelgoot dient in dit traject verwijderd te worden. Stijgen / zakken dient te gebeuren vanaf de resterende delen naar de goot hier direct onder. In de blijvend bestaande goot een scheidingsschot opnemen, om de kabels gescheiden te kunnen houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.
19

Onderwerp:
E01 laag -2

Vraag:

Dienen alle componenten in zwart nieuw geleverd en gemonteerd te worden?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 5.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op:

30 jan. 2025

Ref.nr.
20

Onderwerp:
E01 laag -2

Vraag:

Wat betekend het het ruitsymbool met twee verticale strepen op de tekening?

Antwoord:

Dit is de de aanwezigheidsmelder. Deze symbolen voor aanwezigheid op revisie aanhouden zoals in de bijlage 70.04 (Contractbijlagen revisie, met symbolenverklaring) aangegeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.
21

Onderwerp:
E01 laag -2

Vraag:

Kunnen wij een legenda ontvangen van de componenten op de tekening?

Antwoord:

Zie bijlage 70.04 (Contract bijlagen revisie, met symbolenverklaring)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Bestek par.52.11.10-a blz.105

Vraag:

Werkkast/opslag -2.256 staat dat de bestaande uitstortgootsteen verplaatst moet worden door de komst van een nieuwe Crushed ice machine. Op de tekening "W02 53.10-PG-K1 Plattegrond watervoerende installaties" staat de uitstortgootsteen op dezelfde locatie getekend als op tekening "W02 SLOOP 53.10-PG-SL-K1 Plattegrond Watervoerende installaties"? Onze vraag is: A) Welke werkzaamheden verwacht de OG hier van de ON?

Antwoord:

Leidingen zijn op tekening verplaatst, maar wegens zichtbaarheid /leesbaarheid niet direct op de gootsteen gepositioneerd, de gootsteen is verplaatst. De aansluitingen dienen direct bij de gootsteen gemonteerd te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Bestek par.52.11.10-a blz.104

Vraag:

Koudwatertapinstallatie hebben wij de volgende vragen:

A) Waar bevindt de techniek tunnel MD-2.304.00 zich op tekening?

B) Waar bevindt de techniek ruimte MD-208.00 zich op tekening?

C) Op tekening is de koudwater leiding DN 42 die vanaf de verdeler gaat de watergroep K42 "Voeding derde" naar de

techniek ruimte -2.245 (LBK ruimte Grootkeukens) niet weergegeven, kunt OG dit als nog weergeven?

D) Kunnen wij van OG een revisie tekening ontvangen van de technische ruimte -2.245?

Antwoord:

A) dit is de technische gang achter de datacommunicatie ruimte MD-2.302.00;

B) ruimte MD-2.028.00 bevindt zich niet op de tekeningen van het keukengebied. Deze ruimte is de LBK ruimte van het (rechts) naastgelegen bouwdeel (Revisietekening 100021G06_W-1013_w-inst.pld.dl19);

C) is verwerkt in de bijgevoegde bijlage vraag 23;

D) Is verwerkt in bijlage tekening vraag 46.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.
24

Onderwerp:
Bestek par.52.11.10-a blz.105

Vraag:

In de Kantine -2.302 komt een in de nieuwe situatie een groot uitgifte eiland met daarin 2 handenwasbakken.

Onze vraag is moet dit geen 2 stuks "werktafel met spoelbak" met de nummers 701 en 711 zijn?

Antwoord:

Nee. Zowel op tekening als in de renvooi is het juist opgenomen. Graag zo aanbieden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.
25

Onderwerp:
Bestek par.52.11.10-a blz.105

Vraag:

Betreffende de ruimten -2.258, -2.262 en -2.3 staat in het bestek:

Binnen deze ruimte worden er geen aanpassingen gedaan aan de indeling van de water aftappunten.

De huidige waterleidingen dienen conform hetzelfde aansluitprincipe in de wanden aangebracht te worden.

Onze vragen zijn:

A) Kan de OG aangeven wat voor een aanpassingen c.q. werkzaamheden er hier van de ON gevraagd worden?

Antwoord:

De opbouwleidingen dienen als inbouw leidingen uitgevoerd te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.

26

Onderwerp:

Bestek par.52.11.10-a blz.104

Vraag:

Hierin vraagt OG dat ON dient te voorzien in een risicoanalyse en legionellabeheersplan, onze vraag is:

A) Kan OG ons het huidige risicoanalyse en legionellabeheersplan aanleveren?

B) Wie heeft de huidige risicoanalyse en het legionellabeheersplan geschreven?

Antwoord:

Legionellabeheersplan toegevoegd als bijlage: 20201216_CAG_3191P0010.29__100021G06_Update_Beheersplan_zorgplicht_WBC_Plint_Apeldoorn 20211116_100021G06_Update Risicoanalyse zorgplicht_WBC Apeldoorn_CAG 3191P0010.35

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.

27

Onderwerp:

Bestek par.52.11.10-a blz.104

Vraag:

"Technische ruimte -2.238a", moet dit niet Technische ruimte -2.238B zijn?

Antwoord:

Correct.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Bestek par.52.11.10-a blz.104

Vraag:

Waar staat de wateronthard-installatie nu opgesteld, is dit in de TR -2.245?

Antwoord:

De huidige waterontharding is opgesteld in ruimte MK-2.011.12 (stramien 34) Slooptekening W 53,10-PG-SL-K1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Bestek par.51.11.10-a blz.96

Vraag:

Hier staat dat in de "Spoelkeuken -2.525" de lijngoot nabij de deur komt te vervallen en dat er een nieuwe vloerput aangebracht moet worden. Echter op tekening "B03 sloop vloer" staat dat in deze ruimte de lijngoot verwijderd moet worden en dat de put behouden moet blijven, onze vraag is:

A) Wat is juist?

Antwoord:

Lijngoot vervalt, putpositie blijft. Hier dient een nieuwe put geplaatst te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op:

30 jan. 2025

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Bestek par.51.11.10-a blz.95

Vraag:

Ook in het uitgiftemeubilar "Kantine -2.302" aan de wandzijde vindt een herindelung van het apparaatuur plaats. Onze vraag is:

A) Welk uitgifte meubilar wordt hier bedoelt, welke code heeft deze?

Antwoord:

De gehele wand wordt anders ingedeeld dan het huidige ontwerp, bijhorende codes zijn:

- 757, 756, 755, 754, 753, 751, 752

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.

31

Onderwerp:

par.51.11.10-a blz.95

Vraag:

In de "Kantine -2.302" zou 1 schrobput gedeeltelijk onder het uitgifteMeubilair liggen, op tekening is niet duidelijk welke de OG hier bedoelt. Onze vraag is:

A) is dit de linker schrobput?

B) is dit de middelste schrobput?

C) of is dit de rechter schrobput?

Antwoord:

B) het betreft de middelste, maar is met de laatste herindeling niet meer relevant. Deze positie mag gehandhaafd blijven

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Bestek par.51.11.10-a blz.95

Vraag:

Hier staat dat in de "Uitgifte (Warm) -2.3" de lijngoot nabij de deur komt te vervallen, echter op tekening "B03 sloop vloer" staat dat in deze ruimte de lijngoot verwijderd moet worden en dat de put behouden moet blijven, onze vraag is:

A) Wat is juist?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 29.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.

33

Onderwerp:

Bestek par.51.11.10-a blz.95

Vraag:

Op tekening staat in de koelcel -2.264 een code 332 weergegeven, echter wordt er in het document "99.01 keukenapparatuur Walterboscomplex" deze niet weergegeven?

Antwoord:

Betreft de remote koelinstallatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.

34

Onderwerp:

Bestek par.51.11.10-a blz.95

Vraag:

Op tekening staat in de koelcel -2.264 een code 322 weergegeven, echter

wordt er in het document "99.01 keukenapparatuur Walterboscomplex" deze niet weergegeven. Kun dit toelichten?

Antwoord:

Betreft de remote koelinstallatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op:

30 jan. 2025

Ref.nr.

35

Onderwerp:

Bestek par.51.11.10-a blz.94

Vraag:

Hier staat dat in de "Keuken -2.252" de lijngoot nabij de deur komt te vervallen en dat er een nieuwe vloerput aangebracht moet worden. Echter op tekening "B03 sloop vloer" staat dat in deze ruimte de lijngoot verwijderd moet worden en dat de put behouden moet blijven, onze vraag is:

A) Wat is juist?

Antwoord:

Indien u bedoeld ruimten "-2.262"

Zie het antwoord op vraag 29.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op:

30 jan. 2025

Ref.nr.

36

Onderwerp:

Bestek par.51.11.10-a blz.94

Vraag:

Hier staat dat in de "Opslag -2.259" de lijngoot nabij de deur komt te vervallen, echter op tekening "B03 sloop vloer" staat dat in deze ruimte de lijngoot verwijderd moet worden en dat de put behouden moet blijven, onze vraag is:

A) Wat is juist?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 29.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op:

30 jan. 2025

Ref.nr.

37

Onderwerp:

Bestek par.51.11.10-a blz.94

Vraag:

Hier staat dat in de "Voedsel bereiding -2.258" de lijngoot nabij de deur komt te vervallen, echter op tekening "B03 sloop vloer" staat dat in deze ruimte de lijngoot verwijderd moet worden en dat de put behouden moet blijven, onze vraag is:

A) Wat is juist?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 29.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.

38

Onderwerp:

Bestek par.51.11.10-a blz.94

Vraag:

Hier staat dat in de "Werkkast/opslag -2.256" de lijngoot nabij de deur gehandhaafd blijft, echter op tekening "B03 sloop vloer" staat dat in deze ruimte de lijngoot verwijderd moet worden en dat de put behouden moet blijven, onze vraag is:

A) Wat is juist?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 29.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.

39

Onderwerp:

Bestek par.51.11.10-a blz.94

Vraag:

Hier staat dat in de "Werkkast/opslag -2.256" een crushed ice machine geplaatst wordt, echter op tekening W01 52.10-PG-K1 Plattegrond VWA installaties staat dat in deze ruimte een "Stelling" met de code 221 en een "Handenwasbak met uitstort" met de code 222 geplaatst wordt, onze vraag is:

A) Wat is juist?

Antwoord:

Crushed ice machine is vervallen, Stelling aanhouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.

40

Onderwerp:

Bestek par.51.11.10-a blz.94

Vraag:

Hier staat "Opslag -2.249" en op tekening W01 52.10-PG-K1 Plattegrond VWA installaties staat "Opslag -2.259", onze vraag is:

A) Wat is juist?

Antwoord:

Beide opslagruimten bestaan in zowel bestek als op tekening.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.

41

Onderwerp:

Bestek par.51.11.10-a blz.93

Vraag:

Hier staat dat de lijngoot nabij de deur verwijderd moet worden en er moet

een nieuwe vloerput aangebracht worden. Op de tekening "B03 sloop vloer" staat aangegeven dat de lijngoot verwijderd moet worden en dat de put behouden dient te worden. Onze vraag is:

A) Moet ON nu een nieuwe vloerput 300x300 opnemen?

B) Bestaande vloerput handhaven?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 29.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.

42

Onderwerp:

Bestek blz.98 van 180

Vraag:

In de Kantine -2.302 moet een schrobput verplaatst worden, onze vraag is:

A) Kan OG aangeven t.o.v. welk uitgiftemebulair dit is nummer 721 of 774?

Antwoord:

Zie het antwoord op vraag 31.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.

43

Onderwerp:

W01 SLOOP 52.10-PG-SL-K1 Plattegrond Vuilwaterafvoer installaties en
W01 52.10-PG-K1 Plattegrond VWA installaties

Vraag:

Op deze tekeningen komen de bestaande VWA-leidingen op de locatie
"Uitgifte broodjes" qua diameter niet met elkaar overeen, onze vraag is:
A) Hoe dienen wij hiermee om te gaan?
B) Welke diameters dienen wij nu aan te houden?

Antwoord:

Bestaande leidingen en leidingdiameters aan te houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op:

30 jan. 2025

Ref.nr.

44

Onderwerp:

Bestek par.51.11.10-a blz.93

Vraag:

In de uitgifte (broodjes) -2.2 wordt een nieuwe 1-deurs koelkast 650 liter
geplaatst, deze staat niet op tekening "W01 52.10-PG-K1 Plattegrond VWA
installaties" weergegeven, onze vraag is:
A) Kan OG aangeven waar deze op tekening komt te staan i.v.m. VWA-
aansluiting?

Antwoord:

Dit betreft de koelwerkbank code 602.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.

45

Onderwerp:

Bestek par.70.11.10-b 02 blz.169

Vraag:

Hier wordt gesproken over een luchtbehandelingskast op het dak die breder wordt en dat het bestaande daknet (bliksemafleiders) inclusief opvangsers verplaats moeten worden, onze vraag is:

A) Kan OG aangeven welke LBK?

B) ON moet een nieuwe LBK plaatsen in de TR kelder -2.245, kan OG dit bevestigen?

Antwoord:

A) op het dak bouwdeel D, bevindt zich de LAK van het verzorgingsgebied van de keuken.

B) Correct, de nieuwe LBK zal voorzien moeten worden van een twincoilsysteem.

Aandachtspunt is dat het huidige aanzuigkanaal gehandhaafd blijft wegens inbouw in beschermd ornament.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.

46

Onderwerp:

W03 57.10-PG-K1 Plattegrond luchtbehandeling installaties

Vraag:

Op deze tekening wordt verwezen naar de techniekruimte "zie tekening K Tr

Mk -1 006 en K Tr Mk -1 007.

Deze tekeningen zijn echter niet bij de stukken toegevoegd, onze vraag is:

A) Zou OG deze als nog kunnen aanleveren?

Antwoord:

Revisie tekening "100021G06_W-1047_keu.tr.kld.dl18" kan aangeleverd worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.

47

Onderwerp:

99.01 keukenapparatuur Walterboscomplex

Vraag:

Op deze tekening staan de nummers 322 en 332 getekend, onze vraag is:

A) Deze nummers ontbrekend in de lijst van "99.01 keukenapparatuur Walterboscomplex"?

B) Hoe dienen wij hiermee om te gaan?

Antwoord:

Betreft remote koelinstallatie voor 3 koelcellen (positie 312, 322, 332) beschreven bij positie 312.1.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.
48

Onderwerp:
99.01 keukenapparatuur Walterboscomplex

Vraag:

In deze nummers van de lijst keukenapparatuur staat dat er een vries- en koelpassende installatie aangeboden moet worden op basis van CO2, onze vraag is:

A) Valt deze berekening, levering en plaatsing onder de keukenleverancier?

Antwoord:

Ja.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.
49

Onderwerp:
99.01 keukenapparatuur Walterboscomplex

Vraag:

Op deze lijst keukenapparatuur staan diverse stellingen, serveerwagens, afvalemers etc. die geleverd worden door cateraar, onze vraag is:

A) Valt deze levering en plaatsing onder de keukenleverancier?

B) Zo niet, wie is dan deze cateraar en wie dient dit prijstechnisch in de kosten mee te nemen?

Antwoord:

A) Nee. Wordt niet aangeboden door keukenleverancier.

B) bestaande cateraar dient hier zelf in te voorzien.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.

50

Onderwerp:

W04 57.10-SCH-00 Processchema ventilatie keukengebied

Vraag:

A) Op het processchema staat "WC HEREN" genoemd als ruimte -2.239A moet dit niet -2.246B zijn?

B) Op het processchema staat "WC DAMES" genoemd als ruimte -2.246A moet dit niet -2.239B zijn

Antwoord:

A) correct

B) correct

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.

51

Onderwerp:

W01 52.10-PG-K1 Plattegrond VWA installaties

Vraag:

Op deze tekening is geen duidelijk onderscheidt gemaakt welke VWA-leidingen bestaand zijn en welke VWA-leidingen nieuw zijn. Om een juiste aanbieding te kunnen maken vragen wij:

A) Kan OG een nieuwe tekening aanleveren waarop dit onderscheidt duidelijk is weergegeven?

B) Kan aan de tekening een legenda worden toegevoegd?

Antwoord:

Zie nieuw toegevoegde tekeningen als bijlage.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op:

30 jan. 2025

Ref.nr.

52

Onderwerp:

W02 53.10-PG-K1 Plattegrond watervoerende installaties

Vraag:

Op deze tekening is geen duidelijk onderscheid gemaakt welke waterleidingen bestaand zijn en welke waterleidingen nieuw zijn. Om een juiste aanbieding te kunnen maken vragen wij:

A) Kan OG een nieuwe tekening aanleveren waarop dit onderscheid duidelijk is weergegeven?

B) Kan aan de tekening een legenda worden toegevoegd?

Antwoord:

Zie nieuw toegevoegde tekeningen als bijlage.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op:

30 jan. 2025

Ref.nr.
53

Onderwerp:
W03 57.10-PG-K1 Plattegrond luchtbehandeling installaties

Vraag:

Op deze tekening is geen duidelijk onderscheidt gemaakt welke luchtkanalen bestaand zijn en welke luchtkanalen nieuw zijn. Om een juiste aanbieding te kunnen maken vragen wij:

- A) Kan OG een nieuwe tekening aanleveren waarop dit onderscheidt duidelijk is weergegeven? (b.v. bestaande luchtkanalen dunne groene lijn en de nieuwe luchtkanalen dikke groene lijn)
- B) Kan aan de tekening een legenda worden toegevoegd?

Antwoord:

Zie nieuw toegevoegde tekeningen als bijlage.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.
54

Onderwerp:
70.11.10-c

Vraag:

Hoeveel opvangsers dienen er verplaatst te worden?

Antwoord:

De bliksembeveiligingsinstallatie dient te voldoen aan LP3 volgens de NEN-EN-IEC 62305-3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.
55

Onderwerp:
70.11.10-c

Vraag:

Dienen er ook dakleidingen verplaatst te worden?

Antwoord:

De bliksembeveiligingsinstallatie dient te voldoen aan LP3 volgens de NEN-EN-IEC 62305-3.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.
56

Onderwerp:
70.11.10-c

Vraag:

Hoeveel breder wordt de nieuwe luchtbehandelingskast op het dak?

Antwoord:

Huidig LAK = 1,65 x 1,65 m (b x h)

Nieuw LAK = 2,22 x 2,22 m (b x h)

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025

Ref.nr.

57

Onderwerp:

Werktuigbouwkundige tekeningen

Vraag:

Naar aanleiding van een opmerking dat de werktuigbouwkundige tekeningen moeilijk te lezen zijn nieuwe tekeningen bijgevoegd, welke met PDF-Exchange te openen goed leesbaar dienen te zijn.

Antwoord:

Leesbare tekeningen bijgevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Vervangen grootkeuken

Beantwoord op: 30 jan. 2025