zie blad 202

zie blad 222

Monument

K.87
K.69
K.70
K.71
K.91
K.90
K.75
K.74
lift5
K.86s
K.65
K.76s
K.73S
K.60
K.64
lift 4
liftput 3
liftmachinekamer
K.67S
K.66
K.67
K.61
K.63

leiding demonteren tot aan hoofdleiding

leiding demonteren tot aan hoofdleiding

AANZUIGROOSTER
fabr.: Waterloo
type:3HE afm. 200x200
lang
met kleppenregister
type: MOD/F afm.
200x200
en servomotor
fabr.: S.E.S.
type:ASD15

THERMOSTAAT
fabr.: SES
type: TR022

AFZUIGVENTILATOR AV23
fabr.: Stork
type: TAF 330
hang
uitgang voorzien van gaasrooster

Balk 26x133 - ok Balk+138-p

voor verklaring zie blad 0

Opdrachtgever Adviseur Architekt			**REVISIE**		
bestemd voor: J.J.L. E.-Vision		ONTWERP		DATUM	okt.1992
		GECONTR.		GETEKEND	
omschrijving: werktuigbouwkundige installaties Kelder as A/N 3150-p		SCHAAL	1:50	AANTAL BLADEN	
				BLAD	201
Schreuder Ruitenbeek Installatiebeheer AFD: ELEKTROTECHNIEK Vanadiumweg 4a 3812 PZ Amersfoort Tel:033-4610344			A0	TEKENINGNUMMER:	12.605

GEWIJZIGD | VERSIE | DATUM | GETEKEND | mm/01/1 | revisie