

Onderhoudsrapport

Rapportage controle keerkleppen



In opdracht van:



BUas

Uitgevoerd door:



Horizon

Uitvoerdatum : 26-07-2022
Uitgevoerd door : Roel
Aantal gecontroleerd : 92
Aantal afgekeurd : 2



A: Galliershof 22
5349 BV Oss

T: 0412-649120
F: 0412-640493

E: info@gijsenadvies.nl
W: www.gijsenadvies.nl

Pos.	Etage	Ruimte	Toestel	Bev.	Plaats bev.	Fitting	Ø	Drukvast	Resultaat	Opmerkingen
1	Kelder - 1	Techniekroom Hs C.704	Boiler	Inlaatcombinatie	Onder boiler	Knel	22	✓	✓	
2	Kelder - 1	Techniekroom Hs C.704	Circulatieleiding	EA	Naast boiler	Pers	15	✓	✓	
3	Kelder - 1	Techniekroom Hs C.704	Brandslanghaspel	EA	Plafond	Pers	22	✓	✓	
4	Kelder - 1	Techniekroom Hs C.704	Voeding-KW	EA	Plafond	Pers	28	✓	✓	
5	Kelder - 1	Techniekroom Hs C.705	Waterontharder	CA	Op muur	Schroef	3/4"	✓	✓	
6	Kelder - 1	Gang	Brandslanghaspel	EA	Plafond c.892	Pers	28	✓	✓	
7	Kelder - 1	Linnenroom Hs C.703a	Tapkraan-KW	EA	Op muur	Knel	22	✓	✓	
8	Kelder - 1	Techniekroom Hs C.701	Vulkraan	CA	Op muur	Knel	15	✓	✓	
9	Kelder - 1	Techniekroom Hs C.701	Voeding-KW	EA	Plafond	Knel	22	✓	✓	
11	B.G.	Storage Hs 0.028	spuithaspel	EA	Aan kraan	Schroef	1/2	✓	✓	
12	B.G.	Storage Hs 0.028	Waterontharder	EA		Schroef	1/2	✗	✗	CA plaatsen
13	B.G.	Storage Hs 0.028	knijpdouche kw	EA	Onder werkblad	Knel	15	✓	✓	
14	B.G.	Storage Hs 0.028	knijpdouche ww	EA	Onder werkblad	Knel	15	✓	✓	
15	B.G.	Gang Corridor Hs 0.925	Brandslanghaspel	EA	Plafond keuken	Pers	22	✓	✓	
16	B.G.	Gang Corridor Hs 0.925 nabij entree	Brandslanghaspel	EA	In plafond	Knel	22	✓	✓	
16a	B.G.	0.707	Close-in Boiler	Inlaatcombinatie	Keukenkast	Knel	15	✓	✓	
17	B.G.	Gang Hs 0.919	Brandslanghaspel	EA	Plafond	Pers	22	✓	✓	
18	B.G.	Werkkast Hs. 0.711	Close-Up boiler	EA	In kraan	Schroef	1/2	✓	✓	
19	B.G.	Gang Hs 0.919	Brandslanghaspel	EA	Plafond keuken Hs 0.025.	Pers	22	✓	✓	
20	B.G.	Spoelkeuken Hs 0.025b	Boiler	Inlaatcombinatie	Onder boiler	Knel	15	✓	✓	
21	B.G.	Spoelkeuken Hs 0.025b	osmose	CA	Onder werkblad	Knel	15	✓	✓	
22	B.G.	Spoelkeuken Hs 0.025b	Waterontharder	CA	Onder werkblad	Schroef	3/4"	✓	✓	
23	B.G.	Spoelkeuken Hs 0.025b	knijpdouche kw	EA	Onder werkblad	Knel	15	✓	✓	

Pos.	Etage	Ruimte	Toestel	Bev.	Plaats bev.	Fitting	Ø	Drukvast	Resultaat	Opmerkingen
24	B.G.	Spoelkeuken Hs 0.025b	knijpdouche ww	EA	Onder werkblad	Knel	15	✓	✓	
24a	B.G.	Spoelkeuken Hs 0.025b	Spuithaspel	EA	Aan kraan	Schroef	1/2	✓	✓	
25	B.G.	Keuken Hs 0.025	waterkoeler	EA	Keukenkast	Schroef	3/4"	✓	✓	
26	B.G.	Keuken Hs 0.025	ijsmachine	EA	Keukenkast	Schroef	3/4"	✓	✓	
27	B.G.	Sibelicious Hs 0.024	Koffieautomaat	EA	Keukenkast	Schroef	3/4"	✓	✓	
27A	B.G.	Sibelicious Hs 0.024	Tapkraan-KW	EA	Keukenkast	Schroef	3/4"	✓	✓	
28	B.G.	Corridor Hs 0.927	Brandslanghaspel	EA	Kruipruimte	Pers	22	✓	✓	
29	B.G.	Grand cafe Hs 0.927	Koffieautomaat	EA	Keukenkast	Schroef	3/4"	✓	✓	
30	B.G.	Keuken Hs 0.034	Close-in Boiler	EA	Onder werkblad	Schroef	3/4"	✓	✓	
31	B.G.	Keuken Hs 0.034	Vaatwasser	EA	Onder werkblad	Schroef	3/4"	✓	✓	
32	B.G.	Keuken Hs 0.034	waterkoeler	EA	Onder werkblad	Schroef	3/4"	✓	✓	
32a	B.G.	Keuken Hs 0.034	Steamer	EA	Naast steamer	Schroef	3/4"	✓	✓	
33	B.G.	Werkkast Hb 0.0716 achter kantoor hb 0.036	Boiler	EA	In kraan	Schroef	1/2	✓	✓	
34	B.G.	Gang Hb 0.932	Brandslanghaspel	EA	Kruipruimte	-	-	✓	✓	
35	1	Pantry Hb 1.926	Close-in Boiler	EA	Pantry	Knel	15	✓	✓	
36	B.G.	Chapel Hs 0.022	Brandslanghaspel	-		-	-	✓	✓	
37	B.G.	Chapel Hs 0.022	Brandslanghaspel	-		-	-	✓	✓	
38	B.G.	Chapel Hs 0.022	tapkraan evenementenaansluiting	EA	Kruipruimte	Knel	15	✓	✓	In vloer tussen de twee bsh
39	B.G.	Atrium Hs 0.033	Koffieautomaat	EA	Keukenkast	Schroef	3/4"	✓	✓	
40	B.G.	Atrium Hs 0.033	waterkoeler	EA	Keukenkast	Schroef	3/4"	✓	✓	
41	B.G.	Tastelab Hs 0.032	tapkraan evenementen aansluiting	EA	In vloer nabij pantry	Knel	15	✓	✓	
42	B.G.	Tastelab Hs 0.032	Close-in Boiler	Inlaatcombinatie	Keukenkast	Knel	15	✓	✓	
43	B.G.	Gebouw B 0.017a	Close-in Boiler	Inlaatcombinatie	Keukenkast	Knel	15	✓	✓	

Pos.	Etage	Ruimte	Toestel	Bev.	Plaats bev.	Fitting	Ø	Drukvast	Resultaat	Opmerkingen
43a	B.G.	0.705	Close-up boiler	EA	In kraan	Schroef	1/2	✓	✓	
44	B.G.	Atrium keuken Hn 0.017a	Close-in Boiler	Inlaatcombinatie	Keukenkast	Knel	15	✓	✓	
45	B.G.	Atrium keuken Hn 0.017a	ijsmachine	-	Achter automaat	Schroef	3/4"	✗	✗	EA/WF plaatsen
46	B.G.	Atrium keuken Hn 0.017a	Waterontharder	CA	Onder werkblad	Schroef	1/2	✓	✓	
47	B.G.	Atrium keuken Hn 0.017a	knijpdouche kw	EA	Onder werkblad	Knel	15	✓	✓	
48	B.G.	Atrium keuken Hn 0.017a	knijpdouche ww	EA	Onder werkblad	Knel	15	✓	✓	
49	B.G.	Atrium keuken Hn 0.017a	Koffieautomaat	EA	Kast er onder	Knel	3/4"	✓	✓	
50	B.G.	Atrium keuken Hn 0.017a	Koffieautomaat	EA	Kast er onder	Schroef	3/4"	✓	✓	
51	B.G.	Atrium Koffiehoek Gebouw B	Koffieautomaat	EA	Achter automaat	Schroef	3/4"	✓	✓	
52	B.G.	Atrium Koffiehoek Gebouw B	Koffieautomaat	EA	Achter automaat	Schroef	3/4"	✓	✓	
53	B.G.	Atrium Koffiehoek Gebouw B	waterkoeler	-		Schroef	3/4"	✓	✓	
54	B.G.	Hn 0.017 bar	Close-in Boiler	Inlaatcombinatie	Keukenkast	Knel	15	✓	✓	
56	B.G.	Corridor Hn. 0.912	Brandslanghaspel	EA	Centrale afsluiter met controleerbare keerklep (code EA) tegen plafond begane grond nabij Workspace Hn 0.012.	-	-	✓	✓	
56a	B.G.	0.013 EHBO	Close-in Boiler	Inlaatcombinatie	Keukenkast	Knel	15	✓	✓	
57	B.G.	Corridor Hn. 0.912	Brandslanghaspel	EA	plafond in Office Hn 0.014	-	-	✓	✓	
58	B.G.	Study Area Hn 0.004	Brandslanghaspel	Centrale keerklep EA	Centrale afsluiter met controleerbare keerklep (Code EA) tegen plafond in Study Area Hn 0.004. ten behoeve van de haspels op de begane grond en eerste etage in het Atrium.	-	-	✓	✓	

Pos.	Etage	Ruimte	Toestel	Bev.	Plaats bev.	Fitting	Ø	Drukvast	Resultaat	Opmerkingen
59	B.G.	0.704	Boiler	EA	In kraan	Schroef	1/2	✓	✓	
60	B.G.	Gang Corridor Hn 0.907	Brandslanghaspel	EA	Afsluiter met controleerbare keerklep (code EA) tegen plafond in Study Area 0.004.	-	-	✓	✓	
61	1	Corridor Hn 1.903	Brandslanghaspel	EA	Muur	Pers	22	✓	✓	
62	1	Gang 1.903	Brandslanghaspel	EA	Aan plafond boven BSH	Pers	22	✓	✓	
63	1	Study Area Hn 1.007	Tapkraan-KW	EA	Boven werkblad	Schroef	3/4"	✓	✓	
64	B.G.	Classroom 0.003	Brandleiding	Centrale keerklep EA	Centrale afsluiter met controleerbare keerklep code EA tegen plafond Classroom Hn 0.003 begane grond ten behoeve van haspel in Corridor Hn 1.902 en 2.902.	-	-	✓	✓	
65	B.G.	Boardroom Hs 0.020	Brandleiding	Centrale keerklep	Boven het verlaagd plafond op de begane grond in ruimte Boardroom Hs 0.020.Ten behoeve van de haspels in Corridor Hs 2.911 en Hs 1.911	-	-	✓	✓	
66	1	Pantry 1.703	Koffieautomaat	EA	Achter automaat	Schroef	3/4"	✓	✓	
67	1	Pantry 1.703	Close-in Boiler	Inlaatcombinatie	Keukenkast	Knel	3/4"	✓	✓	
68	1	Pantry 1.703	Vaatwasser	EA	Keukenkast	Schroef	3/4"	✓	✓	
69	1	Berging 1.703	Boiler	EA	In kraan	Schroef	1/2	✓	✓	

Pos.	Etage	Ruimte	Toestel	Bev.	Plaats bev.	Fitting	Ø	Drukvast	Resultaat	Opmerkingen
70	B.G.	Workspace Hn 0.012	brandleiding	Centrale keerklep EA	Centrale afsluiter met controleerbare keerklep (code EA) tegen plafond begane grond nabij Workspace Hn 0.012. Ten behoeve van de haspels in Corridor Hn 1.910 en Hn 2.907	-	-	✓	✓	
71	1	Werkkast Hn 1.705	Boiler	EA	In kraan	Schroef	1/2	✓	✓	
72	1	Corridor Hn 1.914	Brandslanghaspel	EA		-	-	✓	✓	
73	1	Corridor hn 1.917	Brandslanghaspel	EA		-	-	✓	✓	
74	1	Werkkast 1.708	Boiler	EA	In kraan	Knel	1/2	✓	✓	
75	B.G.	Luikje op de begane grond Bar Hs 0.023	Brandleiding	Centrale keerklep EA	Centrale afsluiter met controleerbare keerklep (code EA) boven verlaagd plafond in luikje op de begane grond Bar Hs 0.023. Ten behoeve van de haspel in Corridor Hs. 1.917 en Hs 2.913	-	-	✓	✓	
76	B.G.	Toiletruimte Dames Hs 0.804	Brandleiding	Centrale keerklep EA	Centrale afsluiter met controleerbare keerklep (code EA) boven het verlaagd plafond op de begane grond in toiletruimte Dames Hs 0.804 ten behoefte van de haspels in Corridor hs 1.918 en Hs 2.914	-	-	✓	✓	

Pos.	Etage	Ruimte	Toestel	Bev.	Plaats bev.	Fitting	Ø	Drukvast	Resultaat	Opmerkingen
77	1	Corridor hn 1.922	Brandslanghaspel	EA		-	-	✓	✓	
78	1	Corridor hn 1.923	Brandslanghaspel	EA		-	-	✓	✓	
79	1	Corridor Hn 1.924	Brandslanghaspel	EA		-	-	✓	✓	
80	2	Study Area Hn 2.007	Tapkraan-KW	EA		Schroef	3/4"	✓	✓	
81	2	Office Pantry Hn 2.015	Close-in Boiler	Inlaatcombinatie	Keukenkast	Knel	15	✓	✓	
82	2	Office Pantry Hn 2.015	Vaatwasser	EA	Keukenkast	Schroef	3/4"	✓	✓	
83	2	Office Pantry Hn 2.015	Koffieautomaat	EA	Achter automaat	Schroef	3/4"	✓	✓	
84	2	Werkkast Hn 2.704	Boiler	EA	In kraan	Schroef	1/2	✓	✓	
85	2	Werkkast Hn 2.706	Boiler	EA	In kraan	Schroef	1/2	✓	✓	
85A	2	Werkkast 2.708	Boiler	EA	In kraan	Schroef	1/2	✓	✓	
86	3	Zolder air treatment	Vulkraan	CA	Op muur	Knel	15	✓	✓	
87	B.G.	Miva toilet 0.803	Close-in Boiler	Inlaatcombinatie	In plafond	Knel	15	✓	✓	