

Onderhoudsrapport

Rapportage controle keerkleppen



In opdracht van:



BUas

Uitgevoerd door:



Ocean

,

Uitvoerdatum	: 27-07-2022
Uitgevoerd door	: Roel
Aantal gecontroleerd	: 28
Aantal afgekeurd	: 1



A: Galliershof 22
5349 BV Oss

T: 0412-649120
F: 0412-640493

E: info@gijsenadvies.nl
W: www.gijsenadvies.nl

Pos.	Etage	Ruimte	Toestel	Bev.	Plaats bev.	Fitting	Ø	Drukvast	Resultaat	Opmerkingen
1	B.G.	0.015 pantry	Close-in Boiler	Inlaatcombinatie	Keukenkast	Knel	15	✓	✓	
2	B.G.	0.015 pantry	Koffieautomaat	EA	Keukenkast	Knel	15	✓	✓	
3	B.G.	0.016	Gevelkraan	EA	Kruipruimte	Knel	15	✓	✓	
4	B.G.	0.016	Brandslanghaspel	EA	Kruipruimte	-	-	✓	✓	
5	B.G.	0.016	Gevelkraan	EA	Kruipruimte	Knel	15	✓	✓	
6	B.G.	0.014	Brandslanghaspel	EA	Onder BSH	Knel	22	✓	✓	
7	B.G.	Techn. Ruimte 0.706	Gevelkraan	EA	Achter cv installatie	Knel	15	✓	✓	
8	B.G.	0.706	Voeding-KW	EA	Achter cv verdeler	Knel	15	✓	✓	
9	B.G.	0.706	vulautomaat	BA	Op muur	Knel	15	✓	✓	Ontlast bij 20KPa 2021
10	B.G.	0.706	Vulkraan	CA	Op muur	Schroef	1/2	✗	✗	Afsluiter met aftapper 15 mm voor CA plaatsen
11	B.G.	Gang nabij 0.705	Brandslanghaspel	-		-	-	✓	✓	
12	B.G.	Gang nabij 0.003	Brandslanghaspel	-		-	-	✓	✓	
13	B.G.	Gang naast Miva toilet	Brandslanghaspel	EA	Onder BSH	Knel	22	✓	✓	
14	B.G.	Gang nabij sportcafé	Brandslanghaspel	EA	Plafond toilet	Cap	22	✓	✓	
15	B.G.	Zaal 0.604	Gevelkraan	-		-	-	✓	✓	
16	B.G.	Zaal 0.604 berging	Boiler	Inlaatcombinatie	Onder boiler	Knel	15	✓	✓	
17	B.G.	Sportcafé	Close-in Boiler	Inlaatcombinatie	Keukenkast	Knel	15	✓	✓	
18	1	Gang 1.902	Brandslanghaspel	EA	Onder BSH	Knel	15	✓	✓	
19	1	Pantry	Close-in Boiler	Inlaatcombinatie	Keukenkast	Knel	15	✓	✓	
20	1	Pantry	Koffieautomaat	EA	Keukenkast	Knel	15	✓	✓	
21	1	Gang 1.905	Brandslanghaspel	EA	In plafond Werkkast	Knel	22	✓	✓	
22	1	Gang 1.906	Brandslanghaspel	EA	Onder BSH	Knel	22	✓	✓	
23	2	Gang 2.902	Brandslanghaspel	EA	Onder BSH	Knel	22	✓	✓	

Pos.	Etage	Ruimte	Toestel	Bev.	Plaats bev.	Fitting	Ø	Drukvast	Resultaat	Opmerkingen
24	2	Pantry	Close-in Boiler	Inlaatcombinatie	Keukenkast	Knel	15	✓	✓	
25	2	Pantry	Koffieautomaat	EA	Keukenkast	Knel	15	✓	✓	
26	2	Techn. Ruimte 2.703	Vulkraan	CA	Op muur	Knel	15	✓	✓	
27	2	Gang 2.905	Brandslanghaspel	EA	Plafond	Knel	22	✓	✓	
28	2	Gang 2.906	Brandslanghaspel	EA	Onder BSH	Knel	22	✓	✓	