

Mededeling Aanbestedende dienst

Aanbesteding: Onderhoud werktuigbouwkundige installaties gebouwen

Aanbestedende dienst: Breda University of Applied Sciences

Kenmerk: 2024/EAOnderhoudW/LV

Datum: 28 augustus 2024

Daar waar de antwoorden strijdig zouden zijn, geldt voor dat deel het antwoord met het hoogste nummer.

Nr.	Artikel/nummer in Nvl I 57 en 65 /Nvl II 8 en 11	Mededeling
		BUas brengt een wijziging aan in het antwoord op vraag 8 en 11 van Nvl II. De hoeveelheid koudemiddel dient niet opgenomen te worden in de prijsopgave (en open begroting) van het preventief onderhoud (onderdeel 1, prijzenblad). Hiermee vervalt uit PvE blz 15 "Vullen 2x per jaar a 16kg per keer per unit" van de Koeling MER (Horizon) en "Vullen: 4x per jaar a 37kg R-407C" van de koelmachine Hidros. Indien van toepassing koudemiddel moet worden bijgevuld en dit geconstateerd wordt door Opdrachtnemer, zal dit op nadere offerte worden uitgevraagd. In verband met de korte termijn tussen deze mededeling en de uiterlijke inschrijftermijn zal BUas de deadline voor het indienen van de inschrijvingen verzetten naar <u>woensdag 4 september 11:00 uur.</u>