

1e Nota van Inlichtingen

Datum: woensdag 12 juni 2024

Behorende bij Onderhoud gemalen en drukriolering



1e Nota van Inlichtingen - Vraag en antwoord			
Nr	Verwijzing document	Vraag	Antwoord
1	Beschrijvend document Onderhoud gemalen en drukriolering V1.o -blz 24	Hfst. 3.3.4 De inschrijver dient in het bezit te zijn van het certificaat BRL-K14020. Omdat de reiniging ook een essentieel onderdeel van het werk is, dient de inschrijver ook gecertificeerd te zijn volgens BRL-K10014. Kunt u deze certificaat eis van toepassing verklaren.	De gemeente is niet akkoord met het toepassen van dit certificaat. De reiniging is in de vraagspecificatie voldoende gedetailleerd beschreven om dit te dekken.
2	Documenten Percelen 1 en 2 VSE hfst. 2	In Vraagspecificatie producteisen hfst. 2 van perceel 1 en 2 staan 5 bijbehorende bijlagen genoemd, terwijl bij de stukken er 4 zitten. Document 2024-HAR-GEM-PVE-Do1 en 2024-OM-GEM-PVE-Do1 missen. Graag deze alsnog toevoegen	Dank voor uw oplettendheid. De stukken '2024-HAR-GEM-PVE-Do1 d.d. 15 mei 2024' en '2024-OM-GEM-PVE-Do1 d.d. 15 mei 2024' zijn vervallen. De eisen zijn opgenomen in de vraagspecificatie eisen (VSE).
3	Perceel 1 t/m 4 VSE hfst. 3.3	In dit hoofdstuk wordt genoemd dat een plan van aanpak bij de inschrijving hoort. Moet het niet zijn dat deze na gedane verzoek moet worden opgesteld.	Dat klopt. Bij de inschrijving is het niet nodig een plan van aanpak in te dienen.
4	Perceel 1 t/m 4 VSE hfst. 1.1.4 en VSP hfst. 2.2	Mogen we ervan uitgaan dat als de afkorting BRL wordt gebruikt hier de BRL K14020-01 bedoeld wordt.	Dit is juist.
5	Beschrijvend document Onderhoud gemalen en drukriolering V1.o -blz 16	Hfst. 1.13 Document item 3. Het referentieformulier is niet bijlage 3, maar bijlage 1. Is deze stelling correct	Dit is juist.
6	Beschrijvend document Onderhoud gemalen en drukriolering V1.o -blz 16	Hfst. 1.13 Document item 1. De UEA is niet bijlage 2, maar dient ingevuld te worden in TenderNed. Is deze stelling correct	Dit is juist.
7	Beschrijvend document Onderhoud gemalen en drukriolering V1.o -blz 15	Hfst. 1.11 Nota van Inlichtingen. In dit hoofdstuk staat omschreven "Inschrijver heeft de mogelijkheid om tekstvoorstellen voor wijzigen van de conceptovereenkomst en algemene inkoopvoorwaarden (ARIV-2018) met motivering via de 1e vragenronde in te dienen." Doordat er een flink aantal documenten bij deze aanbesteding zijn gevoegd het verzoek om dit tevens bij de 2e nota van inlichtingen te kunnen indienen.	Dat is akkoord.
8	Beschrijvend document Onderhoud gemalen en drukriolering V1.o -Inhoudsopgave	De inhoudsopgave komt niet overeen met de hoofdstukken nummering in het document. Hierdoor is het onduidelijk wat in welk hoofdstuk is opgenomen en de diverse verwijzingen kloppen dan niet. Graag ontvangen we een herzien document waarin dit is gecorrigeerd.	Dat is akkoord. Er is een aangepast document toegevoegd.
9	Beschrijvend document 3.3.4. Technische bekwaamheid - BRL K 14020	In het beschrijvend document is gesteld dat de inschrijver in het bezit dient te zijn van een BRL K14020 certificaat. Kunt u deze eis aanpassen, zodat ook de werkzame monteurs in het veld verplicht conform de BRL K14020 gecertificeerd zijn. De reden hiervoor is om de kwaliteit te kunnen waarborgen.	Nee, de opdrachtnemer moet gecertificeerd zijn. Het is de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om ervoor te zorgen dat zijn monteurs voldoende opgeleid zijn.