

Algemene informatie

Aanbesteding: Gebied Zee-Zevenaar - Vervangen Lokaal
BeDrijfsVoeringsysteem 25kV Betuweroute

Aanbestedende Dienst: ProRail B.V.

Referentie: -

Toelichting:

Er zijn ook vragen beantwoord die via de berichtenmodule zijn binnengekomen. Deze treft u aan via een separate Excel onder 'Documenten'

Vraag en antwoord

Ref.nr.	Onderwerp:
1	Referenties

Vraag:

Er dienen referenties aangerijkt te worden waaruit blijkt dat de onderneming kennis heeft van o.a. ontwerpen, programmeren, realiseren, testen en in bedrijfstellen van lokale bedrijfsvoeringsystemen op basis van IEC61850 alsook de beveiligingen daarbij.

Volstaan referenties waarbij wel ingegaan wordt op het ontwerpen, programmeren, realiseren, testen en in bedrijfstellen van lokale bedrijfsvoeringsystemen in combinatie met het koppelen aan een centraal bedrijfsvoeringsysteem met bijhorend Scadasysteem, maar waar geen IEC61850 protocol is toegepast?

Idem voor de ervaring met het ontwerpen, programmeren, realiseren, testen en in bedrijfstellen van de beveiliging van energievoorzieningen in een complexe omgeving, zijnde of hoogspanningsvoedingsinstallaties of tractie-energievoedingsinstallaties.

Volstaan referenties waarbij wel ingegaan wordt op het ontwerpen, programmeren, realiseren, testen en in bedrijfstellen van de beveiliging van energievoorzieningen in een complexe omgeving, zijnde of hoogspanningsvoedingsinstallaties of tractie-energievoedingsinstallaties maar waar geen IEC61850 protocol is toegepast?

Antwoord:

Gezien de invulling van de te realiseren opdracht is ervaring met het IEC61850 protocol van een toekomstige opdrachtnemer grootbelang voor ProRail. ProRail blijft daarom bij de eis dat partijen ervaring dienen te hebben met het IEC61850 protocol.

Echter begrijpt ProRail ook dat de combinatie van de verschillende

componenten in de huidige ervaringseis opzet wellicht niet proportioneel is.

Daarom is de opzet van de ervaringseisen enigszins aangepast.

Bij ervaringseis 1 en 2 is de tekst 'op basis van IEC61850' verwijderd.

Als aanvulling daarop is er een vijfde referentie-eis toegevoegd die voorziet in de ervaring met het protocol IEC61850.

Het is toegestaan om hetzelfde referentieproject in te dienen voor meerdere ervaringseisen.

Fase:

Aanmeldfase

Inschrijfronde:

-

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Vervangen Lokaal BeDrijfsVoeringsysteem
25kV Betuweroute

Beantwoord op:

29 jan. 2025