

Algemene informatie

Aanbesteding: Europese openbare aanbesteding preventief en correctief onderhoud minigemalen, rioolgemalen en randvoorzieningen
Aanbestedende Dienst: Gemeente Dijk en Waard
Referentie: A-2331

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 9 **Onderwerp:** PvE 6.2 Vervangende Pompen

Vraag:
Welke eisen stelt de gemeente aan de voorraad vervangende pompen?

Antwoord:
Hier het betreffende deel in het pve wat daar antwoord op geeft:
De opdrachtnemer zorgt voor een voldoende voorraad aan vervangende pompen. Dit zijn pompen die in geval van een storing een defecte pomp tijdelijk kan vervangen. De te vervangen pompen dienen op de bestaande voetbocht te passen. Het leveren en plaatsen van tijdelijke pompen tot 30 werkdagen zijn niet verrekenbaar.
In de praktijk zijn voornamelijk de drukriool pompen belangrijk en enkele maten / universeel toepasbare DN80 pompen.

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud minigemalen, rioolgemalen en randvoorzieningen
Beantwoord op: 5 nov. 2024

Ref.nr. 10 **Onderwerp:** Inschrijfstaat

Vraag:
Zouden jullie kunnen specificeren wat jullie wensen zijn met betrekking tot de posten Radar sensor Vega en Drukopnemer?

Antwoord:
Radar: VEGAPULS C 22
Drukopnemer: VEGAWELL 52

Percelen: P1 preventief en correctief onderhoud minigemalen, rioolgemalen en randvoorzieningen
Beantwoord op: 5 nov. 2024

