

Opnameformulier installaties



Projectnummer: 024024
Datum: 08-07-2024

Contactgegevens:

Naam **Daltonschool Winterswijk**
Adres **Burg. van Nispenstraat 36-38**
Postcode / plaats **7103 WJ Winterswijk**
Telefoon **0543 - 515 236**
Contactpersoon **Pascal Mekkink**
Telefoon **06 - 53721706**

Aansluitgegevens

Aansluiting Liander **> 3x35 Amp. t/m 3x50 Amp.**
EAN-code aansluiting **871687120055640378**
Meternummer **E0034006756788916**

Beschrijving locatie hoofdaansluiting **Meterkast in hal 0.05**

Gegevens hoofdverdeelinrichting

Hoofdschakelaar	40A	Amp.
Aantal lichtgroepen (16A)	34	
Aantal krachtgroepen (16A)	-	
Aantal krachtgroepen (25A)	1 stuks C25	
Aantal reserve groepen	-	

Algemeen hoofdverdeelinrichting

Voldoet de verdeelinrichting aan de norm	☐ ja	☒ nee
Aardlekbeveiliging aanwezig	☒ ja	☐ nee
Reserve ruimte in hoofdverdeelinrichting aanwezig	☐ ja	☒ nee
Uitbreidingsmogelijkheid aanwezig	☐ ja	☒ nee

Bereikbaarheid hoofdverdeelinrichting

Hoe afgaande bekabeling aan te brengen **Onderlangs vast plafond of via kruipruimte (onvoldoende kruipruimte aanwezig)**

Bijzonderheden in / aan de elektrische installatie in de meterkast?

Beschrijving: **Meterkast verouderd; in zijn geheel vervangen**

Meterkast (netbeheerdersdeel)

Type stroomstelsel:

☒ TT
☐ TN
☐ Anders nl.:

PV-installatie

PV-installatie aanwezig	☐ ja	☒ nee
Afzekering in hoofdverdeelinrichting	n.v.t.	
Aantal geïnstalleerde PV-panelen	n.v.t.	

Hoofdverdeelinrichting



Onderverdeelinrichting aanwezig

☐ ja ☒ nee

Groepsruimten

Groepsruimte 0-21 L= *² mtr. *² zie tekening
B= *² mtr.
H= 2,9 / 4 mtr. **Optioneel aanbieden (ruimte in gebruik door SWW)**

Systeemplafond aanwezig ☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Bereikbaarheid ruimte boven plafond ☐ ja ☒ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Schuine kap; airco's tegen de wand plaatsen

Groepsruimte 0-15 L= *² mtr. *² zie tekening
B= *² mtr.
H= 2,9 / 4 mtr.

Systeemplafond aanwezig ☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Bereikbaarheid ruimte boven plafond ☐ ja ☒ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Schuine kap; airco's tegen de wand plaatsen

Groepsruimte 0-13 L= *² mtr. *² zie tekening
B= *² mtr.
H= 2,9 / 4 mtr.

Systeemplafond aanwezig ☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Bereikbaarheid ruimte boven plafond ☐ ja ☒ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Schuine kap; airco's tegen de wand plaatsen

Groepsruimte 0-12 L= *² mtr. *² zie tekening
B= *² mtr.
H= 2,9 / 4 mtr.

Systeemplafond aanwezig ☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Bereikbaarheid ruimte boven plafond ☐ ja ☒ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Schuine kap; airco's tegen de wand plaatsen

Groepsruimte 0-40 L= *² mtr. *² zie tekening
B= *² mtr.
H= 2,9 / 4 mtr.

Systeemplafond aanwezig ☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Bereikbaarheid ruimte boven plafond ☐ ja ☒ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Schuine kap; airco's tegen de wand plaatsen

Groepsruimte 0-39 L= *² mtr. *² zie tekening
B= *² mtr.
H= 2,9 / 4 mtr.

Systeemplafond aanwezig ☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)

Bereikbaarheid ruimte boven plafond		Schuine kap; airco's tegen de wand plaatsen	
Groepsruimte 0-38	L=	* ²	mtr. * ² zie tekening
	B=	* ²	mtr.
	H=	2,9 / 4	mtr.
Systeemplafond aanwezig		☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)	
Bereikbaarheid ruimte boven plafond		Schuine kap; airco's tegen de wand plaatsen	
Groepsruimte 0-37	L=	* ²	mtr. * ² zie tekening
	B=	* ²	mtr.
	H=	2,9 / 4	mtr.
Systeemplafond aanwezig		☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)	
Bereikbaarheid ruimte boven plafond		Schuine kap; airco's tegen de wand plaatsen	
Groepsruimte 0-34	L=	* ²	mtr. * ² zie tekening
	B=	* ²	mtr.
	H=	2,9 / 4	mtr.
Systeemplafond aanwezig		☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)	
Bereikbaarheid ruimte boven plafond		Schuine kap; airco's tegen de wand plaatsen	
Speellokaal 0-23	L=	* ²	mtr. * ² zie tekening
	B=	* ²	mtr.
	H=	2,9 / 4	mtr. is in gebruik als groepsruimte
Systeemplafond aanwezig		☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)	
Bereikbaarheid ruimte boven plafond		Schuine kap; airco's tegen de wand plaatsen	
Kantoor 0.02	L=	* ²	mtr. * ² zie tekening
	B=	* ²	mtr.
	H=	2,8	mtr. is in gebruik als groepsruimte
Systeemplafond aanwezig		☒ ja ☐ nee (systeemplafond 1.200 x 600 mm.)	
Bereikbaarheid ruimte boven plafond		Plat dak	
Kantoor 0.14	L=	* ²	mtr. * ² zie tekening
	B=	* ²	mtr.
	H=	2,7	mtr. is in gebruik als groepsruimte
Systeemplafond aanwezig		☒ ja ☐ nee	
Bereikbaarheid ruimte boven plafond		Plat dak	

Bekabeling:
Hoe de kabelaanleg vanaf de verdeelinrichting te realiseren?
☒ Kabel in buis
☐ Kabel in kabelgoot / op ladderbaan
☒ anders nl.: Centrale verkeersruimtes en multifunctionele ruimte zijn voorzien van vaste plafonds op verschillende hoogtes; kruipruimte onder de school aanwezig.

Algemeen:
Zijn speciale voorzieningen zoals bijv. een steiger, lift of kraan nodig om de buitenunits te plaatsen? ☒ ja ☐ nee
Beschrijving: Buitenunits deels te plaatsen op platte dakdelen

Zijn speciale voorzieningen zoals bijv. een steiger, lift of kraan nodig om de buitenunits te plaatsen? ☒ ja ☐ nee
Beschrijving: Buitenunits deels te plaatsen op platte dakdelen

Overig: ☒ ja ☐ nee
Beschrijving: Onvoldende kruipruimten aanwezig om goed en veilig in de kruipruimte te kunnen werken (3 stuks)

Ingevuld door:
Naam: G.H . Ros
Bedrijf: Ingenieurs- en Adviesbureau Enervisie B.V.

Datum

08-07-2024

Ruimte voor opmerkingen:

Extra kruipluiken aanbrengen in overleg met Accent Scholengemeenschap en uitvoerende partijen