

RWA aanwezig in toneel toren

Geen uitsluiting OAI in orkestenbak

Geen OAI aanwezig

Geen OAI aanwezig

Kelder (Onder Podium)

Rapport proefbrand
toren opvragen, zie
foto's

Geen FB kabel
toegepast in

Zit geen
Nevenindicator

Geen OAI op tekening

MIVA toilet geen

D-maat overschreiding
>2,5 meter

D-maat overschreiding
≥ 2,5 meter

~~Geen detectie~~

Geen luidspreker OAI
33-70-32-1C

Geen OAI in deze gang aanwezig

Gele gedeelte geen OAI aanwezig

Tekening opvragen voor dit gedeelte, zit nu geen detectie en

Bouwjaar installatie
Siemens 2016

[illegible]