

Algemene informatie

Aanbesteding: Voorbelasting Blauwe Zoom West
Aanbestedende Dienst: Gemeente Hardinxveld-Giessendam
Referentie: 1684-02

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1 **Onderwerp:**
Bestek deel 3, 22 03 02 lid 04

Vraag:

Indien in de vorige vraag het antwoord is dat het niet zou mogen om zeezand te gebruiken, wat is de reden dat het niet mag om zeezand te gebruiken?

Antwoord:

Indien aangetoond wordt dat het zoutgehalte lager is dan 200 mg/kg, mag ontzilt zeezand worden gebruikt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Blauwe Zoom West

Beantwoord op: 3 feb. 2025

Ref.nr. 2 **Onderwerp:**
Bestek deel 3, 22 03 02 lid 04

Vraag:

In dit artikel staat dat het gebruik van zeezand niet is toegestaan. Indien echter het zoutgehalte onder de 200 mg Cl- per kg droge stof is, zoals is vermeld in artikel 22 06 01 lid 01, is het dan wel toegestaan om zeezand te gebruiken?

Antwoord:

Indien aangetoond wordt dat het zoutgehalte lager is dan 200 mg/kg, mag ontzilt zeezand worden gebruikt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Blauwe Zoom West

Beantwoord op: 3 feb. 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Bestek deel 3, 01 16

Vraag:

Sluit de opdrachtgever een CAR verzekering af?

Antwoord:

Ja. Voorwaarden zijn bijgevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Blauwe Zoom West

Beantwoord op: 3 feb. 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Bestekpost 243310

Vraag:

Kan het depot met alle middelen van vervoer bereikt worden, of dient de inschrijver nog kosten mee te nemen voor de bereikbaarheid-inrichting?

Antwoord:

"Aannemende dat post 273310 wordt bedoeld:
Aannemer kan ervan uitgaan dat het depot bereikbaar is met reguliere
transportmiddelen."

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Blauwe Zoom West

Beantwoord op:

3 feb. 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Bestekpost 243310

Vraag:

Is de depotlocatie reeds bekend?

Antwoord:

"Aannemende dat post 273310 wordt bedoeld:
De depotlocatie is nog niet bekend. Aannemer dient rekenig te houden met
een vervoersafstand van 15 km enkele reis. Locatie wordt zo spoedig
mogelijk bekend gemaakt. "

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Blauwe Zoom West

Beantwoord op:

3 feb. 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Kunt u een gewijzigd RSX-bestand met daarin de NvI verwerkt toevoegen aan de NvI?

Antwoord:

Nee, er wordt geen gewijzigd rsx-bestand toegevoegd. Aannemer is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van de NvI in de Inschrijvingsstaat. Hiertoe wordt een .nsx-bestand bijgevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Blauwe Zoom West

Beantwoord op:

3 feb. 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Algemeen

Vraag:

Kunt u een gewijzigde inschrijfstaat/bestek in PDF-format met daarin de NvI verwerkt toevoegen aan de NvI?

Antwoord:

Nee, er wordt geen pdf met gewijzigde inschrijvingsstaat bijgevoegd. Aannemer is zelf verantwoordelijk voor het verwerken van de NvI in de Inschrijvingsstaat. Hiertoe wordt een .nsx-bestand bijgevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Blauwe Zoom West

Beantwoord op: 3 feb. 2025

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Algemeen

Vraag:

Kunt u een gewijzigd NSX-bestand met daarin de NvI verwerkt toevoegen aan de NvI?

Antwoord:

Er wordt een .nsx-bestand met de NvI bijgevoegd. Aannemer dient dit bestand zelf te verwerken in de Inschrijvingsstaat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Blauwe Zoom West

Beantwoord op: 3 feb. 2025

Ref.nr.
9

Onderwerp:
Bestek post 434110 t/m 434130

Vraag:

U verlangt in de bouwinrit betonplaten van 20cm dikte. Deze zijn niet tot nauwelijks beschikbaar in de markt, en zeker niet in de gevraagde rode kleur. Wij zijn van mening dat een betonplaat van 14 of 16cm dikte met dubbele wapening en (met name) een goede wegfundering net zo sterk is. Kunt u de kenmerken van de betonplaat wijzigen naar een handelsmaat van 14 of 16cm dikte?

Antwoord:

Indien voorzien van dubbele wapening, zijn betonplaten met een dikte van 0,16 m toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Blauwe Zoom West

Beantwoord op:

3 feb. 2025