

BIJLAGE 2

- TE REGISTREREN TOESTANDSASPECTEN OPLEVERING
- TE REGISTREREN TOESTANDSASPECTEN REGULIER

Overzicht van te registreren toestandsaspecten

De gemeente Tytsjerksteradiel heeft ervoor gekozen om niet alle informatie van toestandsaspecten die volgens de NEN-EN 13508-2 beschikbaar komt te laten registreren. De keuze is afhankelijk van het doel van de inspectie.

Bij een aantal toestandsaspecten zijn nog aanvullende opmerkingen of aandachtspunten opgenomen waar u rekening mee moet houden.

De grijs gemarkeerde vlakken zijn niet gedefinieerd in de NEN-EN 13508-2. Deze onderdelen worden niet gevraagd aan de opdrachtnemer. De witte hokjes moet men volledig registreren c.q. of vanaf het in het hokje vermelde percentage of waarde.

leidingen		Oplevering				
gem. T. diel		karakterisering 1	karakterisering 2	Kwantificering	plaats om omtrek	Aanvullende aandachtspunten en opmerkingen
BAA	deformatie					
BAB	scheur					
BAC	breuk, instorting					
BAD	defecte bakstenen of metselwerk					
BAE	ontbrekende metselspecie					
BAF	oppervlakte schade					
BAG	instekende inlaat					
BAH	defecte aansluiting					
BAI	indringen afdichtingsmateriaal	A				
		Z				
BAJ	Verplaatste verbinding	A				
		A	>10 mm			bij mof-spie verbinding vanaf 10 mm registreren
		B				
		C				
		C				
		C				
BAK	lining					
BAL	Defecte reparatie					
BAM	Lasfouten					
BAN	Poreuze buis					
BAO	Grond zichtbaar door defect					
BAP	Holle ruimte zichtbaar					
BBA	Wortels					
BBB	Aangehechte afzettingen					
BBC	Bezonken afzettingen					
BBD	Binnendringen grond					let op binnendringen van zand
BBE	Andere obstakels					
BBF	Infiltratie	≥A				
		≥B				
BBG	Exfiltratie					
BBH	Ongedierte					
BCA	Aansluiting					
BCB	Plaatstelijke reparatie					
BCC	Geprefabriceerd bochtstuk					
BCD	Beginknooppunt					
BCE	Eindknooppunt					
BDA	Algemene foto					
BDB	Algemene opmerking					Kladspecie in inspectie putten hier ook benoemen
BDC	Inspectie beindingd voor eindknooppunt					
BDD	Waterpeil					tegenhelling en verzakkingen altijd aangeven
BDE	Instroom vanuit binnenkomende buis					
BDF	Atmosfeer in buis					
BDG	Verlies van beeld					

leidingen		Regulier				Aanvullende aandachtspunten en opmerkingen
gem. T. doel		karakterisering 1	karakterisering 2	Kwantificering	plaats om onttrek	
BAA	deformatie			>5%		
BAB	scheur					Let op verschil met BAC
BAC	breuk, instorting					Let op verschil met BAB
BAD	defecte bakstenen of metselwerk					
BAE	ontbrekende metselspecie					
BAF	oppervlakte schade					
BAG	instekende inlaat					
BAH	defecte aansluiting					
BAI	indringen afdichtingsmateriaal	A				
		Z				
BAJ	Verplaatste verbinding	A		>10mm		bij vaar-moer verbinding vanaf 10mm registreren
		A		>20mm		bij mof-spie verbinding vanaf 20 mm registreren
		B				
		C		>2graden		bij betond buizen tm 600mm en pvc buizen van af >2graden registreren
		C		>1graden		Bij betonbuizen >600 mm vanaf >1% registreren
BAK	lining					
BAL	Defecte reparatie					
BAM	Lasfouten					
BAN	Poreuze buis					
BAO	Grond zichtbaar door defect					
BAP	Holle ruimte zichtbaar					
BBA	Wortels					
BBB	Aangehechte afzettingen					vetafzetting in RWA riool altijd noemen.
BBC	Bezonken afzettingen			>5%		
BBD	Binnendringen grond					let op binnendringen van zand
BBE	Andere obstakels					
BBF	Infiltratie	≥A				
		≥B				
BBG	Exfiltratie					
BBH	Ongedierte					
BCA	Aansluiting					
BCB	Plaatstelijke reparatie					
BCC	Geprefabriceerd bochtstuk					
BCD	Beginknooppunt					
BCE	Eindknooppunt					
BDA	Algemene foto					
BDB	Algemene opmerking					Kladspecie in inspectie putten hier benoemen
BDC	Inspectie beïndigd voor eindknooppunt					
BDD	Waterpeil					tegenhelling en verzakkingen altijd aangeven
BDE	Instroom vanuit binnenkomende buis					
BDF	Atmosfeer in buis					
BDG	Verlies van beeld					