

Algemene informatie

Aanbesteding: 31197557 Inspecties Kleine Duikers
Aanbestedende Dienst: Rijkswaterstaat Grote Projecten en Onderhoud
Referentie: 31197557

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 VSE 4.6

Vraag:

VSE 4.6.: As found as left survery: na afronding van de werkzaamheden dient de ON ervoor te zorgen dat het werkterrein in dezelfde staat of beter wordt opgeleverd. Is het mogelijk om hiervoor een maximale inspanning voor aan te geven? In sommige specifieke gevallen zal het onoverkomelijk zijn dat bijvoorbeeld oeverbescherming (zoals bijv. beschoeiing) beschadigd wordt als gevolg van het afdammen van een duiker.

Antwoord:

Aanbesteder ziet vooralsnog geen reden om een inspanningsverplichting op te nemen voor de As Found as Left Survey zoals beschreven in VSE 4.6. Het risico op beschadigen is een risico dat Opdrachtnemer gedurende de uitvoering dient te beheersen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op: 17 feb. 2025

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 VSE 4.5

Vraag:

VSE 4.5.: Zuurgraad bepaling bij stalen duikers. Bij 11 duikers in NN moet de zuurgraad van de grond bepaald worden. Is het een juiste conclusie dat de kosten die hiervoor gemaakt worden afgerekend mogen worden op de stelpost 'Slib afvoeren en waterbodemonderzoek'?

Antwoord:

Deze conclusie is niet juist, de zuurgraadbepalingen in VSE 4.5 vallen niet onder de waterbodemonderzoeken en zijn dus geen onderdeel van de stelpost. Deze dienen in de directe kosten van de Staat van Ontleding te worden opgenomen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op:

14 feb. 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

VSE 4.4

Vraag:

VSE 4.4.: Hierin staat genoemd dat in sommige specifieke gevallen het slib afgevoerd dient te worden. Is het een juiste conclusie dat de transport-, afvoer- en acceptatiekosten die gemaakt moeten worden om het slib af te voeren afgerekend mogen worden op de stelpost 'Slib afvoeren en waterbodemonderzoek'?

Antwoord:

De kosten voor het afvoeren en storten van verontreinigd slib kunnen worden ingediend onder de stelpost. Kosten onder deze stelpost dienen zo beperkt mogelijk te worden houden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op: 14 feb. 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Bijlage I Ontleding inschijfson

Vraag:

Aanbestedingsleidraad bijlage I Format concept staat van ontleding. Wij hebben diverse vragen over deze staat. Om misverstanden te voorkomen is hierbij de celnummering zoals in excel gebruikelijk gehanteerd:

CEL B2: Moet in deze cel een bedrag ingevuld worden t.b.v. bouwkosten (uitvoeringswerkzaamheden), aangezien er een €-teken staat? Of is het een juiste aanname dat dit een lege cel moet blijven omdat het een 'kop' betreft en dat onder de "bouwkosten" de posten bereikbaarheid duikers, schoonmaken duikers etc. behoren (de cellen B3 t/m B7)?

CEL B8: is het een juiste aanname dat het bedrag in deze cel de optelling dient te zijn van de cellen B3 t/m B7? Genoemd Subtotaal A (directe bouwkosten)?

Cel B9: Moet in deze cel een bedrag ingevuld worden t.b.v.

Engineeringkosten (ontwerpwerkzaamheden)? Of is het een juiste aanname dat dit een lege cel moet blijven en dat onder "Engineeringkosten" de posten coördineren werk derden en kwaliteitsborging vallen (de cellen B10 en B11)?

Cel B12: is het een juiste aanname dat het bedrag in deze cel de optelling dient te zijn van de cellen B10 en B11? Genoemd Subtotaal B (directe bouwkosten)?

Cel A16: hieronder staat vernoemd dat de projectmanagementkosten max. 10% van subtotaal A+B mag zijn. In de staat van ontleding komt echter 2 x een "Subtotaal B" voor (namelijk het bedrag in cel B12 en het bedrag in cel B20). Zie volgende punt

Cel B20 is het een juiste aanname dat het bedrag in deze cel de optelling dient te zijn van de cellen B14 t/m B19? Genoemd Subtotaal B (indirecte bouwkosten)? Aangezien het 2 x een 'subtotaal B' in de staat van ontleding voorkomt, is het niet beter om dit Subtotaal C te noemen?

Cel B24 Inschrijvingsom (subtotaal A+B+stelpost). Zie eerdere vragen? Welke cellen moeten hiervoor exact opgeteld worden?

Aangezien bovenstaande info dermate van belang is, is het wellicht goed om de staat van ontleding als beveiligd excel-document te verstrekken?

Antwoord:

De opmerkingen zijn vertaald in een nieuw format dat conform suggestie in een beveiligd excel-document is opgenomen. Hiermee vervalt '31197557 Aanbestedingsleidraad Bijlage I Format Staat van Ontleding Inspecties

Kleine Duikers versie A'. Deze wordt vervangen door '31197557 Aanbestedingsleidraad Bijlage I Format Staat van Ontleding Inspecties Kleine Duikers versie B'.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op:

10 mrt. 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

VSP KL230

Vraag:

Is bij opdrachtgever bekend op hoeveel locaties proefsleuven gegraven moeten worden? Zo niet kunt u aangeven op hoeveel locaties dit benodigd is?

Antwoord:

Het is aan de Opdrachtnemer om per locatie de uitvoeringsmethode en de wijze van droogzetten te bepalen. De uitvoeringsmethode is bepalend voor of er proefsleuven noodzakelijk zijn. Proefsleuven zijn nodig indien er, zoals in 4.2 aangegeven, werkzaamheden in de ondergrond plaatsvinden. Dit is bijvoorbeeld het geval als er bij het droogzetten van een duiker gebruik wordt gemaakt van damwanden. Het is bij Aanbesteder niet bekend op hoeveel locaties proefsleuven gegraven moeten worden.

Inschatting van Aanbesteder is dat dit bij een beperkt aantal duikers het geval zal zijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.
6

Onderwerp:
VSP KL225

Vraag:

Is bij opdrachtgever bekend om hoeveel locaties deze eis van toepassing is?
Zo nee, met hoeveel locaties moeten gegadigden rekening houden?

Antwoord:

Zie antwoord bij vraag 5: Dit geldt ook voor risico-inventarisatie voor glasvezel.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.
7

Onderwerp:
VSP B-VE180

Vraag:

De beschreven punten 3 en 4 zijn algemeen opgeschreven en kunnen in geval van optreden tot onwenselijke discussies leiden. Wij verzoeken u deze eisen, met name punt 3 en 4, SMART te formuleren.

Antwoord:

Dit is bewust algemeen geformuleerd. Aanbesteder kan diverse acties ondernemen om een vergunning tijdig te verkrijgen. Het is aan de Opdrachtnemer om aan te tonen hoe hij dit heeft gedaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

VSP B-VE170

Vraag:

U geeft aan dat alle kosten voor het naleven van de vergunningen voor rekening en risico van opdrachtnemer zijn. Gezien de zeer grote aantal van op te vragen vergunningen is het niet reëel alle verantwoordelijkheid voor documenten en voorwaarden welke pas na aanvragen bekend zijn bij opdrachtnemer te leggen. Dit is een risico, ook financieel, dat een opdrachtnemer niet kan beheersen en daarmee niet kan dragen. Verzoek om de (extra) impact van verleende vergunningen bij scope opdrachtgever neer te leggen?
(en niet bij de opdrachtnemer)

Antwoord:

Het is aanbesteder niet duidelijk wat u met deze vraag bedoelt. Kunt u uw vraag opnieuw stellen en daarbij duidelijk aangeven:

- Of u hier enkel de voorwaarden uit de verleende vergunningen bedoelt, of nog meer;
- Welke impact volgend uit de voorwaarden van de verleende vergunningen u bij de Opdrachtgever wenst te beleggen?
- Wat het verschil is tussen impact en extra impact?

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op: 11 mrt. 2025

Ref.nr.
9

Onderwerp:
VSE 4.2.3

Vraag:

Kunt u aangeven hoe het IPM-team van opdrachtgever voor dit contract wordt vormgegeven? Aantal personen en functies?

Antwoord:

Aanbesteder beoogt een volledig IPM-team in te zetten voor dit project. Het team zal bestaan uit de 5 klassieke IPM-rollen. Aanbesteder wordt ondersteund door specialisten, o.a. van TNO en eigen organisatie.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad algemeen

Vraag:

Staat u open om voor alle geldige inschrijvingen een tendervergoeding op te nemen in de procedure? Dit aangezien het doorrekenen en daarbij het opstellen van een plan van aanpak een bovengemiddeld grote inspanning vraagt van gegadigden.

Antwoord:

Een inschrijfvergoeding is niet van toepassing voor deze aanbesteding.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad bijlage G

Vraag:

Kunt u aangeven wie de beoordeling van het kwalitatieve deel van de inschrijving doet? Welke rol hebben deze personen?

Antwoord:

De kwalitatieve beoordeling wordt door ter zake kundige personen uitgevoerd, naam en rol van deze personen wordt niet bekend gemaakt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.
12

Onderwerp:
Aanbestedingsleidraad 4.6 lid 7

Vraag:

Kunt u na eerste opening van de kluis al een proces verbaal van opening delen? Hierin opgenomen het aantal gegadigden en naam van de gegadigden?

Antwoord:

Aanbesteder deelt na de eerste kluisopening geen proces-verbaal van opening. De procedure vindt plaats conform Aanbestedingsleidraad 4.6. Het proces-verbaal van opening van de inschrijvingen wordt opgesteld door de aanbestedingscommissie en ondertekend door de leden van die commissie. Het proces-verbaal wordt na opening van het tabblad 'Kosten / prijscriteria' toegezonden aan alle inschrijvers door middel van TenderNed, "Berichten".

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad 4.3.1 lid 6

Vraag:

U verzoekt een ondertekening van de stukken middels een elektronische handtekening. Is het voor u ook akkoord als voor deze aanbesteding een handgeschreven handtekening op het gescande document wordt ingediend? De originele documenten kunnen altijd worden ingezien of bij voorgenomen gunning overhandigd worden.

Antwoord:

De inschrijving is uitsluitend geldig met een digitale handtekening conform Aanbestedingsleidraad 4.3.1. Een handgeschreven handtekening is niet toegestaan.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Subcriterium 1.1.

Vraag:

U stelt als subcriterium:

'1.1 Borgen van kwaliteit van Uitvoeringsplannen en Rapportages'.

Beperkt dit criterium zich tot de kwaliteit van de Uitvoeringsplannen of dienen wij ook te beschrijven hoe de kwaliteit van de Uitvoering wordt geborgd?

Antwoord:

Dit subcriterium beperkt zich tot de kwaliteit van Uitvoeringsplannen en Rapportages conform de beschrijving onder Subcriterium 1.1 en de Doelstelling aanbesteder.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op:

19 mrt. 2025

Ref.nr.

15

Onderwerp:

Aandachtspunten Tabel BPKV-criteria

Vraag:

Als eerste aandachtspunt noemt u 'bijdragen aan het bereiken van de doelstelling'.

Doelt u hierbij op de genoemde punten in de kolom 'Doelstelling aanbesteder' of doelt u op de overkoepelende (twee) contractdoelstellingen zoals benoemd in paragraaf 2.1.2 van de Aanbestedingsleidraad?

Antwoord:

Hiermee worden de punten in de kolom 'Doelstelling aanbesteder' bedoeld.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op: 19 mrt. 2025

Ref.nr.

16

Onderwerp:

Verduidelijken vraag 8

Vraag:

U geeft in de eis aan dat opdrachtnemer verantwoordelijk is voor het naleven van de nog aan te vragen vergunningen. Hiermee ook alle maatregelen die een bevoegd gezag kan opleggen. In dit stadium is nog niet bekend welke eisen en voorwaarden een bevoegd gezag meezend met de vergunning. Daarmee ook niet de maatregelen en bijbehorende kosten. Gezien de grote verscheidenheid aan bevoegde gezagen is het voor gegadigden niet in te schatten wat dit voor gevolgen heeft.

Wij verzoeken u dan ook de verzwarende maatregelen vanuit bevoegde gezagen verrekenbaar te maken.

Antwoord:

Opdrachtnemer is en blijft verantwoordelijk voor het aanvragen van de vergunningen en vervolgens het naleven van de vergunningen.

Mocht tijdens realisatie blijken dat de met de voorwaarden uit de vergunning samenhangende kosten dusdanig disproportioneel zijn dat van Opdrachtnemer niet kan worden gevraagd dat deze kosten volledig voor zijn rekening komen zal overleg tussen partijen plaatsvinden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op: 21 mrt. 2025

Ref.nr.

17

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, 6.1 (Juridisch)

Vraag:

Ten behoeve van het verkrijgen van de opdracht dient een bankgarantie te worden verstrekt. Het afgeven van een bankgarantie gedurende de voorlopige gunning is ongebruikelijk én risicovol. Vanuit interne bedrijfsprocedures wordt het afgeven derhalve niet gehonoreerd. Wij willen u vriendelijk verzoeken dit aan te passen naar 'binnen 7 dagen na opdrachtverlening'.

Antwoord:

De inschrijver die voor de opdracht in aanmerking komt dient de bankgarantie na afloop van de rechtsbeschermingstermijn per omgaande te verstrekken. De opdracht wordt niet verleend voordat de bankgarantie door de aanbesteder is ontvangen en akkoord bevonden. Dit geeft beide partijen zekerheid over de opdracht.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op:

26 mrt. 2025

Ref.nr.

18

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, Bijlage K Wachtkamerovereenkomst (Juridisch)

Vraag:

In artikel 1 lid 2 staat 'zonder nadere voorwaarden' en in artikel 3 lid 1 staat 'eventuele aanpassing van de voorwaarden', dit is tegenstrijdig. Wilt u dit nader toelichten?

Antwoord:

Deze artikelen zijn inderdaad tegenstrijdig. Aanbestedingsleidraad bijlage K artikel 3 lid 1 is juist. Het is wenselijk dat Opdrachtgever en Opdrachtnemer de precieze aard en omvang en eventuele aanpassing van de voorwaarden nog kunnen bepalen voordat de Opvolgende Overeenkomst wordt gesloten. Artikel 1 lid 2 vervalt en wordt vervangen door:

Opvolgend Inschrijver verklaart zijn inschrijving gestand te doen voor de duur van onderhavige Wachtkamerovereenkomst. De Opvolgend Inschrijver is verplicht om - indien Opdrachtgever in Wachtkamerovereenkomst inroept - op verzoek van Opdrachtgever de uitvoering van de Opvolgende

Overeenkomst uit te voeren, Daartoe wordt de procedure conform artikel 3 lid 1 gehanteerd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op: 26 mrt. 2025

Ref.nr.

19

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, Bijlage K Wachtkamerovereenkomst (Juridisch)

Vraag:

Inschrijver dient de inschrijving 12 maanden gestand te doen. Wij kunnen onze kwalitatieve aanbidding niet zo lang gestand doen. Dit is vanwege het feit dat de aanpak, de in te zetten personen en eventuele partners, in geval dat het werk niet aan ons wordt gegund, zullen worden inzet op andere werken en aanbestedingen. Wij stellen voor de wachtkamerovereenkomst art. 1.2 aan te passen als volgt: 'Opvolgend Inschrijver verklaart zijn inschrijving gestand te doen voor de duur van onderhavige Wachtkamerovereenkomst. De Opvolgend Inschrijver is verplicht om op verzoek van Opdrachtgever de uitvoering van de Opvolgende Overeenkomst uit te voeren, tenzij contractant aannemelijk maakt dat hij niet meer in staat is de in zijn aanbidding voorgestelde aanpak in te vullen. Partijen treden in dat geval in overleg over de benodigde aanpassingen in de aanpak. Indien partijen niet tot overeenstemming komen, is Opvolgend Inschrijver niet gehouden tot het sluiten van de Opvolgende Overeenkomst.

Antwoord:

In Aanbestedingsleidraad bijlage K artikel 3 lid 1 is opgenomen dat partijen met elkaar in overleg treden over de precieze aard en omvang van de door Opvolgend Inschrijver te verrichten werkzaamheden en over eventuele aanpassing van de voorwaarden. Artikel 3 lid 2 biedt de mogelijkheid om de overeenkomst te beëindigen als geen overeenstemming wordt bereikt.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op: 26 mrt. 2025

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Basisovereenkomst, algemeen (Juridisch)

Vraag:

In onderhavige opdracht is sprake van inspectie- en advieswerkzaamheden. Bij dit type werkzaamheden is het gebruikelijk om voorwaarden zoals de DNR2011, ARVODI2018 of gelijkwaardig te gebruiken. Voor dit contract zijn echter de UAV-GC 2005 van toepassing verklaard. Zoals in het 'Woord vooraf' benoemd lenen deze voorwaarden zich goed als voorwaarden voor opdrachten waarin ontwerp en uitvoering zijn geïntegreerd. Zeker vanuit het ongelimiteerde aansprakelijkheidsregime is het gebruik van de UAV-GC 2005 geen acceptabele set aan voorwaarden. Wij willen u derhalve vriendelijk, doch dringend, verzoeken om voor het aansprakelijkheidsregime aan te sluiten bij DNR2011. Wij stellen het volgende voor: aansprakelijkheid Opdrachtnemer is beperkt tot directe schade en tot maximaal 100% van de inschrijfsom. Mocht u zich niet kunnen vinden in ons voorstel willen wij u vragen dit nader toe te lichten evenals te onderbouwen waarom het rechtvaardig is om dit risico bij Opdrachtnemer te beleggen.

Antwoord:

Gegeven de benodigde (uitvoerings)werkzaamheden om te kunnen inspecteren zijn de UAV-GC passende voorwaarden. Aanbesteder heeft deze dan ook – gegeven de Gids Proportionaliteit - integraal van toepassing verklaard. In de UAV-GC is de aansprakelijkheid beperkt in duur en omvang. Er is dus geen sprake van ongelimiteerde aansprakelijkheid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op: 2 apr. 2025

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Annex VII (Contract)

Vraag:

Slechts 40% van de inschrijfsom kan worden geïndexeerd waarbij eveneens het 1e jaar van verrekenen prijsstijgingen is uitgesloten (artikel 3.1). Beide uitgangspunten wijken af van hetgeen gebruikelijk is binnen RWS, namelijk minimaal 65% en artikel 3.1 vervalt. Wij verzoek u dan ook de Annex aan te passen. Mocht u hier niet mee akkoord zijn ontvangen wij graag uw toelichting op het komen tot de 40% en waarom het rechtvaardig is het risico van prijsstijgingen bij de Opdrachtnemer te leggen.

Antwoord:

Aanbesteder de hoogte van de verrekening van loonkosten opnieuw beschouwd en daaraan gerelateerd de hoeveelheid arbeid die in de opdracht zit. Naar inschatting van Aanbesteder is in verhouding tot de opdracht een percentage van 60 % redelijk. Annex VII artikel 2 lid 2 'Lb = 40 %' vervalt en wordt vervangen door 'Lb = 60 %'.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op: 26 mrt. 2025

Ref.nr.
22

Onderwerp:
VSP, eis FM200 (Contract)

Vraag:

Conform eis FM220 vertegenwoordigd de betaalpost voor het opleverdossier een waarde van 5% van de aanneemsom. Dit percentage staat niet in verhouding tot de werkzaamheden voor het opleverdossier. Daarmee is het een verkapte extra zekerheidsstelling geworden waaraan volgens de gids proportionaliteit, voorschrift 3.5 D opsomming 3, beperkingen zijn gesteld. Wij verzoek u daarom de waarde van de betaalpost voor het opleverdossier

terug te brengen tot 2% van de aanneemsom.

Antwoord:

Aangezien er nog 2 maanden tussen Mijlpaal nummer 1 - Oplevering rapportages alle Duikers en Mijlpaal nummer 2 - Oplevering Referentiekader zit, ziet Aanbesteder afdoende aanleiding om de betaalpost voor het opleverdossier naar beneden bij te stellen.

VSP FM200 Format termijnstaat 'Opleverdossier € ... 5% van de opdrachtsom excl. de stelpost' vervalt en wordt vervangen door 'Opleverdossier € ... 2% van de opdrachtsom excl. de stelpost.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op:

26 mrt. 2025

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad, Bijlage G Uitwerking BPKV-criteria voor de beste prijskwaliteitverhouding (EMVI)

Vraag:

De leidraad geeft aan dat het plan van aanpak uit maximaal 4 pagina's mag bestaan. Zijn deze pagina's exclusief het voorblad en inhoudsopgave?

Antwoord:

Het in bijlage G onder 'toelichting op het kwaliteitscriterium' genoemde aantal pagina's is exclusief het voorblad en de inhoudsopgave. Het voorblad en de inhoudsopgave worden niet betrokken bij de beoordeling van het Plan van Aanpak.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op: 26 mrt. 2025

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Aanbestedingsleidraad versie B 3.2 geschiktheidseisen

Vraag:

Aanbestedingsleidraad versie B 3.2 geschiktheidseisen

3.a. de inschrijving ten minste één opdracht in de bouwsector (GWW, B&U, installatietechniek) uitgevoerd met een overeengekomen bedrag (aannemingssom) of gefactureerd bedrag gelijk aan of groter dan €1.500.000,- euro (exclusief omzetbelasting) waarbij de ondernemer was belast met de dagelijkse organisatie en leiding van de opdracht (het projectmanagement) en de ondernemer jegens de opdrachtgever eindverantwoordelijk was voor de uitvoering van de opdracht.

Mag de opdracht betrekking hebben op uitgevoerde Dienst (Rioolreiniging, inspectie en uitvoeren onderhoudsmaatregelen)?

Antwoord:

Een opdracht die betrekking heeft op uitgevoerde Dienst (Rioolreiniging, inspectie en uitvoering onderhoudsmaatregelen) wordt door Opdrachtgever gezien als een opdracht binnen de bouwsector.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op: 26 mrt. 2025

Ref.nr.

25

Onderwerp:

VSP 4.7, FF015

Vraag:

VSP 4.7, FF015: In de eisomschrijving wordt verwezen naar bijlage 1 scopelijst. In deze bijlage 1 scopelijst zou per duiker aangegeven zijn welke situatie van toepassing is (situatie 1 t/m 4) als het gaat om een beheerste omgang met flora en fauna. Is de conclusie juist dat dit kolom ER in tabblad "Scopelijst_Inspecties_ZN_WNZZ" betreft en kolom FH in tabblad "Scopelijst_Inspecties_NN" in de bijlage 1 scopelijst versie B?

Antwoord:

Welke situatie van toepassing is als het gaat om een beheerste omgang met flora en fauna is opgenomen in de volgende kolommen van Basisovereenkomst bijlage 1 scopelijst versie B:

- Kolom ER in tabblad "Scopelijst_Inspecties_ZN_WNZZ"
- Kolom FH in tabblad "Scopelijst_Inspecties_NN"

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op:

27 mrt. 2025

Ref.nr.

26

Onderwerp:

VSP 4.7, FF015

Vraag:

VSP 4.7, FF015: In de eisomschrijving wordt verwezen naar bijlage 1 scopelijst. In deze bijlage 1 scopelijst zou per duiker aangegeven zijn welke situatie van toepassing is (situatie 1 t/m 4) als het gaat om een beheerste omgang met flora en fauna. Is de conclusie juist dat de kosten voortvloeiend uit de inspanningen behorend bij de situaties 1 t/m 3 onderdeel zijn van de opdracht en opgenomen moeten worden als indirecte kosten in de Concept Staat van Ontleding (bijlage I – aanbestedingsleidraad).

Antwoord:

Kosten ten aanzien van de inspanningen op het vlak van flora en fauna, inclusief de inspanningen die nodig zijn voor de genoemde situaties 1 t/m 3 onder FF015, zijn inderdaad onderdeel van de opdracht en dienen opgenomen te worden in de bijlage I Concept Staat van Ontleding onder de post Indirecte kosten - projectmanagementkosten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op:

27 mrt. 2025

Ref.nr.

27

Onderwerp:

VSP 4.7, FF015

Vraag:

VSP 4.7, FF015: In de eisomschrijving wordt verwezen naar bijlage 1 scopelijst. In deze bijlage 1 scopelijst zou per duiker aangegeven zijn welke situatie van toepassing is (situatie 1 t/m 4) als het gaat om een beheerste omgang met flora en fauna. Is de conclusie juist dat de kosten voortvloeiend uit de inspanningen behorend bij de situatie 4 (vervolgonderzoek) verrekend worden op de stelpost natuuronderzoeken?

Antwoord:

Dit is juist. Eventuele vervolgonderzoeken kunnen verrekenbaar worden gesteld ten laste van de stelpost Natuuronderzoeken.

NB Uit de huidige quickscans natuur blijkt geen noodzaak voor vervolgonderzoek. Echter er dienen nog enkele quickscans natuur uitgevoerd te worden, waaruit mogelijk naar voren komt dat er vervolgonderzoek nodig is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op:

27 mrt. 2025

Ref.nr.
28

Onderwerp:
VSP 4.7, FF030

Vraag:

VSP 4.7, FF030: De link naar de gedragscode soortenbescherming geeft de foutmelding "Pagina niet gevonden De pagina die u zoekt is verplaatst of verwijderd."

Kunt u de werkende link naar de gedragscode aanleveren?

Antwoord:

Op <https://www.rijkswaterstaat.nl/leefomgeving/wetten-regels-en-vergunningen/natuur-en-milieuwetten/soortenbescherming> staat een link naar de website van RVO, waar de gedragscode van RWS te vinden is.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op: 27 mrt. 2025

Ref.nr.
29

Onderwerp:
VSP 4.7, FF060

Vraag:

VSP 4.7, FF060: In de eisomschrijving staat dat als er meer oriënterende veldbezoeken nodig zijn dan uitgevoerd tijdens de quickscans natuur, de opdrachtnemer deze dient uit te voeren. Is de conclusie juist dat de kosten deze eventuele bijkomende veldonderzoeken verrekend worden op de stelpost natuuronderzoeken?

Antwoord:

Voor 10 Duikers worden door Rijkswaterstaat geen (volledige) natuuronderzoeken beschikbaar gesteld. Dit betreft Duikers 32, 91, 128, 155, 178, 180, 342, 767, 1113, 46801. Voor Duiker 91 en 46801 zijn wel bureaustudies uitgevoerd, maar geen veldbezoeken. De oriënterende veldbezoeken voor deze twee Duikers vallen onder de opdracht. Dat geldt

ook voor het onderdeel bureaustudie van de quickscans natuur voor de overige 8 genoemde Duikers (mogelijke oriënterende veldbezoeken voor deze 8 worden wel via de stelpost Natuuronderzoeken verrekend, omdat pas blijkt of dit nodig is na uitvoeren van de bureaustudie).

Dit wordt verduidelijkt in de Nota van Inlichtingen en de bijbehorende actualisatie van de Aanbestedingsdocumenten. Hiervoor wordt een aanvullende eis in de VSP opgenomen, VSP bijlage S aangepast en een extra regel in de Staat van Ontleding opgenomen.

Eventuele oriënterende veldbezoeken, die niet zijn opgenomen in de VSP, kunnen verrekenbaar worden gesteld ten laste van de stelpost Natuuronderzoeken.

Ter extra verduidelijking: dit betreft oriënterende veldbezoeken als onderdeel van de quickscan natuur. Een veldbezoek/ -check als voorzorgsmaatregel (om te voldoen aan situatie 1 t/m 3 in FF015, zie ook vraag 26) is onderdeel van de opdracht en daarmee van de opdrachtsom.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op:

27 mrt. 2025

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Vraag 3 vraag & antwoorddocument / VSE 4.4.

Vraag:

Graag nog verder opheldering over het de kosten t.b.v. het eventueel af te voeren slib.

Het antwoord op vraag 3 geeft duidelijkheid over het afvoeren en storten van verontreinigd slib.

Echter zullen er ook locaties zijn waarbij het slib niet is verontreinigd maar waarbij het niet toegestaan is om de slib in de watergang of op de kant te verwerken. Is de conclusie juist dat de betreffende transport-, afvoer- en acceptatiekosten op stelpost slib en waterbodemonderzoek wordt verrekend?

Antwoord:

Indien slib niet in de watergang of op de kant kan worden verwerkt, kunnen de kosten voor het afvoeren en storten van slib verrekenbaar worden gesteld ten laste van de stelpost slib afvoeren en waterbodemonderzoek. Kosten onder deze stelpost dienen zo beperkt mogelijk te worden gehouden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers**Beantwoord op:** 27 mrt. 2025**Ref.nr.**

31

Onderwerp:

Leidraad 2.1.2.2.

Vraag:

Op welke gronden zijn de zes duikers gekozen die in de doorlevingsfase worden geïnspecteerd?

Antwoord:

Er is gekozen voor een representatieve selectie van duikers die zich in één waterschap en één RWS district bevinden. Hierdoor hoeft in de doorlevingsfase slechts met één waterschap en één district te worden afgestemd. Om tijdens de doorlevingsfase een zo breed mogelijk ervaringsgebied te creëren qua uitvoering, verschillen de duikers in de selectie op de volgende punten:

- Materiaal van de duiker
- Diameter van de duiker
- Functie van de duiker
- Watervoerend of juist niet watervoerend
- Hoeveelheid slib in de duiker
- Benodigde verkeersmaatregelen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op: 27 mrt. 2025

Ref.nr.
32

Onderwerp:
???

Vraag:
Gebruikt RWS een datasysteem?

Antwoord:
Aanbesteder interpreteert deze vraag als volgt: "Wordt door Rijkswaterstaat een datasysteem gebruik om informatie over Duikers uit te wisselen?"

Opdrachtnemer hoeft geen informatie over Duikers te verwerken in RWS-systemen.

In VSP OP320 is opgenomen: "De Opdrachtnemer dient een digitale samenwerkingsruimte in te richten en Opdrachtgever toegang te verlenen, zodat Opdrachtgever en Opdrachtnemer samen aan documenten kunnen werken en deze kunnen delen. Op deze digitale samenwerkingsruimte dient Opdrachtnemer de aan te leveren Uitvoeringsplannen, afleverdossiers en het opleverdossier te plaatsen. Deze gegevens dienen te zijn voorzien van versiebeheer en de mogelijkheid voor Rijkswaterstaat om de data te exporteren."

Daarnaast wordt VISI toegepast voor digitale uitwisseling van formele communicatie. Dit is opgenomen in VSP IN400.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 31197557 Inspectie Kleine Duikers

Beantwoord op: 27 mrt. 2025