Movares Nederland B.V.
T.a.v. de heer C. Schep
Daalseplein 100
3511 SX UTRECHT

Kiwa BDA Dak- en Geveladvies
Avelingen West 33
Postbus 389
NL-4200 AJ GORINCHEM

T: +31 (0)183 669690
E: groep@bda.nl

www.kiwabda.nl

Project	terminal Noord-Zuid Schedeldoekshaven 101 en 131 te Den Haag
Onderwerp	monstername en testresultaten asbestinventarisatie
Informatie	R. Bikker
E-mail	Rudy.bikker@kiwa.com
Datum	31 juli 2024
Referentie	24B0385/01/RB/JCB

Geachte heer Schep,

Naar aanleiding van de door Kiwa BDA Dak- en Geveladvies uitgebrachte offerte met referentie: 24B0385/01/PG/GB d.d. 26 april 2024 heeft u d.d. 31 mei 2024 de opdracht verstrekt, monsternames uit te voeren ter controle van asbesthoudend materiaal. De monsternames zijn uitgevoerd op de daken van terminal Noord-Zuid, Schedeldoekshaven 101 en 131 te Den Haag.

Kenmerk opdrachtgever:	MN004511
Ordernummer:	11670

Monstername
Op 10 juli 2024 is er door de heer R. Bikker van Kiwa BDA de monstername uitgevoerd op de daken van de terminal Noord-Zuid, Schedeldoekshaven 101 en 131 te Den Haag. Een zestal monsters zijn op verschillende posities en verdeeld over de daken genomen. De genomen monsters betreffen de toplaag van het bestaande dakbedekkingssysteem.
De zes genomen monsters zijn ter analyse aangeboden bij RPS analyse B.V. in Breda.

Op onderstaande plattegrond zijn de posities en nummers van de genomen monsters weergegeven.

Luchtfoto - (Bron: Google Earth)



Resultaten
Uit het analyserapport van RPS analyse B.V. blijkt dat er in geen van de zes genomen monsters aantoonbaar asbest aanwezig is. Het analysecertificaat van RPS analyse B.V. met rapportnummer 2407-2079_01 d.d. 11-07-2024 is als bijlage aan de briefrapportage bijgevoegd.

Wij vertrouwen erop u hiermee voldoende te hebben geïnformeerd.

Met vriendelijke groet,
BDA Dak- en Geveladvies B.V.



R. Bikker

Bijlage: Analysecertificaat

Analysecertificaat

Datum rapportage 11-07-2024

Rapportnummer: 2407-2079_01

Ordernummer RPS	2407-2079
Ordernummer opdrachtgever	24B0385
Opdrachtgever	Kiwa BDA Testing B.V. Postbus 389 4200 AJ Gorinchem
Datum order	11-07-2024
Datum analyse	11-07-2024
Monstergegevens afkomstig van	Opdrachtgever
Start datum monstername	
Adres monstername	
Aantal monsters	6

RPS analyse bv
E asbest@rps.nl
W www.rps.nl

Breda
Minervum 7002
Postbus 3440
4800 DK Breda
T 088 99 04 720

Zwolle
Ampèrestraat 35
Postbus 40172
8004 DD Zwolle
T 088 99 04 755

De analyse is uitgevoerd door RPS analyse: vestiging Breda

Analysemethode: Asbest onderzoek m.b.v. stereo- en polarisatiemicroscopie conform NEN 5896

Monster nr. RPS	Monstergegevens	Soort materiaal	Soort asbest+massa % bij benadering	Hecht-gebonden-heid	Opmerking
24-120899	1	Bitumen	Niet aantoonbaar	n.v.t.	-
24-120900	2	Bitumen	Niet aantoonbaar	n.v.t.	-
24-120901	3	Bitumen	Niet aantoonbaar	n.v.t.	-
24-120902	4	Bitumen	Niet aantoonbaar	n.v.t.	-
24-120903	5	Bitumen	Niet aantoonbaar	n.v.t.	-
24-120904	6	Bitumen	Niet aantoonbaar	n.v.t.	-

Toelichting:
Indien asbest niet aantoonbaar is, dient rapportagegrens < 0,1 % aangenomen te worden.
De resultaten hebben uitsluitend betrekking op het aangeboden monster zoals ontvangen.
Alleen aan het originele complete analyse certificaat kunnen rechten worden ontleend.

Ilja Aarden

Projectcoördinator

TESTEN
RvA L 192