

## Tweede nota van inlichtingen

Nr.	Verwijzing (document en pagina, artikel, paragraaf en/of vraag)	Vraag	Antwoord
1.	Annex IX minimale eisen pagina 32	<p>U schrijft: <i>“Tevens dienen als voorziening voor toekomstige ontwikkelingen en optionele uitbreidingen tenminste vier extra ingangen en tenminste vier extra uitgangen te worden gereserveerd. Deze reserve ingangen/uitgangen dienen fysiek aanwezig te zijn in de vorm van een LAN, SDI, HDMI en/of DVI-D connector. In het geval van beeldistributie op basis van een softwareoplossing moet het aangeboden systeem over voldoende fysieke- en geheugencapaciteit beschikken voor deze extra aansluitingen.”</i></p> <p>Dienen deze 4 extra in- en uitgangen fysiek al geleverd te worden, of dient enkel de schaalbaarheid mogelijk zijn?</p>	<p>Zoals in de eis waaraan u refereert vermeld staat dienen deze <i>“tenminste vier extra ingangen en tenminste vier extra uitgangen.....fysiek aanwezig te zijn”</i>, dus niet schaalbaar, maar inderdaad daadwerkelijk fysiek aanwezig bij Oplevering.</p>
2.	NVI 1 nummer 29 plattegronden	<p>Voor het controleren en berekenen van de audio dekking in de raadzaal en de daarbij opgestelde eisen hebben we voor het berekenen van de te behalen waardes de maatvoeringen nodig om dit uit te werken.</p> <p>Is het mogelijk om de DWG tekening of plattegronden/dwarsdoorsnede met maatvoering door te geven?</p>	<p>De maatvoering van de raadzaal is opgegeven in paragraaf 3.1 van het PvE (Annex IX), zoals ook vermeld in antwoord op vraag 7 van de eerste Nota van inlichtingen.</p>
3.	Annex IX / Par. 6.6 / Termijn facturatie / item 1 dot 1	<p>U maakt hier een verwijzing naar paragraaf 2.2.3.3 en deze is niet aanwezig. Is de aanname juist dat het paragraaf 2.2.4.3 dient te zijn ?</p>	<p>De verwijzing dient inderdaad paragraaf 2.2.4.3 te zijn.</p>
4.	Vraag over Annex IX / Par. 2.1.12 / Netwerk switches	<p>Kunt u opgegeven wat het fabricaat en type netwerk switches zijn ? Dit om de keuze te bepalen en/of deze voldoen aan de eisen van de AV over iP componenten.</p>	<p>Zoals ook vermeld in antwoord op vraag 11 van de eerste Nota van inlichtingen is de gemeente bekend met de vereisten voor AV over IP. U mag er voor uw Inschrijving vanuit gaan dat de netwerk switches van de gemeente voldoen aan de benodigde eisen. Na definitieve gunning zal</p>

## Tweede nota van inlichtingen

Nr.	Verwijzing (document en pagina, artikel, paragraaf en/of vraag)	Vraag	Antwoord
			nadere afstemming plaatsvinden tussen I&A en Opdrachtnemer als onderdeel van het door u op te leveren definitief ontwerp.
5.	Vraag over Annex IX / Par. 2.4.1 versus Par. 6.5 / Garantieperiode	In beide hoofdstukken worden verschillende periodes 24 en 36 maanden aangegeven. Kunt u dit verduidelijken ?	<p>De Garantieperiode bedraagt 24 maanden. De 3 jaar waarnaar u verwijst heeft betrekking op de periode van onderhoud en beheer <u>na afloop</u> van die Garantieperiode. Echter dit is niet drie jaar zoals abusievelijk opgenomen in de tekst, maar maximaal 6 jaar zoals ook correct in het Prijzenblad Annex III bij de respectievelijke onderdelen vermeld. Daarnaast is ook bij prijsonderdeel E1 en E2 een fout in het aantal jaren opgenomen. De tekst in het Programma van Eisen, Annex IX wordt als volgt aangepast:</p> <p><i>“Dit optionele prijsonderdeel kenmerkt zich als een totaalprijs voor de exploitatiekosten van de Audiovisuele middelen (Producten, Programmatuur en Licenties) na afloop van de Garantieperiode voor de duur van zes jaar.</i></p> <p><i>Deze optionele exploitatiekosten bestaan uit de volgende onderdelen:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ <i>E1 - Periodieke exploitatiekosten voor Licenties voor het gebruik van de Programmatuur voor het discussiesysteem in de raadzaal (zie paragraaf 3.2.3) voor een periode van in totaal 6 jaar. U dient de exploitatiekosten als tarief per jaar in te vullen. De kosten worden verder automatisch berekend.</i></li> <li>▪ <i>E2 - Periodieke exploitatiekosten voor Licenties voor het gebruik van de Programmatuur voor het vergadermanagementsysteem (indien in uw Inschrijving van toepassing) in de raadzaal (zie paragraaf 3.4) voor een periode van in totaal 6 jaar. U dient de exploitatiekosten als tarief per jaar in te vullen. De kosten worden verder automatisch berekend.”</i></li> </ul> <p>Onze excuses voor de eventuele verwarring.</p>

## Tweede nota van inlichtingen

Nr.	Verwijzing (document en pagina, artikel, paragraaf en/of vraag)	Vraag	Antwoord
6.	Vraag over Uitnodiging tot inschrijving	In de bestaande Raadzaal worden aanpassingen doorgevoerd. Hoewel het PVE goed en concreet omschreven is, is een bezoek ter plaatse een belangrijke bron van informatie. In de 'Uitnodiging tot inschrijving' staat niets vermeld over een schouw. Wij verzoeken u om alsnog een schouw in te plannen voor geïnteresseerden. Wat is uw visie hierop?	De raadzaal is op het moment van deze Nota van Inlichtingen ronde geheel gestript en wordt totaal opnieuw heringericht. Naar de visie van de Aanbestedende dienst is een schouw derhalve niet opportuun.
7.	Vragen betreft aanbesteding	Betreft aanleveren totaal planning: Kunt u bevestigen dat de gevraagde planning als extra document aangeleverd mag worden, naast de max 4 pagina's bij Kwaliteitseis 1? Excuses dat deze vragen via deze module bij u terecht komen, echter is de 'Vraag en antwoord' module niet beschikbaar voor het stellen van vragen.	Nee het maximaal aantal pagina's is 4. Echter Aanbestedende dienst is wel akkoord als u de planning aanlevert op A3 formaat voor de leesbaarheid.  De tekst in de Uitnodiging tot inschrijving wordt als volgt aangepast: <i>"Maximaal vier (4) enkelzijdige A4 exclusief eventuele kaft, voorblad en/of inhoudsopgave, leesbaar lettertype, lettergrootte minimaal 10. De (detail-)planning mag in plaats van in A4 formaat, optioneel worden aangeleverd in A3 formaat. Overschrijdingen van het maximaal aantal enkelzijdige pagina's worden niet beoordeeld"</i>