

## Algemene informatie

**Aanbesteding:** Renovatie kunstgrasvelden 2025-2028  
**Aanbestedende Dienst:** Gemeente Krimpenerwaard  
**Referentie:** -

## Toelichting:

## Vraag en antwoord

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
1                                Tekeningen

**Vraag:**

Bij de documenten en bijlagen zijn geen tekeningen te vinden. Bestaande en eventuele situaties. Kunnen die nog nagezonden worden?

**Antwoord:**

De tekeningen worden bij de deelopdrachten verstrekt.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Gehele werk

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**                      **Onderwerp:**  
2                                Specificatie formulier kunstgrasmat

**Vraag:**

In de leidraad beschrijft u dat er 3 documenten ingediend wil hebben bij de inschrijving. In de bijlage zit 1 document. Wil u op die ene formulier alles ingevuld hebben, of 3 afzonderlijke formulieren met de specifieke infill opties?

**Antwoord:**

3 afzonderlijke formulieren met de specifieke infill

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Gehele werk

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

3

**Onderwerp:**

Zekerheidsstelling

**Vraag:**

In deel 3 van het bestek onder 01 07 01lid 01 geeft u aan dat model bankgarantie bijgevoegd is . Ik zie hem niet in bestek of bijlagen. Wilt u deze alsnog nasturen?

**Antwoord:**

Deze wordt toegevoegd, echter u dient pas de bankgarantie toe te sturen nadat daar specifiek om gevraagd wordt door de opdrachtgever. Tevens is het zo dat op de raamovereenkomst zelf geen bankgarantie zal worden gevraagd. Dit zal (indien deze gevraagd gaat worden) pas bij de deelopdrachten gaan spelen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Gehele werk

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

4

**Onderwerp:**

bestekpost 550060

**Vraag:**

Kunt u aangeven hoeveel weken dit dagelijks en wekelijks onderhoud moet worden uitgevoerd? Er staat nu tot en met de eindoplevering .Is dat per deelopdracht na goedkeuring van het veld of is dat 31 dec.2028

**Antwoord:**

Dat is per deelopdracht tot volledige goedkeuring van de velden uit die deelopdracht

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Gehele werk

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

5

**Onderwerp:**

bestek 0.3

**Vraag:**

Kunt u specifieker zijn in de planning van wanneer de velden worden gerenoveerd ook voor de velden in 2026.

**Antwoord:**

Perkouw, Gouderak en Spirit veld 2 starten 16 juni  
Spirit veld 1 start op 10 juni.  
Planning van de renovaties van 2026 zijn niet bekend.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**

6

**Onderwerp:**

Bestekspost 71.02.21

**Vraag:**

Wij zien in de omschrijving van het kunstgrassysteem optie 2. dat een aantal zaken niet goed staat omschreven. Verzoek deze aan te passen. Dtex 8.000 > 7.000. Filamenten 800.000 > 700.000 st.

**Antwoord:**

De bepalingen zijn aangepast

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Gehele werk

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

7

**Onderwerp:**

Bestek deel 3: 01 19 01 pagina 68

**Vraag:**

Graag een post opnemen voor het afprijzen van deze handelingen.

**Antwoord:**

Indien gewenst kunt u hiervoor een 91\*\*\*\* post in de nog op te stellen deelopdracht voor gebruiken.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**

8

**Onderwerp:**

Bestek deel 3: 01 13 06 pagina 60

**Vraag:**

Graag een post opnemen voor het afprijzen van deze handelingen.

**Antwoord:**

Indien gewenst kunt u hiervoor een 91\*\*\*\* post in de nog op te stellen deelopdracht voor gebruiken.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**

9

**Onderwerp:**

Bestek 622040 pagina 44

**Vraag:**

Klopt het dat dit ter inlichting zou moeten zijn, aangezien de leverantie in post 622060 zit?

**Antwoord:**

Dat is correct, de bestekpost is aangepast

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**

10

**Onderwerp:**

Bestek 550060 pagina 39

**Vraag:**

U geeft de eenheid "stuk". Wat bedoeld u hier mee en hoe kunnen wij dit uniform afprijzen, omdat het verschillende velden betreft.

**Antwoord:**

In de deelopdracht zal er per veld een post voor worden opgenomen. De eenheid EUR is niet toegestaan in Raamovereenkomsten, vandaar dat hier de eenheid stuk is gebruikt

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**

11

**Onderwerp:**

Bestek 520200 pagina 34

**Vraag:**

Welke gradatie E-bodemas wordt hier bedoeld?

**Antwoord:**

Omdat het om aanvullen gaat, is de gradatie 0/8 de juiste gradatie.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**

12

**Onderwerp:**

Bestek 520190 pagina 33

**Vraag:**

Welke gradatie Lava wordt hier bedoeld?

**Antwoord:**

Ook hier gaat het om de gradatie 0/8

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**

13

**Onderwerp:**

Bestek 510050, 510070, 510090

**Vraag:**

De gevraagde gradaties hebben verschillende inkooprijzen. Graag drie aparte bestekposten toevoegen, zodat we deze uniform kunnen afprijzen.

**Antwoord:**

De bestekspost is aangepast naar gradatie 0/8

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**

14

**Onderwerp:**

Bestek 231 pagina 21

**Vraag:**

In alle posten 231 ontbreken de verwijzingen.

**Antwoord:**

Dat is correct, deze worden ingevuld in de op te stellen deelopdrachten

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**

15

**Onderwerp:**

Bestek 222050, 222060 pagina 19

**Vraag:**

Verwijzing naar bestekposten ontbreekt. Graag toevoegen.

**Antwoord:**

Dat is correct, deze worden ingevuld in de op te stellen deelopdrachten

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Perceelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**

16

**Onderwerp:**

Bestek 222010 pagina 18

**Vraag:**

Tekst graag afmaken. Vervoeren naar....

**Antwoord:**

Dat is correct, dit worden ingevuld in de op te stellen deelopdrachten

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Perceelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**

17

**Onderwerp:**

Bestek 221080 pagina 18

**Vraag:**

Specificaties en afmetingen ontbreken. Graag toevoegen.

**Antwoord:**

Post is ingevuld

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**

18

**Onderwerp:**

Bestek 22 pagina 16

**Vraag:**

Graag toelichting over deze tekst. Nu voor ons onduidelijk.

**Antwoord:**

Dit is een stukje tekst uit ons moederbestek, dit is verwijderd

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**

19

**Onderwerp:**

Bestek 120010, 120020, 120030 pagina 14

**Vraag:**

Graag deze posten, net als de posten "rijplaten" en "afzetting", opdelen in posten aanbrengen, in stand houden en verwijderen. Graag posten toevoegen.

**Antwoord:**

Posten blijven gehandhaafd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**

20

**Onderwerp:**

Bestek 11 pagina 13

**Vraag:**

Het afprijzen van eenmalige kosten in een Raamovereenkomst is niet mogelijk en tegenstrijdig ten opzichte van de Raamovereenkomst. Er zijn ook geen posten opgenomen in de inschrijvingsstaat. Wel is het mogelijk om deze kosten op te nemen in een deelopdracht of posten toe te voegen aan de Raamovereenkomst.

**Antwoord:**

Dat is correct, in de deelopdrachten is daar ruimte voor.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**

21

**Onderwerp:**

Bestek 1 pagina 13

**Vraag:**

Gezien de verwachte omvang van de deelopdrachten is het noodzakelijk om een depot met keet en toilet in te richten. Graag hiervoor een bestekspost op

te nemen voor inrichten werkterrein.

**Antwoord:**

Deze posten worden in de deelopdrachten meegenomen

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Gehele werk

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

22

**Onderwerp:**

Bestek 1.05 pagina 4

**Vraag:**

Kunnen we aannemen dat de tijdsbepaling van een deelopdracht in overleg gaat met de opdrachtnemer?

**Antwoord:**

Nee, de startdatums worden in overleg met de verenigingen vastgesteld.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Gehele werk

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

23

**Onderwerp:**

Leidraad 2.5 pagina 6

**Vraag:**

Ook wij vinden het belangrijk dat iedereen in de samenleving een kans krijgt om te werken en zijn hiervoor ook SEBO gecertificeerd. De 2% van de inschrijvingssom vinden wij echter disproportioneel omdat een overgroot deel van de inschrijvingssom bestaat uit leveranties en daarnaast veel specialistisch werk. Ons voorstel om 2% van de loonkosten te hanteren.

**Antwoord:**

'De eis blijft gehandhaafd

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Gehele werk

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

24

**Onderwerp:**

Algemeen

**Vraag:**

In diverse posten wordt verwezen naar tekeningen zonder nummer en er zijn geen tekeningen bij het bestek toegevoegd.

Wat bedoeld u met de @@ in de bestekteksten?

**Antwoord:**

De tekeningen worden bij de deelopdrachten verstrekt.

De @@ staat er voor de bestekschrijver om te worden herinnerd dat er nog het e.e.a. ingevuld moet worden.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**  
25

**Onderwerp:**  
Vragen voor de nota van inlichtingen

**Vraag:**  
inschrijfdatum

u heeft de datum van inschrijven op 7 maart gezet, dit valt in de carnavals vakantie in Brabant, wij zouden graag willen meedoen aan deze aanbesteding maar gezien de vakantie en de drukte op de markt is dat lastig, bent u bereid om de aanbesteding met 1 week uit te stellen?

**Antwoord:**  
'De aanbestedende dienst gaat hiermee akkoord. De inschrijvingsdatum zal verzet worden naar 14 maart 12.00 uur. De definitieve gunning wordt 8 april.

**Fase:**  
Inschrijffase

**Inschrijfronde:**  
Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**  
Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**  
26

**Onderwerp:**  
Leidraad, 2.5 SROI

**Vraag:**  
U geeft in deze paragraaf aan dat 2% van de inschrijvingsom ingezet dient te worden ten behoeve van Social Return. Dit is gezien de huidige marktsituatie, het specialistische werk en de doorlooptijden van het project buitenproportioneel en ook niet haalbaar. Wij verzoeken u de SROI verplichting te laten vervallen, of aan te passen naar een reëel percentage (bijvoorbeeld 2 % van de loonsom).

**Antwoord:**

'De eis blijft gehandhaafd

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**

27

**Onderwerp:**

Bestek deel 3 blz 65 lid 01 16 04

**Vraag:**

Het eigen risico mag ten hoogste € 5000,- per gebeurtenis bedragen. Gebruikelijk is een eigen risico van € 10.000,- per gebeurtenis. Kunt het bedrag aanpassen naar € 10.000,- per gebeurtenis

**Antwoord:**

Dat is aangepast

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**

28

**Onderwerp:**

leveranties : post 510040, 510050,520040 en 520050

**Vraag:**

De leveranties zijn aangegeven in m3. Moeten wij er vanuit gaan dat dit

"vaste" m3 gemeten in het werk zijn ?

**Antwoord:**

Dat is juist zie bepaling 22,07,05 lid 03  
Alle in het bestek genoemde kuub zijn vaste kuub.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**

29

**Onderwerp:**

Bestek blz 22 post 250020 afvoeren lava rubber

**Vraag:**

Kunt u aangeven welke milieukundige kwaliteit de af te voeren lava rubber heeft

**Antwoord:**

De af te voeren lava-rubber voldoet indicatief aan een niet vormgegeven bouwstof. De rapportage wordt toegevoegd aan de betreffende deelopdracht

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

30

Bestek blz 16 22 Verwijderen hekwerken

**Vraag:**

Kunnen wij er vanuit gaan dat slagplanken, reclamebordprofielen e.d. door derden/ verenigingen worden verwijderd, en zo niet kunt u hier dan een bestekpost met resultaatsverplichting voor opnemen

**Antwoord:**

Voor het verwijderen (en hermonteren) van de kantplanken is een post opgenomen. De reclame borden en profielen worden door de verenigingen verwijderd.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Gehele werk

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

31

**Onderwerp:**

Bestek deel 3 71 06 20, 71 06 21 en 71 06 22 status sportproductenlijst

**Vraag:**

"In bestekdeel 3 71 06 20 en 3 71 06 21 moet de status op de Sportproductenlijst "goedgekeurd" zijn. Dit terwijl het aanbod van goedgekeurde systemen voor mineraal gevulde velden beperkt en minimaal is. Tegelijkertijd mag in bestekdeel 3 71 06 22 voor het kurk-infill systeem de status "test of goedgekeurd" op de Sportproductenlijst zijn, terwijl dit een bewezen systeem is dat iedere partij goedgekeurd kan aanbieden.

**Verzoek:**

Wij verzoeken u de status op de Sportproductenlijst voor mineraal gevulde velden ook te wijzigen naar "test of goedgekeurd." Dit zorgt voor een eerlijkere marktbenadering en geeft meer leveranciers de kans om in te schrijven."

**Antwoord:**

De status is aangepast

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**

32

**Onderwerp:**

bestekdeel 3 71 06 22 kurk-infill kunstgrasmat

**Vraag:**

"In bestekdeel 3 71 06 22 wordt een kurk-infill kunstgrassysteem voorgeschreven. De kunstgrasmat dient te bestaan uit een combinatievezel met een stekenaantal van 13 steken per 10 cm. Dit aantal steken is uitzonderlijk hoog voor een combinatiemat en zit aan de maximale bovengrens volgens het KNVB-labrapport. De standaard voor combinatiematten is 11 steken per 10 cm.

Vraag:

Wij willen u vragen het stekenaantal te verlagen naar 11 of 12 steken per 10 cm, zodat het beter aansluit bij de gangbare normen voor combinatie kunstgrassystemen en een bredere markttoegang mogelijk wordt."

**Antwoord:**

Deze eis is aangepast naar 11 steken

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**

**Onderwerp:**

33

bestekdeel 3 71 06 20 en 3 71 06 21 opties mineral-infill

**Vraag:**

"In bestekdeel 3 71 06 20 en 3 71 06 21 worden twee opties voor mineraal gevulde systemen aangegeven. Deze opties zijn zeer specifiek gebaseerd op systemen van twee leveranciers (en zijn tevens geen vergelijkbare systemen 37 vezels per steek vs. 5 vezels per steek). Hierdoor worden andere leveranciers en bijbehorende aannemers uitgesloten van inschrijving.

**Verzoek:**

Wij vragen u de eisen aan te passen zodat alle leveranciers en bijbehorende aannemers met een goedgekeurd systeem dat op de Sportvloeren Productlijst (SPL) staat, kunnen inschrijven. Dit zorgt voor eerlijke en open concurrentie binnen de markt en biedt meerdere leveranciers de mogelijkheid tot deelname."

**Antwoord:**

'De bepalingen zijn aangepast

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Gehele werk

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

34

**Onderwerp:**

Bestek deel 3 71 06 02 en 71 06 03

**Vraag:**

"Vraag:

In bestekdeel 3 71 06 02 wordt een bedrijfsgebonden shockpad voorgeschreven, geleverd op rol, wat tegenstrijdig is met de gevraagde shockpad in: bestekdeel 3 71 06 03, daar wordt een ProPlay shockpad voorgeschreven. Wij gaan er vanuit dat de shockpad zoals omschreven in 71 06 02 ""shockpad op rol"" ook is toegestaan, anders kunnen wij niet inschrijven (omdat wij niet op de SPL staan met ProPlay).

**Verzoek tot aanpassing:**

Wij verzoeken u om bestekdeel 3 71 06 03 in lijn te brengen met bestekdeel

3 71 06 02, zodat de foamlayer uitsluitend aansluit op het bedrijfsgebonden kunstgrassysteem."

**Antwoord:**

U dient alle in het bestek gevraagde foam en shockpad af te prijzen waarbij u rekening moet houden met het bepaalde in de RAW standaard paragraaf 01.01.06.

Na de inschrijving wordt bekeken met welke systemen u op de sportproductenlijst staat en deze posten worden dan ook gebruikt. Materialen / shockpads waarmee u niet op de sportproductenlijst staat, zullen in de deelopdrachten dan uiteraard niet worden opgenomen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschijfronde:**

Inschijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Gehele werk

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025

**Ref.nr.**

35

**Onderwerp:**

BP51 - 52

**Vraag:**

Dient er rekening gehouden te worden met het afstrooien van de sporttechnische laag van lava met een fijne fractie? Zo ja, dan graag een bestekspost hiervoor opnemen.

**Antwoord:**

Er is een post opgenomen voor het afstrooien van de sporttechnische laag.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschijfronde:**

Inschijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**  
36

**Onderwerp:**  
BP520080

**Vraag:**

Bedoelt u hier u het ontgraven van de 'linker' helft welke in depot staat op de rechterhelft + de nog aanwezige rechterhelft? Of is deze post bedoeld als het ontgraven van de sporttechnische laag van het volledige veld?

**Antwoord:**

Het eerste wat u omschrijft, dus de 'linker' helft die op de rechterhelft ligt + de rechterhelft.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**  
37

**Onderwerp:**  
BP240010

**Vraag:**

Ongescheiden verwijderen kunstgrasmat. Is hiermee uitgesloten om de kunstgrasmat op locatie uit te kloppen en kunstgras en infill gescheiden af te voeren?

**Antwoord:**

Dat is correct.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**

38

**Onderwerp:**

BP000040

**Vraag:**

Het betreft hier veldrenovaties. Is deze zeer uitgebreide inmeting / revisie hiervoor nodig?

**Antwoord:**

Ja, deze revisie is gewenst.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**

39

**Onderwerp:**

BP000020

**Vraag:**

Betreft het hier 4 sleuven van 1m of 4 sleuven van 4m (totaal 16m lengte)?

**Antwoord:**

Lengte per sleuf 4 meter (dus totaal 16 m)

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**

40

**Onderwerp:**

Bestek deel 1 05 Tijdsbepaling

**Vraag:**

Kunnen wij er van uitgaan dat er rekening wordt gehouden met de tijd die een veld nodig heeft om 'te zetten' en tot volledige goedkeuring te komen? Oftewel wordt een reële periode tussen bespeelbaar en goedgekeurd opleveren aangehouden?

**Antwoord:**

dat zal in redelijkheid worden aangehouden, u dient wel het onderhoud tot goedkeuring te verzorgen.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**

41

**Onderwerp:**

Bestek deel 2.1 Deelopdrachten

**Vraag:**

Doordat wij nu/vooraf niet kunnen beoordelen waaruit de stukken bestaan van een deelopdracht(bestek, tekeningen en bijlagen) graag een post opnemen in de raamovereenkomst(bestek) voor het beoordelen, uitwerken en indienen van een deelopdracht (inschrijving/aanneemsom).

**Antwoord:**

U kunt ervan uitgaan dat de deelopdrachten sterk leunen op deze raamovereenkomst. Het uitwerken van de deelopdrachten wordt door of namens de opdrachtgever gedaan. Het calculeren van de besteksposten die niet in de raamovereenkomst zitten is inderdaad uw werk. U kunt uw kosten hiervoor meenemen in de posten AK, W & R.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**

42

**Onderwerp:**

Bestek deel 2.1 10 Bereikbaarheid

**Vraag:**

Wij gaan er vanuit dat er in de raamovereenkomst(bestek) voldoende posten met omschrijvingen, qua hulpvoorzieningen e.d. zijn opgenomen die wij kunnen afprijzen om in te zetten bij die deelprojecten waar nodig. Anders graag hiervoor posten aan het bestek toevoegen.

**Antwoord:**

Dat is correct.

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:** P1 Gehele werk

**Beantwoord op:** 26 feb. 2025

**Ref.nr.**

43

**Onderwerp:**

Bepalingen 71 06 20, 71 06 21 en 71 06 22

**Vraag:**

Zou u gezien de looptijd en opdrachtverstrekking per deelprojecten over meerdere jaren de zinsnede "op de dag van inschrijving", willen wijzigen in "bij aanvang deelproject".

**Antwoord:**

Bepaling is aangepast naar status goedgekeurd op moment van opdracht op de deelopdracht. Let op! Dit zou al over enkele maanden kunnen zijn. U moet er dus rekening mee houden dat u voor de zomer al voor de ingeschreven eenheidsprijs een goedgekeurde mineral-infill mat moet kunnen leveren, die ook aan de bestekseisen voldoet

**Fase:**

Inschrijffase

**Inschrijfronde:**

Inschrijfronde 1

**Vragenronde:**

Vragenronde 1

**Percelen:**

P1 Gehele werk

**Beantwoord op:**

26 feb. 2025