

Keuringslijst - 125014 - HOMIJ - Centrumplan Kerkrade - Theaterplein 30 - 6461 DR - KERKRADE - Debiteur 11467 (Bon 079893, Monteur Melvin Wintjens)

BHV-/Veiligheidsmiddelen (1)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
38	00199018	podium \bij technicus	Blusdeken	Paraat	120 cm x 120 cm			2000 07-10-24		Onderhouden		

Extra handelina
 1
 Cilinder beproefd
 A
 Houdbaarheids datum verlopen (24)
 K
 10 jaarlijkse revisie herhalend
 M
 O2 Cilinder hervuld
 P
 Batterijen vervangen?

NEN code

Keuringslijst - 125014 - HOMIJ - Centrumplan Kerkrade - Theaterplein 30 - 6461 DR - KERKRADE - Debiteur 11467 (Bon 079893, Monteur Melvin Wintjens)

Brandslanghaspels (18)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
1	00137710	Bibliotheek	¾" NEN-EN 671-1	Ajax Euro	30 m. (600-166)			2017-07-10-24		Onderhouden	E.2027	
2	00137711	Bibliotheek	¾" NEN-EN 671-1	Ajax Euro	30 m. (600-166)			2017-07-10-24		Onderhouden	E.2027	
3	00137712	Entreehal	¾" NEN-EN 671-1	Ajax Euro	30 m. (600-166)			2017-07-10-24		Onderhouden	E.2027	
5	00137714	Entreehal	¾" NEN-EN 671-1	Ajax Euro	30 m. (600-166)			2017-07-10-24		Onderhouden	E.2027	
7	00137716	Cafe	¾" NEN-EN 671-1	Ajax Euro	30 m. (600-166)			2017-07-10-24		Onderhouden	E.2027	
8	00137717	Cafe	¾" NEN-EN 671-1	Ajax Euro	30 m. (600-166)			2017-07-10-24		Onderhouden	E.2027	
9	00137718	Kelder	¾" NEN-EN 671-1	Ajax Euro	30 m. (600-166)			2017-07-10-24		Onderhouden	E.2027	
10	00137731	4e etage \gang	¾" NEN-EN 671-1	Ajax Euro	30 m. (600-166)			2017-07-10-24		Onderhouden	E.2027	
10	00137719	Gang	¾" NEN-EN 671-1	Ajax Euro	25 m. (600-136)			2017-07-10-24		Onderhouden	E.2027	
11	00137721	zaal \rechts boven	¾" NEN-EN 671-1	Meku Pro-line	25 m. (600-170)			2017-07-10-24		Onderhouden	E.2027	
11	00137724	3e etage gang	¾" NEN-EN 671-1	Ajax Euro	30 m. (600-166)			2017-07-10-24		Onderhouden	E.2027	
12	00137720	zaal \links boven	¾" NEN-EN 671-1	Meku Pro-line	25 m. (600-170)			2017-07-10-24		Onderhouden	E.2027	
13	00137722	zaal \links beneden	¾" NEN-EN 671-1	Meku Pro-line	25 m. (600-170)			2017-07-10-24		Onderhouden	E.2027	
14	00137723	zaal \rechts beneden	¾" NEN-EN 671-1	Meku Pro-line	25 m. (600-170)			2017-07-10-24		Onderhouden	E.2027	
16	00137725	podium \opslag tegen achterwand	¾" NEN-EN 671-1	Ajax Euro	30 m. (600-166)			2017-07-10-24		Onderhouden	E.2027	
18	00137727	podium \bij technicus	¾" NEN-EN 671-1	Meku Pro-line	25 m. (600-170)			2017-07-10-24		Onderhouden	E.2027	
20	00137729	podium \links	¾" NEN-EN 671-1	Meku Pro-line	25 m. (600-170)			2017-07-10-24		Onderhouden	E.2027	
39	00215955	Boven podium- zaal gedeelte \regie licht	¾" NEN-EN 671-1	Meku Pro-line	25 m. (600-170)			2017-07-10-24		Onderhouden	E.2022	Haspelslang 5 jaarlijks beproefd conform NEN-EN 671-3.

Extra handeling E Slang beproeven

NEN code

Keuringslijst - 125014 - HOMIJ - Centrumplan Kerkrade - Theaterplein 30 - 6461 DR - KERKRADE - Debiteur 11467 (Bon 079893, Monteur Melvin Wintjens)

Draagbare blusmiddelen (16)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
4	00189137	Receptie	Schuimblusser CP	MEIS	6 liter			2022-07-10-24	01	Onderhouden	A.2027	
6	00189138	Keuken	Vetblusser CP	Jockel	6 liter			2022-07-10-24	01	Onderhouden	A.2027	
17	00182371	Zaal \Backstage	Koolzuursneeuwblusser	MEIS	5 kg.			2023-07-10-24	01	Onderhouden	B.2033	
19	00189140	Zaal \Rechts van toneel	Schuimblusser CP	MEIS	6 liter			2022-07-10-24	01	Onderhouden	A.2027	
21	00189139	4e etage \technischeruimte	Schuimblusser CP	MEIS	6 liter			2022-07-10-24	01	Onderhouden	A.2027	
23	00182370	Boven podium helemaal bovenin	Koolzuursneeuwblusser	MEIS	5 kg.			2023-07-10-24	01	Onderhouden	B.2033	
24	00215956	Boven podium- zaal gedeelte	Schuimblusser CP	MEIS	6 liter S6LJM34 Green 2.0 fluorvrij			2024-07-10-24	01	Nieuw geleverd	A.2029	
24	00137733	Boven podium- zaal gedeelte	Schuimblusser CP	De Vries	6 liter			2018-07-10-24	01	Niet gebruiksklaar	A.2023	Is vervangen Servicewissel uitgevoerd. Blusser naar historie.
25	00182372	Boven podium- zaal gedeelte \regie licht	Koolzuursneeuwblusser	MEIS	5 kg.			2023-07-10-24	01	Onderhouden	B.2033	
26	00137735	Boven podium- zaal gedeelte \regie licht	Koolzuursneeuwblusser	De Vries	5 kg			2013-07-10-24	01	N.V.T.	B.2023	niet gevonden. waarschijnlijk verplaatst
27	00189143	Boven podium- zaal gedeelte \regie licht	Schuimblusser CP	MEIS	6 liter			2022-07-10-24	01	Onderhouden	A.2027	
36	00189141	podium \Backstage	Schuimblusser CP	MEIS	6 liter			2022-07-10-24	01	Onderhouden	A.2027	
37	00189142	1e etage gang \werkplaats	Schuimblusser CP	MEIS	6 liter			2022-07-10-24	01	Onderhouden	A.2027	
40	00215957	1e etage gang \serverruimte	Koolzuursneeuwblusser	Chubb	5 kg.			2017-07-10-24	01	Onderhouden	B.2027	Offerte maken momenteel hangen er 2 CO ² blussers 5Kg in een gang van ongeveer 3,80mx1,4mx2,40m samen goed voor 9,5m ³ . deze ruimte is te klein voor 2 CO ² blusser (1kg co ² per 12,5m ³). advies om de co ² te vervangen voor een 2kg co ² blusser
41	00215958	orkestbak \achter receptie	Schuimblusser CP	SK	6 liter			2018-07-10-24	01	Niet gebruiksklaar	A.2023	Moet nog vervangen worden Blusser is 5 jaar oud en heeft uitgebreid onderhoud nodig. Advies servicewissel uitvoeren.
42	00215959	serverruimte bij printer bibliotheek	Koolzuursneeuwblusser	Chubb	5 kg.			2017-07-10-24	01	Onderhouden	B.2027	Offerte maken momenteel hangen er 2 CO ² blussers 5Kg in een gang van ongeveer 3mx3mx3m samen goed voor 27m ³ (1kg co ² per 12,5m ³). advies om 1 co ² blusser te vervangen voor een 2kg koolzuursneeuwblusser

Extra handelina A Uitgebreid Onderhoud 5 jaar

B 10 jaarlijkse revisie

C Uitgebreid Onderhoud 15 jaar.

D Einde levensduur 20 jaar.

NEN code 01 NEN 2559:2001 nl. Onderhoud van draagbare blustoestellen

Keuringslijst - 125014 - HOMIJ - Centrumplan Kerkrade - Theaterplein 30 - 6461 DR - KERKRADE - Debiteur 11467 (Bon 079893, Monteur Melvin Wintjens)

Droge blusleidingen (8)

Lr#	Object nr.	Locatie	Soort	Merk	Type	Picto	BJ	Datum	NEN code	Status	Eerstvlg EH	Opmerking
28	00137737	4e etage \gang	Brandkraan	AWG	2 1/2 "			2016-07-10-24	04	Onderhouden		
29	00137738	1e etage gang	Brandkraan	AWG	2 1/2 "			2016-07-10-24	04	Onderhouden		
30	00137739	Zaal \Rechts van toneel	Brandkraan	AWG	2 1/2 "			2016-07-10-24	04	Onderhouden		
31	00137740	Zaal \Backstage	Brandkraan	AWG	2 1/2 "			2016-07-10-24	04	Onderhouden		
32	00137741	Gang	Brandkraan	AWG	2 1/2 "			2016-07-10-24	04	Onderhouden		
33	00137742	Kelder	Brandkraan	AWG	2 1/2 "			2016-07-10-24	04	Onderhouden		
34	00137743	Entreehal	Brandkraan	AWG	2 1/2 "			2016-07-10-24	04	Onderhouden		
35	00137744	Buiten	Blusleiding 24 bar (>21-5-2009)	-	2 1/2"			2016-07-10-24	04	Onderhouden	B.2027	

Extra handelina A Beproeven Droge Blusleiding 16 bar. B Beproeven Droge Blusleiding 24 bar. C Beproeving Doge Blusleiding 60 bar. D Oplevering Doge Blusleiding 24 bar. E Oplevering Doge Blusleiding 60 bar.

NEN code 04 NEN 1594:2006+C2:2015 nl