

Service order bon (Periodiek onderhoud)

P. 1 - 2

Debiteur	11467	Controleadres	125014	Nr	079893
HOMIJ Technische Installaties B.V. Ittervoort		HOMIJ - Centrumplan Kerkrade		Datum	07-10-24
Lange Dreef 7		Theaterplein 30		Contract	2020-11467-125014
4131 NJ VIANEN		6461 DR KERKRADE		Monteur	Melvin Wintjens
T 088-1861900				Opdracht	SOR2403770/IR2406664

Objecten	01-Onderhouden	02-Niet gebruiksklaar	03-N.V.T.	04-Nieuw geleverd	05-Onderhouden met advies tot reparatie		
Artikelnummer	07-Nieuw geleverd SW	08-Onderhouden met advies tot vervanging	.Gepland	01	02	03	04
13030	¾" NEN-EN 671-1		18	18	0	0	0
	Koolzuursneeuwblusser		6	5	0	1	0
	Schuimblusser CP		8	6	2	0	1
	Vetblusser CP		1	1	0	0	0
13038	Blusleiding 24 bar		1	1	0	0	0
	Brandkraan		7	7	0	0	0
13096	Blusdeken		1	1	0	0	0
Totaal			42	39	2	1	1

Niet onderhouden objecten

Objectnummer	Soort	Status	Locatie	Opmerking
00137735	Koolzuursneeuwblusser	N.V.T.	Boven podium- zaal gedeelte\regie licht	niet gevonden. waarschijnlijk verp
00215956	Schuimblusser CP	Nieuw geleverd	Boven podium- zaal gedeelte	

Geleverde materialen / diensten

Aantal	Artikelnummer	Omschrijving
12,00	11176	Verzegeling brandblusser
18,00	13134	Flowtest haspel
1,00	01198.2	Schuimblusser 6 liter Meis S6LJM34 GREEN 2.0 FLUORVRIJ met Milieukeur
5,00	11025	Fiber-ring t.b.v. CO-2 blusser
1,00	11146	Controle werkzege
18,00	11341	Legionella seal brandslanghaspel
1,00	13107	Afpersen/beproeven haspelslang
1,00	13153	Afvoeren schuimblusser/schuimmiddel, per stuk

Akkoord HOMIJ - Centrumplan Kerkrade

Akkoord Meis brandbeveiliging B.V.

07-10-2024

Melvin Wintjens

Service order bon (Periodiek onderhoud)

P. 2 - 2

Debiteur	11467	Controleadres	125014	Nr	079893
HOMIJ Technische Installaties B.V. Ittervoort		HOMIJ - Centrumplan Kerkrade		Datum	07-10-24
Lange Dreef 7		Theaterplein 30		Contract	2020-11467-125014
4131 NJ VIANEN		6461 DR KERKRADE		Monteur	Melvin Wintjens
T 088-1861900				Opdracht	SOR2403770/IR2406664

Vervolgakties

Objectnummer	Soort	Locatie
00137733	Schuimblusser CP	Boven podium- zaal gedeelte
00215957	Koolzuursneeuwblusser	1e etage gang\serverruimte
00215958	Schuimblusser CP	orkestbak\achter receptie
00215959	Koolzuursneeuwblusser	serverruimte bij printer bibliotheek

Opmerkingen

Oktober

Akkoord HOMIJ - Centrumplan Kerkrade

Akkoord Meis brandbeveiliging B.V.

07-10-2024

Melvin Wintjens