

Verklaring van Scope 12 Inspectie

Ondergetekende verklaart hierbij dat de zonnestroominstallatie

Installatiecode	ESS-AAA-58
Vermogen	42,12 kWp
Aantal omvormers	2
Aantal panelen	156
Bouwworm	Op dak

In gebruik bij

Bedrijf / organisatie	Theater en Congres Orpheus
Adres	Churchillplein 1
Plaats	7314 BZ Apeldoorn

op **14-09-2023** conform SCIOS Scope 12 is geïnspecteerd en daarbij constatering zijn gedaan.
Er is vastgesteld dat de oorzaken van de constatering zijn hersteld aan de hand van de beoordeling op 26-04-2024 van het bewijsmateriaal dat door of namens de installatie-eigenaar is aangeleverd, en dat de zonnestroominstallatie geen constatering meer kent.

Soort inspectie	eerste inspectie van de zonnestroominstallatie
Inspectierapportnummer	7314 BZ-1-Orpheus

De eerstvolgende inspectie/keuring dient uitgevoerd te worden voor 14-09-2028

Naam gecertificeerd inspectiebedrijf	StroomWijs B.V.
--------------------------------------	------------------------

Handtekening uitvoerende inspecteur



Naam inspecteur	N.G.J. Rensen
Datum/tijd afmelding	26-04-2024 12:46