Nota van inlichtingen 2

Project: Raamovereenkomst reinigen bijzondere voorzieningen

Datum: 31 maart 2025

Vraagnr.	Onderwerp/document	Document	§ of onderdeel	Vraag	Antwoord
2	Foto's zinkers	Bestek	Deel 2	bij iedere post bij de zinkers staat een post van het maken van foto's voor en na het reinigen, alleen mogen wij achter de afsluiter aan het werk fysiek. hoe hebben jullie in in beeld	Deze deelpost laten we vervallen. Middels stortbonnen dient de resultaatverplichting te worden onderbouwt m.b.t. het uitkomende slib. In afwijking op het beschrijvend document zal voor deze wijziging geen nieuw bestek bij deze nota worden gevoegd.
3	Afsluiten riool zinkers	Bestek		staat het riool vol met water voordat de afsluiter en in moet, en moet dus het riool leeggepompt worden. kunt u hier iets meer over vertellen	Dit is per situatie anders. Voor het uitvoeren van de werkzaamheden dien je uit te gaan dat het riool niet volledig leeg zal zijn.