

dak

3e verdieping

2e verdieping

1e verdieping

begane grond

luchtgekoelde waterkoelmachine Carrier, type 30 RBS 039C
l.b.v. archief

water/glycol, 70/30%

luchtgekoelde waterkoelmachine Carrier, type 30 RBS 039C
l.b.v. kantoorgedeelte

9101-8402

110 m³/h

werkruimte 3-17

archief

Luchtbehandelingskast kantoorgedeelte
fabr. HOLLAND HEATING type 39HQ 10.08/10.08
toevoer 11110 m³/h (max. 17000 m³/h)
retour 10305 m³/h (max. 17000 m³/h)

Luchtbehandelingskast archief zonekast
fabr. HOLLAND HEATING type 39HQ 06.04
max. 3500 m³/h

Luchtbehandelingskast archief filtergedeelte
fabr. HOLLAND HEATING type 39HQ 06.06/08.06
max. 8500 m³/h

archief

archief

dak vide

vide

l.b.v. vloerverwarming/
vloerverkoeling

Voorgaande ordernummers 20863, 20825 en 20505
ADVISEURS KLIMAATTECHNIEK BOUWFYSICA ELEKTROTECHNIEK WASSAARSEWES 30 25% C.I. DEN HAAG TELEFONUM 070-3468900

Opdrachtgever: Gemeente Gorinchem
Stadhoudersplein 1
4205 AZ Gorinchem

Omschrijving:
Uitbreiding Regionaal Archief Gorinchem
Verbouwing 3e verdieping tot archiefbevoorrplaats
CV & GW & Lucht Principeschema

Ordernummer:
20972

Datum: 02-02-11
Schakel: n.v.l.
Teken: P01
Getekend R.V.

STAAI GORKUM BV
Houtenlaan 31
3371 AE Harderwijk-Gleesdamm
Tel. 0364-43001 fax 0364-414230
Postbus 118
3370 AC Harderwijk-Gleesdamm