



Kenmerk Afsl.	Hoeveelheid L/uur	Drukval kPa	NW	Instel stand
① Zolder	955	13.87	25	1.65
② 2e verdieping	1597	3.57	25	3.82
③ 1e verdieping	1357	7.16	25	2.43
④ Begane grond	571	16.68	25	1.16
⑤ Vloerverwarming Museum	1196	1.89	25	4.00
⑥ LBK	694	22.18	20	2.07
⑦ Radiator begane grond	330	25.87	20	0.76
⑧ Vloerverwarming Grand Café	386	28.25	20	0.92

Deze tekening mag zonder onze schriftelijke toestemming niet gereproduceerd, noch vermenigvuldigd, noch aan derden ter inzage worden gegeven.