

Nota van inlichtingen 240091GHG Rioolreiniging en inspectie gemeente Hardinxveld-Giessendam

Ref. nr.	Fase	Onderwerp	Vraag	Antwoord	Ontvangen op
1	Inschrijffase	Programma van eisen 8.3	5. Programma van eisen 8.3 'De omvang van de opdracht volgt uit de overeenkomst en de behoefte van de opdrachtgever. Er worden geen hoeveelheden gegarandeerd door de opdrachtgever.' De eenheidsprijs per eenheid is afhankelijk van de redelijkerwijs aannemelijke omvang van de (deel-)opdracht. Waar moet inschrijver van uit gaan ten aanzien van de omvang van de Opdracht ten aanzien van een kosten homogene en marktconforme afprijzing?	In paragraaf 5.3.1 is dit beschreven. Voor wat betreft de hoeveelheden mag hier vanuit gegaan worden. Paragraaf 8.3 is niet van toegevoegde waarde voor het programma van eisen.	9-10-2024
2	Inschrijffase	Programma van eisen 7.2d	4. Programma van eisen 7.2d Op welke wijze wordt het eventueel benodigd bijzuigen van verzakte leidingen met een hogere watervulling dan 10% verrekend? Waar dient rekening mee gehouden te worden bij de kosten homogene afprijzing?	In hoofdstuk 6 is het proces beschreven, waarbij onder meer lid b (het jaarwerkplan) een belangrijke inspanning van de dienstverlener betreft. Van de dienstverlener wordt verwacht dat verzakte leidingen tijdens de schouw worden geconstateerd (hogere waterdiepte en/of vervuilingsgraad) Afhankelijk van waterdiepte en vervuilingsgraad zijn er aparte categorieën (hoofdstuk 7 lid h) om door de dienstverlener een kostenbegroting op te stellen.	9-10-2024
3	Inschrijffase	Programma van eisen 7.2d	3. Programma van eisen 7.2d Op welke wijze wordt het toepassen van hiertoe benodigde afsluiters verrekend? Waar dient rekening mee gehouden te worden bij de kosten homogene afprijzing?	Dit is een eis uit het contract zie hoofdstuk 7 lid d en moet in de eenheidsprijzen inbegrepen zijn. Zie ook toelichting vraag 2.	9-10-2024
4	Inschrijffase	Programma van eisen 7.2c	2. Programma van eisen 7.2c Mag er van uit worden gegaan dat iedere put slechts eenmaal mee genomen hoeft te worden? Zo niet, bent u zich bewust dat naast het kostenverhogend aspect ook alle putten dan tweemaal in uw beheersysteem worden opgeslagen	ja	9-10-2024
5	Inschrijffase	Programma van eisen 7.2	1. Programma van eisen 7.2 Mag er worden vanuit gegaan dat alle te reinigen strengen ook geïnspecteerd worden? Zo niet, met welk percentage extra te reinigen strengen dient rekening gehouden te worden?	In paragraaf 5.3.1 is dit beschreven. Het aantal locaties waar enkel gereinigd wordt is ongeveer een drietal locaties. Dat is ca. 5% van het te reinigen en inspecteren areaal per jaar.	9-10-2024
6	Inschrijffase	Bijlage D	U geeft aan dat 5% van de omzetwaarde dient te worden besteed middels SROI, bedoelt u niet 5% van de loonsom, aangezien het merendeel van de kosten bestaat uit de inzet van materieel?	Betreft 5% van de opdrachtwaarde conform SROI beleid Drechtsteden. Het feit dat het merendeel van de kosten bestaat uit inzet materieel ziet aanbestedende dienst dit niet als belemmerend om af te wijken van het SROI beleid.	9-10-2024
7	Inschrijffase	Inschrijfstaat	Kunt u de spreiding over meerdere bestekposten verdelen? Reinigen vrijverval riolering >Ø 400 en > EI 300/450 is wel heel ruim genomen. Bij voorkeur per diameter een verrekentariaf per m1.	Dit wordt niet gedaan. Naar mening van de opdrachtgever zijn er voldoende categorieën beschikbaar om een deugdelijke inschrijving te kunnen doen. Zie ook vraag 2 en vraag 16.	9-10-2024
8	Inschrijffase	Aanbestedingsleidraad	Paragraaf 3.4.3: Als de opdrachtgever veel waarde hecht aan de CO2 prestatieladder en het milieubewust zijn waarom wordt hier dan geen EURO 6 wagens gevraagd i.p.v. EURO 5 wat er nu staat? Kunt u dit aanpassen?	De aanbestedende dienst blijft bij de minimale eis van EURO 5	9-10-2024
9	Inschrijffase	Aanbestedingsleidraad	Paragraaf 3.4.3: In de leidraad wordt geeist dat de opdrachtnemer in het bezit is van CO2 prestatieladder 3 of hoger, op bladzijde 20 van de leidraad wordt gesteld dat als er een behaalde score van nul wordt gehaald dit voldoet aan de bestekseis (oftewel een score van 0% wat gelijk staat aan geen CO2 prestatieladder). Kunt u dit verduidelijken?	CO2 prestatieladder trede 3 is al een bestekseis. De extra maatregel die in het kader van CO2 reductie wordt gevraagd is om inzicht te geven in de wijze waarop inschrijver dit expliciet middels een beschrijving van aanpak gaat realiseren.	9-10-2024
10	Inschrijffase	Programma van Eisen	Paragraaf 8.7: Is Social Return nog wel van deze tijd waarin het toch al moeilijk is om geschikt personeel te vinden?	Dit is beleid van de gemeente en een eis van het contract. Er zijn verschillende manieren om te voldoen aan SROI.	9-10-2024

11	Inschrijffase	Programma van Eisen	Paragraaf 7.2f: Meerdere belemmeringen worden pas na inspectie geconstateerd hoe worden deze verrekend?	Bij meerdere belemmeringen moet de procedure gevolgd worden als in hoofdstuk 7.4.3. is beschreven	9-10-2024
12	Inschrijffase	Programma van Eisen	Paragraaf 7.3: Uit hoeveel personen bedienend personeel dienen deze voertuigen te bestaan? Graag per voertuig benoemen. (Reinigingsset, Inspectiewagen, Combiwagen, Haspelwagen)	Er is geen eis voor het aantal in te zetten personen per wagen	9-10-2024
13	Inschrijffase	Programma van Eisen	Paragraaf 6h, 7.1k, 7.2g: Er wordt in de week na de uitvoeringsweek van de reiniging en inspectie verwacht dat er een opleveringsrapportage wordt aangeleverd. Dit is niet reëel. Kunt u deze termijn verlengen naar 4 weken?	Dat is akkoord maar calamiteiten dienen altijd terstond gemeld te worden bij de directie.	9-10-2024
14	Inschrijffase	Programma van Eisen	Paragraaf 7.1: Aanhechting dient verwijderd te worden, wat voor afzetting wordt hiermee bedoeld?	De mate van aanhechting en verwijdering ervan is in de paragrafen 7.4.2 en 7.4.3. toegelicht	9-10-2024
15	Inschrijffase	Programma van Eisen	Paragraaf 7.1: Kunt u aangeven hoeveel duikers en zinkers het hier betreft? Graag een specificatie per duiker en zinker met ligging, strenglengte, diameter, (verwachtte) vervuilingsgraad, etc.	Nee dat is niet exact te benoemen en is afhankelijk van het jaarwerkplan (zie antwoord vraag 2). Duikers maken geen onderdeel uit van deze overeenkomst.	9-10-2024
16	Inschrijffase	Programma van Eisen	Paragraaf 5.3.1: "> 400 en > 300/450". In deze omschrijving vallen zeer veel afmetingen. Kunt u deze beter specificeren? Per afmeting o.i.d.	De verdeling van de diameterklassen >400 en >EI300/450 als bedoeld in paragraaf 5.3.1 is als volgt: Ø500 - 61% ; Ø 600 of Ø 630 - 28% ; Ø 700 - 7%; Ø 800 - 3%; Ø 900 - 1%; Ø 1000 - <1%; Ø 2000 - <1%	9-10-2024