

Algemene informatie

Aanbesteding: Rioolreiniging en inspectie 2025 - 2026
Aanbestedende Dienst: BEL Combinatie
Referentie: -

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. **Onderwerp:**
1 EMVI

Vraag:

Is de EMVI beoordeling op BPKV or laagste prijs?

Antwoord:

De toegevoegde aanbestedingsstukken zijn leidend, de beoordeling wordt gedaan op laagste prijs.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Rioolreiniging en inspectie

Beantwoord op:

12 mrt. 2025

Ref.nr. **Onderwerp:**
2 Ontbrekende documenten

Vraag:

We merken op dat er wel een RSX bestand van het bestek is toegevoegd maar nog niet in pdf. Graag toevoegen ontbrekend document.

Antwoord:

Deze is ondertussen toegevoegd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Rioolreiniging en inspectie

Beantwoord op: 13 mrt. 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

planning inschrijving

Vraag:

In de planning TenderNed staat een ander sluitingstijdstip Inschrijving dan in de Inschrijvingsleidraad (pagina 7).

Antwoord:

Tijdstip is gerectificeerd en het sluitingstijdstip is nu gelijk. Zowel in TenderNed als in de leidraad staat voor het tijdstip 'Uiterlijke ontvangst van inschrijvingen' 24 apr. 2025, 11:00

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Rioolreiniging en inspectie

Beantwoord op: 10 apr. 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Kerncompetenties

Vraag:

De gevraagde kerncompetenties lijken totaal niet in verhouding tot de scope van deze uitvraag.

U stelt een minimum aan 2 km reiniging en inspectie binnen een aan een gesloten periode van 6 maanden. Is dit juist of een vergissing en bedoeld u

wellicht 20 km binnen een (1) opdracht uitgevoerd?

Antwoord:

Dit is juist, een referentieopdracht van minimaal 2 km is voldoende om gewenste kerncompetenties aan te tonen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Rioolreiniging en inspectie

Beantwoord op:

10 apr. 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Omvang van de opdracht

Vraag:

U geeft onder 2.7 aan dat de maximale waarde 500.000 euro bedraagt voor de gehele raamovereenkomst.

Onder 2.8 geeft u aan dat de overeenkomst een looptijd heeft van twee jaar, wellicht bedoelt u een jaar en 7 maanden omdat pas op 1 mei wordt aangevangen.

Betekend dit dat de maximale opdrachtwaarde voor de mogelijke verlenging van 2 x 1 jaar opnieuw bepaald wordt?

Zo niet, waarmee dient exact rekening gehouden te worden?

Antwoord:

Het betreft de maximale opdrachtwaarde (€ 500.000,-) voor de maximale looptijd van de raamovereenkomst. De looptijd in jaren zorgt enigszins voor verwarring aangezien er volgens planning in mei gegund wordt en de looptijden tot 31 december zijn. Dit heeft o.a. te maken met de gemeentelijke jaarbudgetten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Rioolreiniging en inspectie

Beantwoord op: 10 apr. 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bestekposten Afzettingen

Vraag:

Mag deze voor iedere afzonderlijke nieuwe opstelling/ put locatie per keer in rekening worden gebracht? Zo niet, waarmee dient rekening gehouden te worden ten aanzien van de verplaatsingskosten per keer voor een kosten homogene afprijzing?

Antwoord:

De bij 'toepassen' gebruikte eenheid 'keer' betreft het aantal keren dat de maatregel op eenzelfde locatie is toegepast, met dien verstande dat per etmaal het toepassen van die maatregel op die locatie slechts eenmaal wordt betaald dan wel verrekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Rioolreiniging en inspectie

Beantwoord op: 10 apr. 2025

Ref.nr.

7

Onderwerp:

Bestekpost Voorschouw alle deelnemers

Vraag:

Met welke omvang van de voorschouw deelopdracht dient per keer rekening gehouden te worden bij een kosten homogene afprijzing?

Antwoord:

Dit zal verschillen per deelopdracht. Een gemiddelde deelopdracht zal ca. 5 km aan te reinigen en inspecteren riool bevatten.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Rioolreiniging en inspectie

Beantwoord op:

10 apr. 2025

Ref.nr.

8

Onderwerp:

Inschrijvingsstaat

Vraag:

U gebruikt 69 maal de EENHEID keer zonder exact aan te geven wat de omvang van 1 keer bedraagt. Bedoelt u in alle gevallen dat rekening gehouden mag worden dat iedere keer staat voor iedere keer dat er een (1) actie plaats vindt? Zo niet, graag deze posten verduidelijken om een kosten transparante afprijzing mogelijk te maken.

Antwoord:

De bij 'toepassen' gebruikte eenheid 'keer' betreft het aantal keren dat de maatregel op eenzelfde locatie is toegepast, met dien verstande dat per etmaal het toepassen van die maatregel op die locatie slechts eenmaal wordt betaald dan wel verrekend.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Rioolreiniging en inspectie

Beantwoord op:

10 apr. 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Omvang van de opdracht

Vraag:

U geeft onder 2.7 aan dat de maximale waarde 500.000 euro bedraagt voor de gehele raamovereenkomst. Bij het even vlug vullen van de bijgevoegde inschrijvingsstaat merken we op dat de totaalsom inschrijving drie (3) maal zo hoog uitvalt en de aangeleverde Inschrijvingsstaat verre van representatief is van de werkelijke opdracht. Aangezien het gunningscriterium Laagste Prijs betreft en door gehanteerde hoeveelheden er een weging zal plaatsvinden op posthoeveelheden die totaal niet haalbaar zijn en er een scheve uitslag zal ontstaan, verzoeken we u om de opgegeven hoeveelheden aan te passen. Zo niet, bent u zich bewust dat inschrijvers die serieus aanspraak willen maken op deze opdracht dit enkel kunnen bereiken door manipulatief in te schrijven?

Antwoord:

De hoeveelheden worden niet aangepast. De inschrijfstaat bevat fictieve hoeveelheden welke zo goed als mogelijk de verhouding in de te verrichten werkzaamheden weergeven.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Rioolreiniging en inspectie

Beantwoord op:

10 apr. 2025

Ref.nr.

10

Onderwerp:

Deel 3 hoofdstuk 25 43 01 lid 11

Vraag:

Indien tussenputten worden aangetroffen dienen deze voorzien te worden van een afwijkend putnummer. Worden deze afwijkende putnummers door de opdrachtgever aangeleverd? Dit is van belang ivm Ribx klaarzetten voor Brutis_Kikker. Er komen anders putcombinaties voor die niet bekend zijn in uw beheerprogramma.

Antwoord:

Nieuwe putnummers worden in overleg met de opdrachtgever bepaald.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Rioolreiniging en inspectie

Beantwoord op:

10 apr. 2025

Ref.nr.

11

Onderwerp:

Deel 3 hoofdstuk 25 42 02 lid 10

Vraag:

Is het nemen van de verplichte foto's conform de Leidraad een verplichting of mag hiervan afgeweken worden? Het bestek benoemd dat alleen van toestandaspecten gelijk of hoger aan klasse 3 een foto gemaakt moet worden. Voorbeeld: BAC A (=breuk/instorting_delen ontbreken). Conform de Leidraad is altijd een foto verplicht, volgens de classificatie methodiek krijgt deze een klasse 2 en is het dus niet nodig om een foto te maken. Hoe dienen wij hiermee om te gaan?

Antwoord:

lid 10 van artikel 25 42 02 in deel 3 van het bestek komt te vervallen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Rioolreiniging en inspectie

Beantwoord op:

10 apr. 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bijlage 2

Vraag:

u verwijst volgens de standaard RAW naar de versie Rioned-rapport 2019-01. Dit is een verouderde versie. Momenteel is de versie 2023-01 van toepassing. Is de versie 2019-01 nog wel van toepassing?

Antwoord:

De meest recente versie is van toepassing.
In de standaard is onder 25.01.02 RIONED rapport 2019-02, lid 01 het volgende opgenomen:
Te verstaan is onder RIONED rapport 2019-02: de laatst gepubliceerde versie van het document: 'Classificeren van toestandsaspecten van rioolleidingen en -putten vastgelegd volgens NEN-EN 13508-2' uitgegeven door de Stichting RIONED.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Rioolreiniging en inspectie

Beantwoord op:

10 apr. 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

deel 3 hoofdstuk 25 42 02 lid 10

Vraag:

Er dienen kleuren foto's gemaakt te worden van alle schadebeelden met een classificatie van 3 of hoger. De huidige norm kent geen klassen. Hoe dienen wij hiermee om te gaan?

Antwoord:

lid 10 van artikel 25 42 02 in deel 3 van het bestek komt te vervallen

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Rioolreiniging en inspectie

Beantwoord op: 10 apr. 2025