



Waterschap **Scheldestromen**

Gemeente Reimerswaal
T.a.v. het college van burgemeester en
wethouders
Postbus 70
4416 ZH KRUININGEN

uw brief	:	behandeld door	: Martin van Kempen
uw kenmerk	:	doorkiesnummer	: 088-2461000
ons kenmerk	: 2022020575	e-mail	: info@scheldestromen.nl
	(bij reactie graag dit nummer vermelden)	verzenddatum	:
bijlagen	:	projectnummer	:

onderwerp : Julianahaven Yerseke - acute veiligheidssituatie kade

Middelburg, 8 september 2022

Geacht College,

In de Julianahaven in Yerseke is sprake van een acute veiligheidssituatie.

Uit inspectie door het Waterschap en uit gesprekken tussen gemeente en het Waterschap blijkt dat de stabiliteit van de kade - de damwand - niet toereikend is.

De gemeente Reimerswaal heeft uit eigen inspectie en onderhoudswerkzaamheden ook geconstateerd dat er gaten aanwezig waren in de damwand die door uitstromend zand niet traceerbare "sinkholes" kunnen opleveren en stabiliteitsproblemen van de damwand. Hierover heeft vandaag reeds bestuurlijk overleg plaatsgevonden tussen de gemeente en het waterschap.

Vanuit veiligheidsoogpunt vraagt het waterschap Scheldestromen aan de gemeente Reimerswaal om passende maatregelen te nemen om de veiligheid te waarborgen en te voorkómen dat een instabiele kadewand ongevallen kan veroorzaken.

Wij verzoeken de gemeente Reimerswaal de Julianahaven af te sluiten en te borgen dat de kadewand niet belast kan worden.

Technisch specialisten van het waterschap werken momenteel aan een nadere analyse van de problematiek en de mogelijke oplossingen. Naar verwachting is de rapportage eind volgende week gereed.

Gezien de te verwachten extreme laagwaterstand bij eb aanstaand weekend is het echter zaak al **morgen (vrijdag 9 september) tot maatregelen over te gaan**. De extreem lage waterstand is een kritieke factor en geeft (te) weinig tegendruk aan de kadewand, waardoor instabiliteit kan ontstaan die kan leiden tot ongelukken.

Postadres:

Postbus 1000,
4330 ZW Middelburg

Bezoekadressen:

Kanaalweg 1,
4337 PA Middelburg

Kennedylaan 1,
4538 AE Terneuzen

☎ 088 2461000 (lokaal tarief)
☎ 088 2461990
✉ info@scheldestromen.nl
🌐 www.scheldestromen.nl

Zoals bestuurlijk is afgesproken zal communicatie naar de stakeholders en pers worden verzorgd door de gemeente Reimerswaal.

Deze brief wordt u tevens per e-mail toegezonden.

Hoogachtend,

namens het dagelijks bestuur
van waterschap Scheldestromen

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'T. de Zoete' with a stylized flourish at the end.

T. de Zoete
plaatsvervangend afdelingshoofd Wa-
terkeringen