

Algemene informatie

Aanbesteding: Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties
Aanbestedende Dienst: gemeente Sittard-Geleen
Referentie: Z/25/683756

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 1
Onderwerp: Bijlage 5 Prijzenblad Brandbestrijding en -detectie apparatuur

Vraag:

Het bestek geeft niet aan wie de brandscheidingen/brandkleppen /branddeuren dient te onderhouden, nog is de kwaliteit benoemd. Indien deze scheidingen gekoppeld zijn aan de brandmeld- dan wel RWA/RBI installatie of de beoordeling van die systemen, kunnen deze bij niet juiste werkende functie tot afkeur van de brandmeld dan wel RWA installatie resulteren. Hoe dient hiermee omgegaan te worden (verantwoordelijkheid, KPI en extra kosten herbeoordeling)?

Antwoord:

Deze aanbesteding omvat in eerste instantie de op het Prijzenblad (Bijlage 5) vermelde componenten. Indien er sprake is van afkeur van een brandmeld- danwel RWA installatie als gevolg van een andere component, dient de Opdrachtnemer dit kenbaar te maken en worden de extra kosten door de Opdrachtgever vergoed.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Beantwoord op: 17 apr. 2025

Ref.nr.

2

Onderwerp:

Bijlage 5 Prijzenblad Brandbestrijding en -detectie apparatuur

Vraag:

C2000 repeater systeem;

Kunt u aangeven wat voor onderhoud aan dit systeemdeel gewenst wordt, of is dit een typefout (andere installatie, C2000 wordt n.l. beheerd door de veiligheidsregio) ?

Antwoord:

Dit betreft een typefout. Zie aangepast prijzenblad.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Beantwoord op:

17 apr. 2025

Ref.nr.

3

Onderwerp:

Bijlage 5 Prijzenblad Brandbestrijding en -detectie apparatuur

Vraag:

In de kolom bouwjaar is voor enkel brandmeldcentrales een bouwjaar >20 jaar af te lezen. Na 10 jaar stop de technische ondersteuning van de leverancier. Op welke wijze verwacht u dat de onderhouder hier service op dient te verlenen?

Antwoord:

Alwaar de Opdrachtnemer vanwege zijn vakinhoudelijke kennis stagnatie inzake de levering van spareparts verwacht, dient de Opdrachtnemer de Opdrachtgever hiervan in kennis te stellen en op diens wens een offerte samen te stellen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Beantwoord op:

17 apr. 2025

Ref.nr.

4

Onderwerp:

Bijlage 5 Prijzenblad Brandbestrijding en -detectie apparatuur

Vraag:

Het verstrekte prijzenblad is beveiligd met een wachtwoord. Kunt u een nieuw document verstrekken?

Antwoord:

In het werkblad "Prijzenblad" van Bijlage 5 Prijzenblad staat aangegeven dat alleen de grijze vlakken ingevuld moeten worden. Hierdoor is het niet noodzakelijk dat een nieuw onbeveiligd document verstrekt hoeft te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Beantwoord op:

17 apr. 2025

Ref.nr.

5

Onderwerp:

Bijlage 4. Technisch Programma van Eisen

Vraag:

Kunt u aangeven welke spare-parts en hoeveel van elk onderdeel u op voorraad heeft alsmede waar deze opgeslagen zijn?

Antwoord:

Ervan uitgaan dat we geen spare-parts op voorraad hebben liggen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Beantwoord op:

17 apr. 2025

Ref.nr.

6

Onderwerp:

Bijlage 4. Technisch Programma van Eisen

Vraag:

De genoemde responstijd lijkt ons niet van toepassing te zijn voor systemen met een conditiemeting van 3 en hoger. Voor die systeemdelen geldt opvolging binnen 24 uur. Hoe ziet u dit?

Antwoord:

Alwaar de feitelijke conditie slechter is dan hetgeen de Opdrachtgever wenselijk acht dient de Opdrachtnemer een voorstel samen te stellen over een vervanging/aanpassing aan de installatie teneinde de vereiste conditiewaarde weer te behalen. Totdat hierover samen is gecommuniceerd blijft de responstijd ongewijzigd.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie

apparatuur en installaties

Beantwoord op: 17 apr. 2025

Ref.nr.
7

Onderwerp:
Bijlage 4. Technisch Programma van Eisen

Vraag:

Er wordt geen specifieke omschrijving gegeven voor het uit te voeren onderhoud aan de blusmiddelen. Kan gesteld worden dat onderhoud uitgevoerd dient te worden volgens de REOB regeling met een jaarlijkse controle frequentie?

Antwoord:

Onderhoud volgens geldende wet - en regelgeving. Minimale frequentie 1 x per jaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Beantwoord op: 17 apr. 2025

Ref.nr.
8

Onderwerp:
Bijlage 4. Technisch Programma van Eisen

Vraag:

U verwijst voor de OP-DP taken naar “prijzenblad kolom U” daar is echter niets ingevuld. Kunt u aangeven welke frequentie u wenst voor elk installatieonderdeel en welke installatieonderdelen een Inspectie verplichting hebben (BBL, certificering met Inspectiecertificaat)?

Antwoord:

In het Technisch Programma van Eisen onder paragraaf 2.6.1. is beschreven welk onderhoud de Opdrachtgever van de Inschrijver verwacht. Op het aangepaste Prijzenblad is genoemde kolom gecompleteerd. De

Opdrachtgever gaat ervan uit dat de Inschrijver vakinhoudelijk afdoende ervaring heeft om te beoordelen welke componenten dienen te worden gecontroleerd. In kolom "T" vermeldt de Inschrijver de berekende waarde bestaande uit OP- en DP-taken zodat deze waarde vermenigvuldigt met de frequentie (12) de totale inspectiekosten per jaar omvat.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Beantwoord op:

17 apr. 2025

Ref.nr.

9

Onderwerp:

Bijlage 4. Technisch Programma van Eisen

Vraag:

Afhandeling preventief onderhoud;
Volgens BBL zijn maandelijkse OP taken geen verplichting meer (adequaat onderhoud). Wenst u ondanks dat, toch dat alle brandmeldinstallatie van maandelijks beheer voorzien worden?

Antwoord:

Ja, de Opdrachtgever draagt veiligheid hoog in het vaandel en wenst in deze een voorbeeld te zijn voor de samenleving en de veiligheid voor de gebruikers van de panden optimaal te borgen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging

en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties

Beantwoord op: 17 apr. 2025

Ref.nr.
10

Onderwerp:
Bijlage 4. Technisch Programma van Eisen

Vraag:
Afhandeling preventief onderhoud;
U geeft aan onderhoud volgens bouwbesluit, bedoelt u waarschijnlijk BBL?

Antwoord:
Dat is correct.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties

Beantwoord op: 17 apr. 2025

Ref.nr.
11

Onderwerp:
Bijlage 4. Technisch Programma van Eisen

Vraag:
Indien afwijkingen gemeld worden, wat voor acties worden dan door u
uitgezet en welke gevolgen heeft dit volgens u voor onze beoordeling, als het
reguliere onderhoud/inspectie/reparatie niet afgerond kan worden

Antwoord:
De Opdrachtgever wenst een verbintenis aan te gaan met een Opdrachtnemer
met als gemeenschappelijk doel met minimale kosten optimale veiligheid te
bewerkstelligen. Beide partijen dienen hiertoe frequent overleg te voeren
over hetgeen is aangetroffen en welke acties nodig zijn om het bovenstaande
zeker te stellen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Beantwoord op:

17 apr. 2025

Ref.nr.

12

Onderwerp:

Bijlage 4. Technisch Programma van Eisen

Vraag:

Voor welke locaties dienen parkeerkosten opgenomen te worden?

Antwoord:

De snelheid waarmee de Opdrachtnemer de werkzaamheden verricht blijft in deze voor de Opdrachtgever een onbekende variabele. De Opdrachtnemer dient zelf een inschatting te maken van hetgeen aan parkeergeld nodig is en dit in de eenheidsprijzen te verrekenen, dito geldt voor kosten voor benzine /diesel/elektriciteit/etc.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Beantwoord op:

17 apr. 2025

Ref.nr.

13

Onderwerp:

Bijlage 4. Technisch Programma van Eisen

Vraag:

Hoe dient omgegaan te worden met revisieverwerking indien de bewerkbare DWG basis bestanden ontbreken.

Antwoord:

Dit betreft een inspanningsverplichting om gezamenlijk een accuraat gebouwdossier te ontwikkelen. Hiervoor is afstemming nodig.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Beantwoord op:

17 apr. 2025

Ref.nr.

14

Onderwerp:

Bijlage 4. Technisch Programma van Eisen

Vraag:

Controlerapporten, keuringsrapporten, storingsrapporten algemeen;
De indientermijn van 3 weken is niet reëel voor delen die door derden
aangeleverd dienen te worden, voorstel 8 weken

Antwoord:

De Opdrachtgever gaat akkoord met een indientermijn van 8 weken, mits de
Opdrachtnemer binnen drie weken adviezen indient aangaande eventuele
verbeter-, vervangings- en herstelvoorstellen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Beantwoord op: 17 apr. 2025

Ref.nr.
15

Onderwerp:
Gebouwdossier

Vraag:

Hoe dient omgegaan te worden met een gebouwdossier dat bij start van het werk incompleet is?

Antwoord:

Door tijdens het eerste onderhoudsjaar inzichtelijk te maken welke documenten ontbreken. Zie ook vraag 13.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Beantwoord op: 17 apr. 2025

Ref.nr.
16

Onderwerp:
Kwaliteitsborging

Vraag:

Er wordt gesproken over een erkenning VEB en/of NCP/Borg gecertificeerd. Deze erkenningen hebben niets met brandbestrijding en branddetectie te maken. 1) Wordt hier misschien bedoelt CCV erkend branddetectie en brandmeld onderhoudsbedrijf ? 2) Worden er geen eisen gesteld aan de onderhouder van blusmiddelen zoals bv REOB erkenning?

Antwoord:

1) Ja 2) Onderhoud volgens geldende wet - en regelgeving. Minimale

frequentie 1 x per jaar.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Beantwoord op:

17 apr. 2025

Ref.nr.
17

Onderwerp:

Scope

Vraag:

Dienen de kosten voor het actualiseren van de Assetlijsten opgenomen worden bij de inschrijving m.a.w. verwacht u dat bij de start van het werk een “nul inspectie” met rapportage uitgevoerd wordt. (huidige assets zijn immers onvolledig)

Antwoord:

Nee, voor de aanbesteding dient men de vermelde componenten aan te houden. Zo wordt mogelijke voorkennis uitgesloten. Indien tijdens het onderhoud afwijkingen worden geconstateerd dient de Opdrachtnemer de assetlijst o.b.v. de eenheidsprijzen te completeren en mag de Opdrachtgever beslissen of de aanvullende componenten eveneens onderhouden /geïnspecteerd dienen te worden.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie

apparatuur en installaties

Beantwoord op: 17 apr. 2025

Ref.nr.
18

Onderwerp:
Looptijd

Vraag:

Hoe gaan we om met de periode bij de eerste verlenging? Het contract gaat 1 juli 2025 in en een verlenging per 1 september 2028. Hier zitten een aantal maanden tussen.

Deze vraag is gerelateerd aan:

Document: Aanbestedingsleidraad Gebouwgebonden installaties - Brandbestrijding en -detectie apparatuur.pdf

Hoofdstuk: 2.2

Item: Looptijd

Antwoord:

Volgens 2.2. Looptijd in de aanbestedingsleidraad is de vaste looptijd van de overeenkomst 1 juli 2025 tot 1 september 2028. Per 1 september 2028 is het mogelijk dat de gemeente gebruik maakt van de eerste verlengingsmogelijkheid.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Beantwoord op: 17 apr. 2025

Ref.nr.
19

Onderwerp:

Document: Aanbestedingsleidraad Gebouwgebonden installaties - Brandbestrijding en -detectie apparatuur.pdf Hoofdstuk: 2.2 Item: Looptijd

Vraag:

Is de maximumwaarde ook van toepassing op het correctieve deel van de overeenkomst?

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Beantwoord op:

17 apr. 2025

Ref.nr.

20

Onderwerp:

Bijlage 4. Technisch Programma van Eisen.pdf Hoofdstuk: 2.2.2 Item: Jaarplanning

Vraag:

Mag er ook eerder dan 10 werkdagen de specifiekere planning worden afgestemd.

Antwoord:

Ja

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie

apparatuur en installaties

Beantwoord op: 17 apr. 2025

Ref.nr.
21

Onderwerp:
Bijlage 4. Technisch Programma van Eisen.pdf - Hoofdstuk: 2.2.3 - Item:
Gebouwdossier

Vraag:
Om een passende aanbieding te maken is het mogelijk om het
gebouwdossier in te zien?

Antwoord:
Nee, Dit betreft een inspanningsverplichting om gezamenlijk een accuraat
gebouwdossier te ontwikkelen. Hiervoor is afstemming nodig.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging
en uitbreiding brandbestrijding en -detectie
apparatuur en installaties

Beantwoord op: 17 apr. 2025

Ref.nr.
22

Onderwerp:
Bijlage 4. Technisch Programma van Eisen.pdf - Hoofdstuk: 2.2.3 - Item:
Gebouwdossier

Vraag:
Wat wordt bedoeld met 1x in de 24 uur te verversen?

Antwoord:
De Opdrachtgever wenst over de laatste stand van zaken te beslissen en
accepteert dat eenmaal per etmaal de laatste informatie wordt geüpload.
Indien de Opdrachtnemer dit niet haalbaar acht, dient men dit in het Plan van
Aanpak toe te lichten alsmede een alternatief aan te dragen zodat de
Opdrachtgever dit kan beoordelen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Beantwoord op:

17 apr. 2025

Ref.nr.

23

Onderwerp:

Bijlage 4. Technisch Programma van Eisen.pdf - Hoofdstuk: 2.2.5 - Item: Controlerapporten en keuringsrapporten

Vraag:

Bij preventieve werkzaamheden wordt wel de datum vermeld in de rapporten maar niet de duur, is dit akkoord? Bij correctieve werkzaamheden uiteraard wel.

Antwoord:

Dat is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Beantwoord op:

17 apr. 2025

Ref.nr.

24

Onderwerp:

Bijlage 4. Technisch Programma van Eisen.pdf - Hoofdstuk: 2.2.6 - Item: Storingsdienst

Vraag:

De gemoeide kosten zullen achteraf duidelijk gemaakt worden per factuur niet op de storingsrapport, is dit akkoord?

Antwoord:

Dat is akkoord.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Beantwoord op:

17 apr. 2025

Ref.nr.

25

Onderwerp:

Bijlage 4. Technisch Programma van Eisen.pdf - Document: 2.2.9 - Item: Logboeken algemeen en installatie-specifiek

Vraag:

Is er een overzicht waar er fysieke logboeken aanwezig zijn?

Antwoord:

Fysieke logboeken dienen op locatie aanwezig te zijn. Indien deze niet op de onderhoudslocatie aanwezig zijn maar wel op het Gemeentehuis zal de Opdrachtgever de logboeken laten inscannen en uploaden in het gebouwdossier zodat de Opdrachtnemer ten tijde van een locatiebezoek de beschikbare informatie kan inzien.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Beantwoord op: 17 apr. 2025

Ref.nr.
26

Onderwerp:
Bijlage 4. Technisch Programma van Eisen.pdf - Hoofdstuk: 2.2.10 - Item: Logboeken algemeen en installatie-specifiek

Vraag:
Is voor de beheersbaarheid en het voorkomen van dubbelingen wel de wens om over te gaan naar een bij voorkeur digitaal logboek?

Antwoord:
Ja

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Beantwoord op: 17 apr. 2025

Ref.nr.
27

Onderwerp:
Bijlage 4. Technisch Programma van Eisen.pdf - Hoofdstuk: 2.6.1 - Item: Afhandeling preventief onderhoud

Vraag:
Is er een overzicht welke accu's er opgenomen moeten worden in de kosten voor de vervangingsmaterialen?

Antwoord:
Nee, de Inschrijver dient op basis van eigen ervaring een inschatting van de kosten te maken.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Beantwoord op:

17 apr. 2025

Ref.nr.

28

Onderwerp:

Bijlage 4. Technisch Programma van Eisen.pdf - Hoofdstuk: 2.7.1 - Materiaalkosten correctief-, curatief en storingsonderhoud

Vraag:

Materialen voor de gevraagde installaties zijn merk en leverancier specifiek, waarom is hier gekozen voor de prijslijst van de Technische Unie?

Antwoord:

De Opdrachtgever gaat ermee akkoord dat de materialen elders worden ingekocht mits de kwaliteit van de onderdelen minimaal gelijkwaardig is aan hetgeen de fabrikant adviseert om de goede werking te borgen.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Beantwoord op:

17 apr. 2025

Ref.nr.

29

Onderwerp:

Bijlage 4. Technisch Programma van Eisen.pdf - Hoofdstuk: 2.11.1 - Item:

Werkzaamheden door derde

Vraag:

Wanneer er voor derde gekozen wordt wel duidelijke afspraken gemaakt over verantwoordelijkheden van de installatie?

Antwoord:

Indien de prijsstellingen/kwaliteit/levertijd van de Opdrachtnemer hiertoe geen reden geven zal er van inzet door een derde geen sprake zijn. Indien een derde werkzaamheden aan de componenten verricht welke in onderhoud zijn bij de Opdrachtnemer zal de Opdrachtgever de Opdrachtnemer natuurlijk hiervan in kennis stellen. Onderhoud aan deze elementen gaat pas in na het verstrijken van de garantietermijn.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Beantwoord op:

17 apr. 2025

Ref.nr.

30

Onderwerp:

Bijlage 5 Prijzenblad Brandbestrijding en -detectie apparatuur.xlsx - Tab Prijzenblad - Uurtarief buiten kantoortijden

Vraag:

Toeslagen zijn CAO bepaald dmv 150% doordeweeks en 200% in het weekend, hoe hier mee om te gaan in het prijzenblad?

Antwoord:

Het Prijzenblad is hiertoe aangepast.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Beantwoord op:

17 apr. 2025

Ref.nr.

31

Onderwerp:

Bijlage 5 Prijzenblad Brandbestrijding en -detectie apparatuur.xlsx - Tab Installaties - Alle

Vraag:

Hoe om te gaan met afwijkende aantallen wanneer het eerste onderhoud is gedaan en deze afwijken met de aangeleverde data?

Antwoord:

Nee, voor de aanbesteding dient men de vermelde componenten aan te houden. Zo wordt mogelijke voorkennis uitgesloten. Indien tijdens het onderhoud afwijkingen worden geconstateerd dient de Opdrachtnemer de assetlijst o.b.v. de eenheidsprijzen te completeren en mag de Opdrachtgever beslissen of de aanvullende componenten eveneens onderhouden /geïnspecteerd dienen te worden.
Zie ook vraag 17.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Beantwoord op:

17 apr. 2025

Ref.nr.

32

Onderwerp:

Bijlage 5 Prijzenblad Brandbestrijding en -detectie apparatuur.xlsx - Tab Installaties - Accus

Vraag:

Niet alle types zijn duidelijk, kan er een type gespecificeerd worden?

Antwoord:

Alwaar verdere informatie gewenst is dient de Inschrijver zich hiervan te vergewissen middels de bijgeleverde foto's.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie apparatuur en installaties

Beantwoord op:

17 apr. 2025

Ref.nr.
33

Onderwerp:

VCA**

Vraag:

Bij VCA** is er vaak sprake van onder aanneming, wij maken geen gebruik van onder aanneming. Worden wij direct uitgesloten als we VCA* hebben en aangesloten zijn bij de VEB?

Antwoord:

Nee, de Opdrachtgever gaat akkoord met dit alternatief.

Fase:

Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:

Vragenronde 1

Percelen:

P1 Correctief en preventief onderhoud, vervanging en uitbreiding brandbestrijding en -detectie

apparatuur en installaties

Beantwoord op: 17 apr. 2025