Algemene informatie

Aanbesteding: Bouwrijp maken Tussen de Leijen
Aanbestedende Dienst: Gemeente Gilze en Rijen
Referentie: K010645

Toelichting:

Vraag en antwoord

Ref.nr. 71

Onderwerp:
post 210040

Vraag:
Dient in deze post de telemetrische monitoring te zijn opgenomen zoals geadviseerd in bijlage 5, voor de genoemde 12 stuks peilbuizen of is de wijze van monitoring ter keuze aannemer?

Antwoord:
De wijze van monitoring is ter keuze van de aannemer.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bouwrijp maken Tussen de Leijen

Beantwoord op: 14 mrt. 2025

Ref.nr. 72

Onderwerp:
Post 210010

Vraag:
door de aannemer worde een melding/lozing aangeleverd, conform bijlage 5 is de lozing (vermoedelijk) vergunningsplichting. Een vergunning door de aannemer laten verzorgen na aanbesteding zal gevolgen hebben voor de haalbaarheid van de planning. Heeft de opdrachtgever de vergunning reeds in gang gezet?

Antwoord:
Deze vergunning voor onttrekking en lozing is reeds aangevraagd door de opdrachtgever.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bouwrijp maken Tussen de Leijen

Beantwoord op: 14 mrt. 2025

Ref.nr.
73

Onderwerp:
Deel 3 51 02 34 lid 4

Vraag:
Wanneer tijdens het groeiseizoen gebronneerd moet worden, moet er retourbemaling metzuurstofrijk water toegepast worden. Deel 3 21 15 09 Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze bemaling in overleg met de directie te worden bevloeid of beregend. Bemalingswater van de bronbemaling mag niet worden gebruikt.
Deze teksten zijn door de tekst retourbemaling conflicterend met elkaar, kan de opdrachtgever aangeven welke tekst hierin juist is?

Antwoord:
Van retourbemaling is geen sprake binnen dit project.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bouwrijp maken Tussen de Leijen

Beantwoord op: 14 mrt. 2025

Ref.nr.
74

Onderwerp:
Post 210110,210211 en 210331

Vraag:
word verwezen naar conform bemalingsplan. Dit plan is op het moment van aanbieden nog niet opgesteld en hierdoor kan er geen rekening mee gehouden worden in de aanbiedingsfase, Wel is het bemalingsadvies voorhanden en toereikend genoeg, kan deze tekst aangepast vervallen?

Antwoord:
Deze tekst komt te vervallen in de betreffende besteksposten in deel 2.2. van dit bestek, vermoed wordt dat bestekspost 210230 wordt bedoeld i.p.v. 210331.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bouwrijp maken Tussen de Leijen

Beantwoord op: 14 mrt. 2025

Ref.nr.
75

Onderwerp:
Post 210412

Vraag:
De aannemer dient van de inspecties een rapportage te maken en deze te overlegen aan de directie, wat bedoeld de opdrachtgever met deze inspecties?

Antwoord:
Deze tekst komt te vervallen in de betreffende bestekspost in deel 2.2. van dit bestek.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bouwrijp maken Tussen de Leijen

Beantwoord op: 14 mrt. 2025

Ref.nr.
76

Onderwerp:
post 210440

Vraag:
De genoemde analyses zijn gebasseerd op doorlooptijden, kan de inschrijver ervan uitgaan dat de doorlooptijden zijn vanaf start 1e bemaling?

Antwoord:
Dat is correct.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bouwrijp maken Tussen de Leijen

Beantwoord op: 14 mrt. 2025

Ref.nr.
77

Onderwerp:
Post 210111

Vraag:
dient er zandvulling op deze drains te worden aangebracht?

Antwoord:
Er dient een meter zandvulling aangebracht te worden op de drain en wordt aangepast in deel 2.2 van dit bestek.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:

Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bouwrijp maken Tussen de Leijen

Beantwoord op: 14 mrt. 2025

Ref.nr.
78

Onderwerp:
Post 210020

Vraag:
afwerking op maaiveldhoogte: hier ontbreekt een tekst waarmee dient de peilbuis te worden afgewerkt?

Antwoord:
De peilbuizen dienen voorzien te worden van een kunststof beschermkoker ø125 L=1,5m. Inclusief kunststof kap en lip t.b.v. hangslot. De betreffende bestekspost wordt aangepast in deel 2.2 van dit bestek.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bouwrijp maken Tussen de Leijen

Beantwoord op: 14 mrt. 2025

Ref.nr.
79

Onderwerp:
Deel 3, 21 15 05

Vraag:
Een KIWA goedgekeurde debietmeter, KIWA is slecht 1 instantie, kan deze tekst aangepast naar een geijkte debietmeter

Antwoord:
Op dit punt wordt de betreffende post aangepast in deel 3 van dit bestek.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bouwrijp maken Tussen de Leijen

Beantwoord op: 14 mrt. 2025

Ref.nr.
80

Onderwerp:
Post 210010

Vraag:
door de aannemer worde een melding/lozing aangeleverd, deel 3: 21 15 03 vergunning onttrekking door opdrachtgever. Vaak gaan deze meldingen samen via het DSO, kan de opdrachtgever ook de melding voor lozen meenemen in de aanvraag?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 72.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bouwrijp maken Tussen de Leijen

Beantwoord op: 14 mrt. 2025

Ref.nr.
81

Onderwerp:
Post 210211

Vraag:
betreft 20 meter en heeft een variërende onttrekkinghoogte van 1,5 tot 4m, dit lijkt niet juist. Kan de opdrachtgever de juiste onttrekkinghoogte

aangeven?

Antwoord:
De betreffende bestekspost vermeld een onttrekkingshoogte tot 20 centimeter en geen 20 meter onder ontgravingshoogte, deze is onttrekkingshoogte is gewijzigd in 0,2 meter in deel 2.2 van dit bestek

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bouwrijp maken Tussen de Leijen

Beantwoord op: 14 mrt. 2025

Ref.nr.
82

Onderwerp:
Deel 3, 21 13 01

Vraag:
het bemalingsplan dient door een door een in overleg met directie vastgesteld onafhankelijk expertisebureau goedkeuringsrapport te worden vergezeld, door de inschrijver is op voorhand niet vast te stellen welk bureau dit is en hieraan kunnen dan geen kosten worden vastgestelde, kan deze passage vervallen of de kosten verrekend worden op een stelpost?

Antwoord:
De zinsnede: 'De kosten verbonden aan de goedkeuring van het bemalingsplan dienen te zijn inbegrepen in de post uitvoeringskosten' wordt vervangen door: 'De kosten verbonden aan de goedkeuring van het bemalingsplan worden verrekend op stelpost' in de betreffende post in deel 3 van dit bestek.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bouwrijp maken Tussen de Leijen

Beantwoord op: 14 mrt. 2025

Ref.nr.
83

Onderwerp:
Post 210113

Vraag:
Post 210113, Wat is de functie van de putten en heeft u hier een detail van?

Antwoord:
Het antwoord vraag 69 komt hiermee te vervallen.
Bestekspost 210113 komt te vervallen in in deel 2.2 van dit bestek.
Bestekpost 21011 wordt aangepast, hieraan wordt toegevoegd dat het laatste deel van de drain blind moet zijn t.b.v. het aansluiten van de vacuümbemaling.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bouwrijp maken Tussen de Leijen

Beantwoord op: 14 mrt. 2025

Ref.nr.
84

Onderwerp:
Posten 4161

Vraag:
Posten 4161. Hoe ziet u voorzich om een monster van gebruikte betonstraatstenen goed te keuren aangezien dit vele verschillende gebruikte partijen zullen zijn?

Antwoord:
Opdrachtgever wilt de partij eerst controleren om vast te stellen dat het gelijke formaten zijn.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bouwrijp maken Tussen de Leijen

Beantwoord op: 14 mrt. 2025

Ref.nr.
85

Onderwerp:
Rijbaan

Vraag:
Is het toegestaan om de rijbaan in asfalt uit te voeren?

Antwoord:
Het is niet toegestaan de rijbaan in asfalt uit te voeren.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bouwrijp maken Tussen de Leijen

Beantwoord op: 14 mrt. 2025

Ref.nr.
86

Onderwerp:
Post 210111

Vraag:
Post 210111, Klopt het dat er een drain zonder omhulling aangebracht moet worden?

Antwoord:
Er dient een drain met omhulling aangebracht te worden en de betreffende bestekspost wordt op dit punt aangepast.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bouwrijp maken Tussen de Leijen

Beantwoord op: 14 mrt. 2025

Ref.nr.
87

Onderwerp:
Deel 3: 51 02 34 lid 4:

Vraag:
Deel 3: 51 02 34 lid 4: Wanneer tijdens het groeiseizoen gebronneerd moet worden, moet er retourbemaling metzuurstofrijk water toegepast worden. Deel 3 21 15 09 Bij wateronttrekking door bronbemaling dienen de bomen in de directe nabijheid van deze bemaling in overleg met de directie te worden bevloeid of beregend. Bemalingswater van de bronbemaling mag niet worden gebruikt. Deze teksten zijn door de tekst retourbemaling conflicterend met elkaar, kan de opdrachtgever aangeven welke tekst hierin juist is?

Antwoord:
Deze vraag is idem vraag 73, zie antwoord vraag 73.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bouwrijp maken Tussen de Leijen

Beantwoord op: 14 mrt. 2025

Ref.nr.
88

Onderwerp:
Post 210110, 210211, 210331

Vraag:
Post 210110, 210211, 210331 wordt verwezen naar: conform bemalingsplan. Dit plan is op het moment van aanbieden nog niet opgesteld en hierdoor kan er geen rekening mee gehouden worden in de aanbiedingsfase, Wel is het bemalingsadvies voorhanden en toereikend genoeg, kan deze tekst aangepast vervallen?

Antwoord:
Deze vraag is idem vraag 74, zie antwoord vraag 74.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bouwrijp maken Tussen de Leijen

Beantwoord op: 14 mrt. 2025

Ref.nr.
89

Onderwerp:
Post 210412

Vraag:
Post 210412 De aannemer dient van de inspecties een rapportage te maken en deze te overleggen aan de directie, wat bedoeld de opdrachtgever met deze inspecties?

Antwoord:
Deze vraag is idem vraag 75, zie antwoord vraag 75.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bouwrijp maken Tussen de Leijen

Beantwoord op: 14 mrt. 2025

Ref.nr.
90

Onderwerp:
Post 210440

Vraag:
Post 210440 De genoemde analyses zijn gebaseerd op doorlooptijden, kan de inschrijver ervan uitgaan dat de doorlooptijden zijn vanaf start 1e bemaling?

Antwoord:
Deze vraag is idem vraag 76, zie antwoord vraag 76.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bouwrijp maken Tussen de Leijen

Beantwoord op: 14 mrt. 2025

Ref.nr.
91

Onderwerp:
Post 210111

Vraag:
Post 210111, dient er zandvulling op deze drains te worden aangebracht?

Antwoord:
Deze vraag is idem vraag 77, zie antwoord vraag 77.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bouwrijp maken Tussen de Leijen

Beantwoord op: 14 mrt. 2025

Ref.nr.
92

Onderwerp:
Post 210020

Vraag:
Post 210020: afwerking op maaiveldhoogte: hier ontbreekt een tekst waarmee dient de peilbuis te worden afgewerkt?

Antwoord:
Deze vraag is idem vraag 78, zie antwoord vraag 78.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bouwrijp maken Tussen de Leijen

Beantwoord op: 14 mrt. 2025

Ref.nr.
93

Onderwerp:
Deel 3, 21 15 05

Vraag:
Deel 3, 21 15 05 Een KIWA goedgekeurde debietmeter, KIWA is slecht 1 instantie, kan deze tekst aangepast naar een geijkte debietmeter

Antwoord:
Deze vraag is idem vraag 79, zie antwoord vraag 79.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bouwrijp maken Tussen de Leijen

Beantwoord op: 14 mrt. 2025

Ref.nr.
94

Onderwerp:
Post 210010

Vraag:
Post 210010 door de aannemer wordt een melding/lozing aangeleverd, deel 3: 21 15 03 vergunning onttrekking door opdrachtgever. Vaak gaan deze meldingen samen via het DSO, kan de opdrachtgever ook de melding voor lozen meenemen in de aanvraag?

Antwoord:
Deze vraag is idem vraag 80, zie antwoord vraag 80.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bouwrijp maken Tussen de Leijen

Beantwoord op: 14 mrt. 2025

Ref.nr.
95

Onderwerp:
Post 210211

Vraag:
Post 210211 betreft 20 meter en heeft een variërende onttrekkinghoogte van 1,5 tot 4m, dit lijkt niet juist. Kan de opdrachtgever de juiste onttrekkinghoogte aangeven?

Antwoord:
Deze vraag is idem vraag 81, zie antwoord vraag 81.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bouwrijp maken Tussen de Leijen

Beantwoord op: 14 mrt. 2025

Ref.nr.
96

Onderwerp:
Deel 3, 21 13 01,

Vraag:
Deel 3, 21 13 01, het bemalingsplan dient door een door een in overleg met directie vastgesteld onafhankelijk expertisebureau goedkeuringsrapport te worden vergezeld, door de inschrijver is op voorhand niet vast te stellen welk bureau dit is en hieraan kunnen dan geen kosten worden vastgestelde, kan deze passage vervallen of de kosten verrekend worden op een stelpost?

Antwoord:
Deze vraag is idem vraag 82, zie antwoord vraag 82.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bouwrijp maken Tussen de Leijen

Beantwoord op: 14 mrt. 2025

Ref.nr.
97

Onderwerp:
Bemaling

Vraag:
De posten voor de bemaling zijn voor aanlegwerkzaamheden, bij het verwijderen van de duikers staan omschreven: Verlegen waterstand door bemaling indien benodigd. E.e.a. volgens bemalingsplan op te stellen door de aannemer Dit plan is op het moment van aanbieden nog niet opgesteld en hierdoor kan er geen rekening mee gehouden worden in de aanbiedingsfase,

kan de opdrachtgever bestekposten opnemen met een resultaatsverplichting of de bemaling verrekenen op een stelpost?

Antwoord:
De tekst indien benodigd komt te vervallen in bestekspost 142010 en 142020 en wordt aangepast in deel 2.2 van dit bestek
De verticale bemaling is ook van toepassing voor het verwijderen van bestaande duikers, bestekspostnr. 210210 wordt aangepst in deel 2.2 van dit bestek.
Wat betreft het bemalingsplan, zie antwoord op vraag 74.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bouwrijp maken Tussen de Leijen

Beantwoord op: 14 mrt. 2025

Ref.nr.
98

Onderwerp:
Post 210040

Vraag:
Post 210040 Dient in deze post de telemetrische monitoring te zijn opgenomen zoals geadviseerd in bijlage 5, voor de genoemde 12 stuks peilbuizen of is de wijze van monitoring ter keuze aannemer?

Antwoord:
Deze vraag is idem vraag 71, zie antwoord vraag 71.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bouwrijp maken Tussen de Leijen

Beantwoord op: 14 mrt. 2025

Ref.nr.
99

Onderwerp:
Post 210010

Vraag:
Post 210010 door de aannemer wordt een melding/lozing aangeleverd, conform bijlage 5 is de lozing (vermoedelijk) vergunningsplichting. Een vergunning door de aannemer laten verzorgen na aanbesteding zal gevolgen hebben voor de haalbaarheid van de planning. Heeft de opdrachtgever de vergunning reeds in gang gezet?

Antwoord:
Zie antwoord vraag 72.

Fase:
Inschrijffase

Inschrijfronde:
Inschrijfronde 1

Vragenronde:
Vragenronde 1

Percelen: P1 Bouwrijp maken Tussen de Leijen

Beantwoord op: 14 mrt. 2025