



Adresgegevens

Titel	Hoge School Kralingse Zoom
Adres	Kralingse Zoom 91
Postcode	3063 ND
Plaats	Rotterdam
Regio	



Unitgegevens

Locatie	op dak oude gedeelte
Bouwjaar	2002 []
Onderhoudsnummer	10744-01
Onderhoudsfirma	Ergolift Gevelinstallaties BV
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	10744-01
Algemene conditie	2
Keuringsinstantie	Liftinstituut
Keuringsnummer	10035196
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	10 oktober 2022
Norm	

Rail constructies

Type railconstructie	IPE 160	Soort railtraject		Eindig / oneindig	eindig
Ondersteuningsafstand	2,3	Spoorbreedte	1,1		
Lengte van de rail	63	Bevestiging van de rail	vast		
Aantal bochten	6	Aantal wissels	0		
Rail diversen	--				

Klimvoorziening

Soort ladder	Dakwagen	Type ladder	EVA-C SP
Lengte van de ladder	1,8	Fabriikaat ladder	ERGOLIFT
Opstaplocatie	halverwege rails	Draagvermogen	240
Werkvoorziening	--	Veiligheidsvoorziening	--

Gondel

Type gondel	2 persoons	Hefcapaciteit gondel kG	240	Afmetingen in mm	700 x 1100
Lengte van de staalkabels	29	Type takel	EVA-C SP	Fabriikaat takel	ERGOLIFT

Dakwagen

Soort dakwagen	semi automaat	Type dakwagen	EVA-C SP	Aantal dakwagen	--
Ophanging aantal kabels	4	Vlucht mm	1800	Hijs-hoogte m1	29
Rij-snelheid m/min	10	Hijs-snelheid m/min	11	Soort besturing	Relais

Bijzondere gevelinstallaties

Overige gevelinstallaties	--
---------------------------	-----------

Gevelinstallatie overige

Parkeervoorziening binnen / buiten	buiten	E-installaties	ja
Persoonlijke beveiliging	--		

Arbo Veiligheid

Dak geheel ARBO-veilig	nvt
------------------------	------------