



Adresgegevens

Titel	Hoge School Kralingse Zoom
Adres	Kralingse Zoom 91
Postcode	3063 ND
Plaats	Rotterdam
Regio	



Unitgegevens

Locatie	op dak nieuwbouw
Bouwjaar	2017 []
Onderhoudsnummer	10717-01
Onderhoudsfirma	Ergolift Gevelinstallaties BV
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	10717-01
Algemene conditie	
Keuringsinstantie	Liftinstituut
Keuringsnummer	100351112
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	10 oktober 2022
Norm	NEN1808

Rail constructies

Type railconstructie	IPE 180	Soort railtraject	--	Eindig / oneindig	eindig
Ondersteuningsafstand	2300	Spoorbreedte	1200		
Lengte van de rail	100	Bevestiging van de rail	vast		
Aantal bochten	2	Aantal wissels	0		
Rail diversen	--				

Klimvoorziening

Soort ladder	Dakwagen	Type ladder	EVA-C
Lengte van de ladder	4.5	Fabrikaat ladder	ERGOLIFT
Opstaplocatie	parkeerplaats	Draagvermogen	240
Werkvoorziening	--	Veiligheidsvoorziening	--

Gondel

Type gondel	2 persoons	Hefcapaciteit gondel kG	240	Afmetingen in mm	1100 x 780
Lengte van de staalkabels	27	Type takel	EVA-C	Fabrikaat takel	ERGOLIFT

Dakwagen

Soort dakwagen	Semi automaat	Type dakwagen	EVA-C	Aantal dakwagen	1
Ophanging aantal kabels	4	Vlucht mm	4500	Hijs-hoogte m1	27
Rij-snelheid m/min	10	Hijs-snelheid m/min	10	Soort besturing	relais

Bijzondere gevelinstallaties

Overige gevelinstallaties	--
---------------------------	----

Gevelinstallatie overige

Parkeervoorziening binnen / buiten	buiten	E-installaties	--
Persoonlijke beveiliging	--		

Arbo Veiligheid

Dak geheel ARBO-veilig	ja
------------------------	-----------