



Adresgegevens

Titel	Hoge School Museumpark
Adres	Museumpark 40
Postcode	3015 CX
Plaats	Rotterdam
Regio	



Unitgegevens

Locatie	buiten, aan zijde restaurant
Bouwjaar	2015 []
Onderhoudsnummer	3151
Onderhoudsfirma	Premium Liften BV
Onderhoudscategorie	B
Fabrieksnummer	2014-102/01
Algemene conditie	1
Keuringsinstantie	Chex
Keuringsnummer	
Keuringscertificaat	JA
Keuringsdatum	18 augustus 2022
Norm	machinerichtlijn
	
ECO Technisch	B
ECO Omgeving	B

Cabine / toebehoren

Hefvermogen last	2000	Aantal personen	--		
Aantal cabinetoegangen	--	Soort cabinetoegang	--		
Fabrikant toegangen	--	Type cabinetoegang	--		
Communicatie cabine	--	Fabrikant communicatie	--	Telefoonnummer	--
Toegang breedte in mm	2070	Toegang hoogte in mm	--		
Cabine breedte in mm	2070	Cabine diepte in mm	1220		
Aantal leidwielen	--				

Constructies in schacht

Hefhoogte in meters	1,1	Opbouw schacht	--
Ophanging	direct	Afmeting schacht in mm	2070 x 1220

Aandrijving

Hefsnelheid (m/s)	0,15	Vermogen (kW)	2,2
Fabrikant regeling	--	Type regeling	--
Fabrikant aandrijving	OTTO Hydraulics	Type aandrijving	BF10
Soort aandrijving	schaafheffer	Aantal draagkabels / kettingen / banden	--
Aantal leiwielen	--		

Besturing

Aantal stopplaatsen	2	Aantal zijde(n)	--
Besturing in groep	--	Bijzondere besturing	relais
Fabrikant besturing	LODIGE	Type besturing	Scissor
Aantal ritten per jaar	10000	Rittentellerstand	--

Schachttoegangen en Tableaus

Aantal schachttoegangen		Type schachttoegang	
Soort schachttoegangen		Fabrikant schachttoegangen	

Toetsing 10 Europese Aanbevelingen

Materiële cabine-afsluiting+standaanduiding	nvt
Periodieke controle draag-staalkabels	nvt
Stopverschillen verbeteren (regeling)	nvt
Signalering volgens NEN-EN 81-70	nvt
Lichtsensorklijst op cabinetoegang(EN)	nvt
Vang neerwaars op lift bij v>0f= 0,6 m/s	nvt
Spreek-/luisterverbinding (intercom)	nvt
Contr./verwijderen asbesth. remvoering	nvt
Vang tbv ongecontr. opwaartse bew.kooi	nvt
Noodverlichting in de cabine	nvt

Arbo Veiligheid

Installatie geheel ARBO veilig	ja
--------------------------------	----